

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Симбагина ул., д. 54, лит. Е**  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_

Договор: **9205.038.1**  
 Строит. адрес: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Узел учета: \_\_\_\_\_  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_

Отопление **23551**  
 График: **149/70**

Источник: **котельная 2 Невская**  
 Установленные приборы: \_\_\_\_\_  
 Часовые и отсочн. архивы в файлах: \_\_\_\_\_

Расходомеры: \_\_\_\_\_  
 Сплпн= \_\_\_\_\_  
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**  
 Служба подключения: \_\_\_\_\_  
 2-х-трубная схема

Режим (схема): \_\_\_\_\_  
 Треобр. давления: \_\_\_\_\_

Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Циркуляционный ГВС (М3)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Термопреобр.: \_\_\_\_\_  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Расчетные нагрузки, Гкал/час: \_\_\_\_\_  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: \_\_\_\_\_

Qот = **0,263** Qлето = **0** Qгвс = **0**  
 Qот = **79,8987** Qгвс ср = **0** Qгвс ср = **0**  
 Qгвс ср = **0** Qгвс ср = **0**  
 Qгвс ср = **0** Qгвс ср = **0**

**Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (кв/ч)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
23.02.2021	24.00		289,58	289,58	0,00	95,40	66,38	29,02																8,44
24.02.2021	24.00		299,24	299,24	0,00	95,75	67,85	27,90																8,38
25.02.2021	24.00		308,13	308,13	0,00	91,14	66,84	24,30																7,52
26.02.2021	24.00		307,42	307,42	0,00	90,02	66,46	23,56																7,27
27.02.2021	24.00		306,11	306,11	0,00	86,66	64,35	22,31																6,85
28.02.2021	24.00		304,90	304,90	0,00	85,30	63,28	22,02																6,74
01.03.2021	24.00		300,89	300,89	0,00	83,71	62,21	21,50																6,49
02.03.2021	24.00		309,24	309,24	0,00	81,69	61,30	20,39																6,32
03.03.2021	24.00		323,75	323,75	0,00	81,16	61,48	19,68																6,39
04.03.2021	24.00		324,56	324,56	0,00	83,06	62,62	20,44																6,65
05.03.2021	24.00		323,22	323,22	0,00	84,11	62,92	21,19																6,87
06.03.2021	24.00		320,45	320,45	0,00	86,23	64,07	22,16																7,12
07.03.2021	24.00		319,80	319,80	0,00	87,95	65,25	22,70																7,28
08.03.2021	24.00		316,81	316,81	0,00	89,08	65,39	23,69																7,53
09.03.2021	24.00		315,95	315,95	0,00	91,69	66,33	25,36																8,04
10.03.2021	24.00		316,93	316,93	0,00	93,95	67,56	26,39																8,40
11.03.2021	24.00		322,87	322,87	0,00	93,80	68,04	25,76																8,35
12.03.2021	24.00		311,73	311,73	0,00	92,61	67,35	25,26																7,90
13.03.2021	24.00		300,16	300,16	0,00	89,74	65,59	24,15																7,27
14.03.2021	24.00		299,87	299,87	0,00	86,82	64,07	22,75																6,85
15.03.2021	24.00		298,11	298,11	0,00	84,33	62,51	21,82																6,53
16.03.2021	24.00		297,83	297,83	0,00	83,22	61,65	21,57																6,44
17.03.2021	24.00		298,66	298,66	0,00	83,28	61,62	21,66																6,49
18.03.2021	24.00		300,90	300,90	0,00	83,12	61,51	21,61																6,52
19.03.2021	24.00		296,62	296,62	0,00	82,96	60,77	22,19																6,60
20.03.2021	24.00		298,64	298,64	0,00	83,03	60,76	22,27																6,67
21.03.2021	24.00		306,65	306,65	0,00	83,09	61,71	21,38																6,57
22.03.2021	24.00		306,25	306,25	0,00	82,88	61,67	21,21																6,51
Среднее	24.00		308,05	308,05	0,00	86,99	63,98	23,01																7,11
Итого	672,00		8625,27	8625,27	0,00																			198,99

Показаны счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час**  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: **0 час**  
 Период превышения t2: **0 час**  
 Период превышения t2: **0 час**  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **198,99 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТИЕТ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.