

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Шелгунова ул, д. 26, лит. Л

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219193

Подходящий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подходящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: PR3M

PR3M

PR3M

PR3M

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Гмлн=

0,067

0,067

0,067

0,027

2-х трубная схема

20.12.2021

КТСН-Н

КТСН-Н

КТСН-Н

КТСН-Н

Телефон:

Режим (схема):

Преобр.Давления:

Узел учета: Общий

Код УТЭ: 28978

График: 150/70

зимы: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)

Qот=

0,164

Qтех=

0

Qвс=

0,1214

Qвс ср=

0,0552

Gот=

49,2

Gтех=

0

Gвс=

22,08

лето: Qвс=M3*(h3-hx)

Qтехгв=

0

Qтехгв ср=

0

Gтехгв=

0

Gвс ср=

22,08

Gвс ср=

22,08

Gвс ср=

22,08

Учет отопления (ТВ-1)

| Дата | Ти | НС | Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------------|----------|-------|-------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | | M1 Т | M2 Т | dm Т | T1 °С | T2 °С | dt °С | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | M3 Т | M4 Т | dm Т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Удлит м3 | T3 °С | T4 °С | P3 кг/см2 | P4 кг/см2 | Общ Гкал | |
| 23.02.2021 | 24.00 | * | 208,68 | 199,38 | 9,30 | 95,52 | 73,62 | 21,90 | 107,55 | 101,65 | 5,90 | 111,83 | 105,03 | 6,80 | 95,67 | 86,84 | | | | | | | 5,28 |
| 24.02.2021 | 24.00 | * | 216,72 | 208,47 | 8,25 | 94,06 | 73,67 | 20,39 | 111,07 | 106,35 | 4,72 | 115,38 | 109,85 | 5,53 | 94,21 | 86,09 | | | | | | | 5,05 |
| 25.02.2021 | 24.00 | * | 224,12 | 124,81 | 99,31 | 92,08 | 73,90 | 18,18 | 114,87 | 110,08 | 4,79 | 119,12 | 113,61 | 5,51 | 92,24 | 84,91 | | | | | | | 11,43 |
| 26.02.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.02.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.02.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.03.2021 | 23.00 | * | 201,96 | 84,15 | 117,81 | 92,39 | 72,56 | 19,83 | 103,98 | 98,05 | 5,93 | 107,89 | 105,31 | 2,58 | 92,55 | 84,21 | | | | | | | 12,57 |
| 11.03.2021 | 24.00 | * | 215,95 | 205,10 | 10,85 | 93,20 | 72,50 | 20,70 | 111,43 | 104,53 | 6,90 | 115,70 | 107,90 | 7,80 | 93,35 | 85,16 | | | | | | | 5,27 |
| 12.03.2021 | 24.00 | * | 205,97 | 194,04 | 11,93 | 80,32 | 64,16 | 16,16 | 107,13 | 99,10 | 8,03 | 110,30 | 101,61 | 8,69 | 80,09 | 74,29 | | | | | | | 4,09 |
| 13.03.2021 | 24.00 | * | 219,67 | 209,67 | 10,00 | 87,07 | 69,51 | 17,86 | 112,71 | 107,09 | 5,62 | 116,53 | 110,23 | 6,30 | 87,57 | 80,39 | | | | | | | 4,63 |
| 14.03.2021 | 24.00 | * | 223,54 | 212,37 | 11,17 | 88,07 | 70,71 | 17,36 | 115,04 | 108,45 | 6,59 | 119,00 | 111,68 | 7,32 | 88,21 | 81,42 | | | | | | | 4,68 |
| 15.03.2021 | 24.00 | * | 224,46 | 214,13 | 10,33 | 86,30 | 69,58 | 16,72 | 115,12 | 109,49 | 5,63 | 118,92 | 112,62 | 6,30 | 86,44 | 79,89 | | | | | | | 4,49 |
| 16.03.2021 | 24.00 | * | 225,16 | 213,08 | 12,08 | 84,40 | 68,01 | 16,39 | 116,25 | 108,83 | 7,42 | 119,95 | 111,84 | 8,11 | 84,56 | 78,12 | | | | | | | 4,53 |
| 17.03.2021 | 24.00 | * | 223,80 | 212,14 | 11,66 | 84,31 | 68,01 | 16,30 | 115,43 | 108,45 | 6,98 | 119,09 | 111,42 | 7,67 | 84,46 | 77,97 | | | | | | | 4,45 |
| 18.03.2021 | 24.00 | * | 220,97 | 211,05 | 9,92 | 84,04 | 67,72 | 16,32 | 113,21 | 107,93 | 5,28 | 116,79 | 110,87 | 5,92 | 84,18 | 77,66 | | | | | | | 4,29 |
| 19.03.2021 | 24.00 | * | 218,36 | 206,51 | 11,87 | 84,14 | 67,21 | 16,93 | 112,79 | 105,47 | 7,32 | 116,34 | 108,34 | 8,00 | 84,29 | 77,50 | | | | | | | 4,51 |
| 20.03.2021 | 24.00 | * | 217,06 | 206,86 | 10,20 | 84,17 | 66,93 | 17,24 | 111,34 | 105,74 | 5,60 | 114,86 | 108,61 | 6,25 | 84,31 | 77,39 | | | | | | | 4,44 |
| 21.03.2021 | 24.00 | * | 222,73 | 211,21 | 11,52 | 84,33 | 67,65 | 16,68 | 114,69 | 107,92 | 6,77 | 118,32 | 110,86 | 7,46 | 84,49 | 77,92 | | | | | | | 4,51 |
| 22.03.2021 | 24.00 | * | 222,45 | 212,34 | 10,11 | 84,14 | 67,66 | 16,48 | 113,97 | 108,54 | 5,43 | 117,56 | 111,49 | 6,07 | 84,28 | 77,81 | | | | | | | 4,36 |
| Среднее | 23.94 | | 218,80 | 195,84 | 22,95 | 87,43 | 69,59 | 17,84 | 112,58 | 106,38 | 6,20 | 116,40 | 109,74 | 6,66 | 87,56 | 80,47 | | | | | | | 5,55 |
| Итого | 383,00 | | 3491,62 | 3125,31 | 366,31 | | | | 1796,58 | 1697,67 | 98,91 | 1857,58 | 1751,27 | 106,31 | | | | | | | | | 88,58 |

Показанная величина на момент снятия данных:

| Дата | время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Общ, Гкал | Траб, ч |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии общи, рассчитанное по среднему:

289 час

61,05 Гкал

Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему:

289 час

83,33 куб.м

Период расчета по договору:

289 час

83,33 куб.м

Период превышения t2:

0,25 °C

0,14 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

149,49 Гкал

189,64 м.куб.

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

149,49 Гкал

189,64 м.куб.

ГКУ «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчетный период
 20 г.