ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31202

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв = 11,6 Преобр. давления

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Подающий тр.	VA2305M 50	0,08	80	КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 50	0,08	80	КТПТР-05
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.21	24	9,2	85,68	-	175,872	-	9,2	44,92	-	175,894	-	40,76	-0,022	-	-	-	7,190
24.02.21	24	9,3	85,67	-	178,476	-	9,3	45,70	-	178,307	-	39,97	0,169	-	-	-	7,155
25.02.21	24	8,0	71,07	-	153,264	-	8,0	42,18	-	153,186	-	28,89	0,078	-	-	-	4,444
26.02.21	24	9,3	65,65	-	178,704	-	9,3	40,97	-	178,636	-	24,68	0,068	-	-	-	4,413
27.02.21	24	9,3	65,82	-	178,704	-	9,3	40,61	-	178,636	-	25,22	0,068	-	-	-	4,509
28.02.21	24	9,3	65,63	-	178,704	-	9,3	41,04	-	178,636	-	24,58	0,068	-	-	-	4,396
01.03.21	24	9,3	64,34	-	178,704	-	9,3	40,59	-	178,636	-	23,75	0,068	-	-	-	4,247
02.03.21	24	9,7	62,80	-	185,621	-	9,7	40,07	-	186,012	-	22,73	-0,391	-	-	-	4,232
03.03.21	24	9,3	70,77	-	178,984	-	9,3	42,49	-	179,208	-	28,28	-0,224	-	-	-	5,076
04.03.21	24	9,3	72,72	-	178,957	-	9,3	43,10	-	179,139	-	29,62	-0,182	-	-	-	5,315
05.03.21	24	9,3	78,06	-	179,069	-	9,3	44,85	-	179,014	-	33,21	0,055	-	-	-	5,969
06.03.21	24	9,3	80,21	-	178,936	-	9,3	45,20	-	178,904	-	35,01	0,032	-	-	-	6,285
07.03.21	24	9,3	80,76	-	178,970	-	9,3	45,80	-	178,886	-	34,96	0,084	-	-	-	6,279
08.03.21	24	9,3	78,57	-	178,968	-	9,3	44,76	-	178,944	-	33,80	0,024	-	-	-	6,070
09.03.21	24	9,3	79,28	-	177,941	-	9,3	43,86	-	177,809	-	35,42	0,132	-	-	-	6,326
10.03.21	24	9,1	85,17	-	175,396	-	9,1	44,67	-	174,742	-	40,50	0,655	-	-	-	7,148
11.03.21	24	9,2	87,33	-	175,873	-	9,1	46,01	-	175,474	-	41,33	0,399	-	-	-	7,304
12.03.21	24	9,4	78,56	-	179,588	-	9,3	44,02	-	179,503	-	34,54	0,085	-	-	-	6,223
13.03.21	24	9,3	69,61	-	179,099	-	9,3	41,37	-	179,270	-	28,23	-0,170	-	-	-	5,071
14.03.21	24	9,5	67,20	-	181,896	-	9,5	41,25	-	181,997	-	25,94	-0,102	-	-	-	4,734
15.03.21	24	9,4	62,16	-	180,530	-	9,4	39,41	-	180,644	-	22,74	-0,114	-	-	-	4,120
16.03.21	24	9,4	60,98	-	181,195	-	9,4	38,81	-	181,383	-	22,17	-0,188	-	-	-	4,030
17.03.21	24	9,3	61,78	-	178,842	-	9,3	38,64	-	179,033	-	23,14	-0,192	-	-	-	4,151
18.03.21	24	9,3	69,05	-	178,088	-	9,3	41,25	-	178,164	-	27,80	-0,076	-	-	-	4,964
19.03.21	24	9,2	74,82	-	177,375	-	9,2	43,07	-	177,388	-	31,74	-0,012	-	-	-	5,648
20.03.21	24	9,1	75,20	-	175,662	-	9,1	42,59	-	175,653	-	32,61	0,009	-	-	-	5,747
21.03.21	24	9,5	71,10	-	181,846	-	9,5	42,29	-	181,879	-	28,80	-0,032	-	-	-	5,252
22.03.21	24	9,4	63,69	-	180,016	-	9,4	39,35	-	180,207	-	24,34	-0,192	-	-	-	4,388
Среднее	24,00	9,3	72,63	-	178,046	-	9,3	42,46	-	178,042	-	30,17	0,003	-	-	-	5,382
Итого	672,0				4985,280	0,000				4985,184	0,000		0,095	0,00	0,00	0,00	150,68

Ориентировочно до конца месяца(+)	1602,411	1602,381	0,031	48,434
Корректировка за прошлый месяц (-)	1094,464	1094,906	-0,442	36,222
Итого за март 2021 :	5493,226	5492,659	0,568	162,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.12.14 13:00	48334,074	-	47964,476	-	-	-	1123,963	
17.12.14 13:00	48334,074	-	47964,476	-	-	-	1123,963	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 162,90 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 25.03.2021