

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qот.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	26,2	81,85	10,20	141,660	-	26,2	57,50	5,60	141,620	-	24,35	0,040	0,00	0,00	0,00	3,470
24.02.21	24	27,1	78,00	10,20	146,270	-	27,1	56,55	5,60	146,260	-	21,45	0,010	0,00	0,00	0,00	3,149
25.02.21	24	27,6	73,68	10,20	148,890	-	27,6	55,02	5,60	148,890	-	18,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,791
26.02.21	24	26,7	66,21	10,20	144,160	-	26,7	50,36	5,60	144,160	-	15,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,295
27.02.21	24	26,3	63,80	10,20	141,880	-	26,3	48,82	5,60	141,880	-	14,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,134
28.02.21	24	26,4	63,91	10,20	142,780	-	26,4	48,95	5,60	142,780	-	14,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,145
01.03.21	24	26,4	63,98	10,20	142,670	-	26,4	48,98	5,60	142,670	-	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,150
02.03.21	24	26,5	62,97	10,20	143,120	-	26,5	48,60	5,60	143,120	-	14,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,068
03.03.21	24	26,2	62,97	10,20	141,550	-	26,2	48,37	5,60	141,550	-	14,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,080
04.03.21	24	26,1	64,17	10,20	140,780	-	26,1	48,95	5,60	140,780	-	15,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,152
05.03.21	24	26,2	74,93	10,20	141,710	-	26,2	54,99	5,60	141,710	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,834
06.03.21	24	26,6	65,64	10,20	143,670	-	26,6	49,41	5,60	143,590	-	16,23	0,080	0,00	0,00	0,00	2,332
07.03.21	24	26,9	65,64	10,20	145,210	-	26,8	49,61	5,60	144,750	-	16,03	0,460	0,00	0,00	0,00	2,350
08.03.21	24	26,8	78,69	10,20	144,880	-	26,8	57,26	5,60	144,500	-	21,43	0,380	0,00	0,00	0,00	3,140
09.03.21	24	26,5	80,10	10,20	142,910	-	26,4	57,43	5,60	142,420	-	22,67	0,490	0,00	0,00	0,00	3,280
10.03.21	24	26,3	83,35	10,20	142,180	-	26,2	59,00	5,60	141,670	-	24,35	0,510	0,00	0,00	0,00	3,506
11.03.21	24	26,5	83,87	10,20	143,080	-	26,4	59,63	5,60	142,560	-	24,24	0,520	0,00	0,00	0,00	3,515
12.03.21	24	26,7	80,47	10,20	144,000	-	26,6	58,43	5,60	143,530	-	22,04	0,470	0,00	0,00	0,00	3,216
13.03.21	24	26,7	70,49	10,20	144,280	-	26,6	53,01	5,60	143,870	-	17,48	0,410	0,00	0,00	0,00	2,555
14.03.21	24	27,7	64,09	10,20	149,550	-	27,6	49,69	5,60	149,230	-	14,40	0,320	0,00	0,00	0,00	2,181
15.03.21	24	27,4	61,81	10,20	147,920	-	27,3	48,11	5,60	147,620	-	13,70	0,300	0,00	0,00	0,00	2,049
16.03.21	24	27,4	62,21	10,20	147,760	-	27,3	48,30	5,60	147,500	-	13,91	0,260	0,00	0,00	0,00	2,079
17.03.21	24	27,4	65,06	10,20	148,170	-	27,4	49,92	5,60	147,930	-	15,14	0,240	0,00	0,00	0,00	2,265
18.03.21	24	26,3	73,09	10,20	142,120	-	26,3	54,46	5,60	141,910	-	18,63	0,210	0,00	0,00	0,00	2,670
19.03.21	24	25,7	72,51	10,20	138,640	-	25,6	53,44	5,60	138,430	-	19,07	0,210	0,00	0,00	0,00	2,667
20.03.21	24	25,9	72,00	10,20	139,700	-	25,8	52,89	5,60	139,470	-	19,11	0,230	0,00	0,00	0,00	2,693
21.03.21	24	25,8	70,26	10,20	139,440	-	25,8	52,48	5,60	139,260	-	17,78	0,180	0,00	0,00	0,00	2,497
22.03.21	24	26,2	62,80	10,20	141,270	-	26,1	48,04	5,60	141,100	-	14,76	0,170	0,00	0,00	0,00	2,101
Среднее	24,00	26,6	70,31	10,20	143,580	-	26,6	52,44	5,60	143,384	-	17,87	0,196	-	-	-	2,584
Итого	672,0				4020,250	0,000				4014,760	0,000		5,490	0,00	0,00	0,00	72,36

Ориентировочно до конца месяца(+)

1292,223

1290,459

1,765

23,260

Корректировка за прошлый месяц (-)

362,426

361,424

1,000

12,678

**Итого за март 2021 :**

4950,047

4943,794

6,255

82,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.21 19:00	35775,040	-	33042,650	-	0,000	0,000	1070,846	
23.03.21 04:00	39706,550	-	36968,670	-	0,000	0,000	1140,859	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

82,95 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

