

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 mm

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

36

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.21	-	66,98	6,74	51,120	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,98	51,120	3,356		
24.02.21	-	66,77	6,72	47,640	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,77	47,640	3,117		
25.02.21	-	66,73	6,76	43,060	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,73	43,060	2,816		
26.02.21	-	65,83	6,75	40,800	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,83	40,800	2,632		
27.02.21	-	65,75	6,86	45,430	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,75	45,430	2,927		
28.02.21	-	65,13	6,80	49,090	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,13	49,090	3,133		
01.03.21	-	65,60	6,52	45,630	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,60	45,630	2,933		
02.03.21	-	65,68	6,31	42,980	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,68	42,980	2,766		
03.03.21	-	65,82	6,29	43,250	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,82	43,250	2,790		
04.03.21	-	65,91	7,00	45,300	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,91	45,300	2,926		
05.03.21	-	65,89	6,99	43,460	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,89	43,460	2,806		
06.03.21	-	66,12	6,77	46,800	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,12	46,800	3,033		
07.03.21	-	66,18	6,32	43,620	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,18	43,620	2,829		
08.03.21	-	66,36	6,50	52,320	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,36	52,320	3,403		
09.03.21	-	66,16	6,86	44,620	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,16	44,620	2,893		
10.03.21	-	66,13	6,29	45,250	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,13	45,250	2,933		
11.03.21	-	66,19	7,00	45,040	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,19	45,040	2,922		
12.03.21	-	66,38	7,00	48,230	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,38	48,230	3,137		
13.03.21	-	66,43	6,52	46,780	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,43	46,780	3,045		
14.03.21	-	66,72	6,65	51,980	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,72	51,980	3,399		
15.03.21	-	66,04	6,77	42,230	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,04	42,230	2,733		
16.03.21	-	65,97	7,00	41,530	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,97	41,530	2,685		
17.03.21	-	65,90	7,00	42,590	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,90	42,590	2,751		
18.03.21	-	65,97	6,92	43,470	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,97	43,470	2,810		
19.03.21	-	65,95	6,75	40,680	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,95	40,680	2,629		
20.03.21	-	66,17	7,00	45,530	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,17	45,530	2,952		
21.03.21	-	66,41	6,86	48,800	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,41	48,800	3,176		
22.03.21	-	66,15	6,76	43,540	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,15	43,540	2,823		
Среднее	-	66,12	6,74	45,385	-	0,00	-	-	-	-	66,12	45,385	2,941		
Итого	0,0			1270,770	0,000			0,000	0,000	0,00		1270,770	82,36		

Ориентировочно до конца месяца(+) 408,462

Корректировка за прошлый месяц (-) 281,652

Итого за март 2021 : 1397,580

408,462 26,471

281,220 18,252

1398,012 90,575344

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.02.21 20:00	5520,310	-	0,000	-	-	365,594
23.03.21 05:00	6757,370	-	0,000	-	-	447,398

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 0,2

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 90,30133 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)