

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	31,7	83,91	8,48	171,230	-	31,5	46,46	6,93	170,020	-	37,45	1,210	0,00	0,00	0,00	6,470
24.02.21	24	32,0	74,25	8,47	172,750	-	31,8	43,53	6,88	171,590	-	30,72	1,160	0,00	0,00	0,00	5,355
25.02.21	24	32,9	68,24	8,52	177,460	-	32,7	42,43	6,83	176,370	-	25,81	1,090	0,00	0,00	0,00	4,625
26.02.21	24	32,9	66,00	8,51	177,580	-	32,7	42,02	6,82	176,340	-	23,98	1,240	0,00	0,00	0,00	4,308
27.02.21	24	32,9	65,73	8,51	177,500	-	32,7	41,98	6,82	176,320	-	23,75	1,180	0,00	0,00	0,00	4,266
28.02.21	24	22,1	64,40	7,57	119,440	-	21,6	41,77	6,52	116,470	-	22,63	2,970	0,00	0,00	0,00	2,837
01.03.21	24	23,1	62,55	7,63	124,960	-	22,6	40,11	6,42	121,930	-	22,44	3,030	0,00	0,00	0,00	2,930
02.03.21	24	33,0	66,02	8,54	178,090	-	32,8	41,91	6,84	176,850	-	24,11	1,240	0,00	0,00	0,00	4,346
03.03.21	24	31,8	67,62	8,42	171,650	-	31,5	42,79	6,81	170,140	-	24,83	1,510	0,00	0,00	0,00	4,326
04.03.21	24	23,7	72,96	7,73	128,160	-	23,1	44,56	6,57	124,640	-	28,40	3,520	0,00	0,00	0,00	3,804
05.03.21	24	32,7	76,02	8,51	176,320	-	32,6	46,61	6,84	176,140	-	29,41	0,180	0,00	0,00	0,00	5,197
06.03.21	24	32,5	72,57	8,50	175,660	-	32,5	45,07	6,84	175,480	-	27,50	0,180	0,00	0,00	0,00	4,839
07.03.21	24	32,6	74,09	8,49	175,900	-	32,5	45,81	6,83	175,620	-	28,28	0,280	0,00	0,00	0,00	4,988
08.03.21	24	32,4	78,55	8,50	174,830	-	32,4	47,39	6,86	174,790	-	31,16	0,040	0,00	0,00	0,00	5,451
09.03.21	24	31,8	82,01	8,49	171,900	-	31,8	47,78	6,91	171,760	-	34,23	0,140	0,00	0,00	0,00	5,894
10.03.21	24	32,1	85,60	8,51	173,120	-	32,0	48,90	6,91	172,910	-	36,70	0,210	0,00	0,00	0,00	6,373
11.03.21	24	32,2	80,76	8,50	173,770	-	32,1	47,14	6,89	173,440	-	33,62	0,330	0,00	0,00	0,00	5,860
12.03.21	24	31,9	72,12	8,50	172,220	-	31,8	43,96	6,92	171,880	-	28,16	0,340	0,00	0,00	0,00	4,864
13.03.21	24	32,4	67,61	8,55	175,100	-	32,4	42,95	6,91	174,690	-	24,66	0,410	0,00	0,00	0,00	4,335
14.03.21	24	32,2	65,47	8,56	174,110	-	32,1	42,40	6,95	173,560	-	23,07	0,550	0,00	0,00	0,00	4,039
15.03.21	24	32,1	65,80	8,56	173,420	-	32,0	42,63	6,95	173,050	-	23,17	0,370	0,00	0,00	0,00	4,030
16.03.21	24	32,1	66,51	8,56	173,400	-	32,1	42,84	6,96	173,080	-	23,67	0,320	0,00	0,00	0,00	4,118
17.03.21	24	32,0	67,49	8,56	173,050	-	32,0	43,14	6,96	172,600	-	24,35	0,450	0,00	0,00	0,00	4,232
18.03.21	24	32,7	72,56	8,54	176,780	-	32,5	45,55	6,87	175,420	-	27,01	1,360	0,00	0,00	0,00	4,836
19.03.21	24	32,6	76,34	8,52	176,220	-	32,5	46,88	6,85	175,350	-	29,46	0,870	0,00	0,00	0,00	5,233
20.03.21	24	32,2	72,99	8,51	174,130	-	32,1	45,20	6,88	173,220	-	27,79	0,910	0,00	0,00	0,00	4,881
21.03.21	24	32,8	68,70	8,52	177,230	-	32,6	43,88	6,84	175,970	-	24,82	1,260	0,00	0,00	0,00	4,453
22.03.21	24	33,0	69,42	8,52	178,230	-	32,6	44,29	6,81	176,080	-	25,13	2,150	0,00	0,00	0,00	4,576
Среднее	24,00	31,4	71,65	8,42	169,436	-	31,2	44,29	6,84	168,418	-	27,37	1,018	-	-	-	4,695
Итого	672,0				4744,210	0,000				4715,710	0,000		28,500	0,00	0,00	0,00	131,47

Ориентировочно до конца месяца(+)

1524,925

1515,764

9,161

42,257

Корректировка за прошлый месяц (-)

1027,744

1020,652

7,092

31,718

**Итого за март 2021 :**

5241,391

5210,822

30,569

142,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.21 19:00	76492,020	-	75336,080	-	0,000	0,000	1598,790	
23.03.21 05:00	81130,890	-	79947,250	-	0,000	0,000	1725,823	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

142,01 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)