

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

36

36

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Qгвс.м=

Фактические нагрузки:

Qот ф. = т/сут

Qгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	23,3	83,93	10,20	201,530	-	23,1	46,88	5,60	199,310	-	37,05	2,220	0,00	0,00	0,00	7,571
24.02.21	24	23,2	74,94	10,20	200,440	-	22,9	43,65	5,60	198,260	-	31,29	2,180	0,00	0,00	0,00	6,367
25.02.21	24	23,0	69,62	10,20	198,810	-	22,8	41,80	5,60	196,770	-	27,82	2,040	0,00	0,00	0,00	5,616
26.02.21	24	23,2	67,58	10,20	200,510	-	23,0	41,46	5,60	198,360	-	26,12	2,150	0,00	0,00	0,00	5,326
27.02.21	24	22,9	67,35	10,20	197,580	-	22,6	41,49	5,60	195,400	-	25,86	2,180	0,00	0,00	0,00	5,200
28.02.21	24	22,6	64,75	10,20	195,660	-	22,4	40,49	5,60	193,540	-	24,26	2,120	0,00	0,00	0,00	4,833
01.03.21	24	22,6	63,69	10,20	194,960	-	22,3	40,12	5,60	192,780	-	23,57	2,180	0,00	0,00	0,00	4,683
02.03.21	24	22,5	64,32	10,20	194,630	-	22,3	40,43	5,60	192,380	-	23,89	2,250	0,00	0,00	0,00	4,741
03.03.21	24	22,7	67,86	10,20	195,910	-	22,4	42,13	5,60	193,670	-	25,73	2,240	0,00	0,00	0,00	5,135
04.03.21	24	22,6	72,70	10,20	195,300	-	22,3	43,98	5,60	193,050	-	28,72	2,250	0,00	0,00	0,00	5,708
05.03.21	24	22,5	76,12	10,20	194,180	-	22,2	45,37	5,60	191,930	-	30,75	2,250	0,00	0,00	0,00	6,073
06.03.21	24	22,3	74,43	10,20	192,770	-	22,0	44,69	5,60	190,500	-	29,74	2,270	0,00	0,00	0,00	5,834
07.03.21	24	22,3	74,08	10,20	192,570	-	22,0	44,35	5,60	190,340	-	29,73	2,230	0,00	0,00	0,00	5,824
08.03.21	24	22,2	78,47	10,20	192,220	-	22,0	45,78	5,60	190,020	-	32,69	2,200	0,00	0,00	0,00	6,384
09.03.21	24	22,5	81,27	10,20	194,710	-	22,3	46,40	5,60	192,470	-	34,87	2,240	0,00	0,00	0,00	6,893
10.03.21	24	22,8	85,52	10,20	196,760	-	22,5	47,86	5,60	194,600	-	37,66	2,160	0,00	0,00	0,00	7,513
11.03.21	24	22,7	80,63	10,20	196,530	-	22,4	46,06	5,60	193,260	-	34,57	3,270	0,00	0,00	0,00	6,945
12.03.21	24	22,3	71,79	10,20	192,890	-	21,9	42,38	5,60	189,080	-	29,41	3,810	0,00	0,00	0,00	5,834
13.03.21	24	22,1	67,25	10,20	191,090	-	21,7	40,68	5,60	187,110	-	26,57	3,980	0,00	0,00	0,00	5,239
14.03.21	24	22,1	65,56	10,20	190,580	-	21,5	40,14	5,60	185,750	-	25,42	4,830	0,00	0,00	0,00	5,038
15.03.21	24	22,3	66,79	10,20	192,400	-	21,5	40,94	5,60	185,730	-	25,85	6,670	0,00	0,00	0,00	5,247
16.03.21	24	22,5	84,83	10,20	194,360	-	22,4	46,33	5,60	193,230	-	38,50	1,130	0,00	0,00	0,00	7,535
17.03.21	24	22,8	82,94	10,20	196,850	-	22,6	46,19	5,60	195,260	-	36,75	1,590	0,00	0,00	0,00	7,308
18.03.21	24	22,5	84,83	10,20	194,360	-	22,4	46,33	5,60	193,230	-	38,50	1,130	0,00	0,00	0,00	7,535
19.03.21	24	22,8	82,94	10,20	196,850	-	22,6	46,19	5,60	195,260	-	36,75	1,590	0,00	0,00	0,00	7,308
20.03.21	24	21,1	53,56	10,20	181,890	-	20,8	34,85	5,60	179,840	-	18,71	2,050	0,00	0,00	0,00	3,475
21.03.21	24	24,8	68,42	10,20	213,950	-	24,5	44,87	5,60	211,350	-	23,55	2,600	0,00	0,00	0,00	5,155
22.03.21	24	24,3	70,05	10,20	210,090	-	24,0	45,64	5,60	207,570	-	24,41	2,520	0,00	0,00	0,00	5,243
Среднее	24,00	22,7	73,08	10,20	196,085	-	22,4	43,48	5,60	193,573	-	29,60	2,512	-	-	-	5,913
Итого	672,0				5490,380	0,000				5420,050	0,000		70,330	0,00	0,00	0,00	165,56

Ориентировочно до конца месяца(+)

1764,765

1742,159

22,606

53,217

Корректировка за прошлый месяц (-)

1220,738

1211,958

8,780

37,214

Итого за март 2021 :

6034,407

5950,251

84,156

181,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.21 21:00	214075,120	-	183772,340	-	0,000	0,000	5930,763	
23.03.21 04:00	219374,940	-	188668,780	-	0,000	0,000	6098,058	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =


Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

181,57 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Handwritten signature or initials.