ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40	0,3	22,5	Термопреобр.	Txв = 11,6
Обратн.тр.	ПРЭМ 40	0,3	22,5	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.21	24	24,3	88,24	10,20	131,250	-	24,8	49,63	5,60	133,930	-	38,61	-2,680	0,00	0,00	0,00	5,082
24.02.21	24	24,9	80,43	10,20	134,640	-	25,1	47,24	5,60	135,280	-	33,19	-0,640	0,00	0,00	0,00	4,480
25.02.21	24	25,7	73,44	10,20	138,840	-	25,7	45,65	5,60	138,840	-	27,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,869
26.02.21	24	25,6	69,30	10,20	138,300	-	25,6	44,19	5,60	138,300	-	25,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,482
27.02.21	24	25,0	70,07	10,20	134,930	-	25,0	44,24	5,60	134,930	-	25,83	0,000	0,00	0,00	0,00	3,494
28.02.21	24	24,9	69,87	10,20	134,530	-	24,9	44,20	5,60	134,530	-	25,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,462
01.03.21	24	24,7	67,92	10,20	133,210	-	24,7	43,32	5,60	133,210	-	24,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,287
02.03.21	24	25,0	66,85	10,20	135,080	-	25,0	43,11	5,60	135,080	-	23,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,214
03.03.21	24	24,7	69,89	10,20	133,520	-	24,7	44,25	5,60	133,520	-	25,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,432
04.03.21	24	24,5	74,65	10,20	132,510	-	24,5	46,05	5,60	132,510	-	28,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,803
05.03.21	24	24,5	80,09	10,20	132,520	-	24,5	48,06	5,60	132,520	-	32,03	0,000	0,00	0,00	0,00	4,258
06.03.21	24	25,2	77,55	10,20	136,200	-	25,2	47,27	5,60	136,200	-	30,28	0,000	0,00	0,00	0,00	4,135
07.03.21	24	24,9	79,25	10,20	134,620	-	24,9	47,84	5,60	134,620	-	31,41	0,000	0,00	0,00	0,00	4,240
08.03.21	24	24,4	82,55	10,20	131,900	-	24,4	48,38	5,60	131,900	-	34,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,519
09.03.21	24	24,1	82,73	10,20	130,390	-	24,1	47,65	5,60	130,390	-	35,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,587
10.03.21	24	24,3	87,26	10,20	131,030	-	24,7	49,19	5,60	133,180	-	38,07	-2,150	0,00	0,00	0,00	4,999
11.03.21	24	24,7	86,69	10,20	133,310	-	25,0	49,26	5,60	134,940	-	37,43	-1,630	0,00	0,00	0,00	5,005
12.03.21	24	24,8	79,44	10,20	134,090	-	24,8	46,99	5,60	134,090	-	32,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,362
13.03.21	24	25,1	75,17	10,20	135,390	-	25,1	46,00	5,60	135,390	-	29,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,959
14.03.21	24	25,0	71,28	10,20	135,090	-	25,0	44,96	5,60	135,090	-	26,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,564
15.03.21	24	24,8	69,42	10,20	134,040	-	24,8	44,05	5,60	134,040	-	25,37	0,000	0,00	0,00	0,00	3,411
16.03.21	24	24,9	70,41	10,20	134,640	-	24,9	44,55	5,60	134,640	-	25,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,489
17.03.21	24	24,7	70,13	10,20	133,580	-	24,7	44,28	5,60	133,580	-	25,85	0,000	0,00	0,00	0,00	3,460
18.03.21	24	25,0	72,12	10,20	135,120	-	25,0	44,92	5,60	135,120	-	27,20	0,000	0,00	0,00	0,00	3,682
19.03.21	24	24,6	79,27	10,20	132,700	-	24,6	47,22	5,60	132,700	-	32,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,263
20.03.21	24	24,2	76,66	10,20	130,900	-	24,2	45,76	5,60	130,900	-	30,90	0,000	0,00	0,00	0,00	4,054
21.03.21	24	24,5	71,80	10,20	132,380	-	24,5	44,15	5,60	132,380	-	27,65	0,000	0,00	0,00	0,00	3,672
22.03.21	24	24,3	67,72	10,20	131,080	-	24,3	42,54	5,60	131,080	-	25,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,308
Среднее	24,00	24,8	75,36	10,20	133,778	-	24,8	45,89	5,60	134,032	-	29,47	-0,254	-	-	-	3,949
Итого	672,0				3745,790	0,000				3752,890	0,000		-7,100	0,00	0,00	0,00	110,57
Ориентировочно до конца месяца(+)					1204,004					1206,286			-2,282				35,541
Корректировка за прошлый месяц (-)					802,546					809,102			-6,556				26,082
Итого за март 2021 :					4147,248					4150,074			-2,826				120,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 120,03 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления ОТЧЕТ ПРИНЯТ Дата 22.03.2021