

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	36,2	86,45	10,20	195,230	-	36,0	50,18	5,60	194,500	-	36,27	0,730	0,00	0,00	0,00	7,138
24.02.21	24	37,7	76,47	10,20	203,780	-	37,7	47,07	5,60	203,320	-	29,40	0,460	0,00	0,00	0,00	6,019
25.02.21	24	38,8	69,00	10,20	209,360	-	38,7	44,46	5,60	209,180	-	24,54	0,180	0,00	0,00	0,00	5,157
26.02.21	24	38,7	67,53	10,20	209,140	-	38,7	44,07	5,60	208,720	-	23,46	0,420	0,00	0,00	0,00	4,935
27.02.21	24	38,7	66,02	10,20	208,730	-	38,6	43,53	5,60	208,310	-	22,49	0,420	0,00	0,00	0,00	4,726
28.02.21	24	38,5	65,30	10,20	208,140	-	38,5	43,26	5,60	207,990	-	22,04	0,150	0,00	0,00	0,00	4,606
01.03.21	24	38,6	64,08	10,20	208,580	-	38,5	42,89	5,60	208,110	-	21,19	0,470	0,00	0,00	0,00	4,449
02.03.21	24	38,6	64,07	10,20	208,460	-	38,5	42,95	5,60	207,930	-	21,12	0,530	0,00	0,00	0,00	4,437
03.03.21	24	38,5	64,04	10,20	207,670	-	38,4	43,01	5,60	207,370	-	21,03	0,300	0,00	0,00	0,00	4,391
04.03.21	24	37,7	69,28	10,20	203,620	-	37,7	44,97	5,60	203,420	-	24,31	0,200	0,00	0,00	0,00	4,970
05.03.21	24	37,1	76,73	10,20	200,520	-	37,1	48,28	5,60	200,380	-	28,45	0,140	0,00	0,00	0,00	5,727
06.03.21	24	37,8	76,76	10,20	204,120	-	37,8	48,57	5,60	203,940	-	28,19	0,180	0,00	0,00	0,00	5,779
07.03.21	24	38,3	76,78	10,20	207,050	-	38,3	48,93	5,60	206,760	-	27,85	0,290	0,00	0,00	0,00	5,799
08.03.21	24	37,1	78,58	10,20	200,480	-	37,1	49,00	5,60	200,180	-	29,58	0,300	0,00	0,00	0,00	5,959
09.03.21	24	35,9	81,84	10,20	193,970	-	35,8	49,37	5,60	193,560	-	32,47	0,410	0,00	0,00	0,00	6,337
10.03.21	24	35,8	86,41	10,20	193,500	-	35,7	50,91	5,60	192,720	-	35,50	0,780	0,00	0,00	0,00	6,929
11.03.21	24	36,9	83,08	10,20	199,070	-	36,7	49,98	5,60	198,270	-	33,10	0,800	0,00	0,00	0,00	6,650
12.03.21	24	38,2	75,46	10,20	206,300	-	38,1	47,38	5,60	205,870	-	28,08	0,430	0,00	0,00	0,00	5,823
13.03.21	24	38,5	67,83	10,20	208,140	-	38,5	44,34	5,60	207,740	-	23,49	0,400	0,00	0,00	0,00	4,919
14.03.21	24	38,5	66,05	10,20	207,840	-	38,4	43,77	5,60	207,330	-	22,28	0,510	0,00	0,00	0,00	4,669
15.03.21	24	38,4	66,04	10,20	207,590	-	38,4	43,93	5,60	207,160	-	22,11	0,430	0,00	0,00	0,00	4,620
16.03.21	24	38,4	66,05	10,20	207,300	-	38,3	43,94	5,60	206,870	-	22,11	0,430	0,00	0,00	0,00	4,616
17.03.21	24	38,1	67,65	10,20	205,760	-	38,0	44,57	5,60	205,430	-	23,08	0,330	0,00	0,00	0,00	4,775
18.03.21	24	37,5	71,25	10,20	202,470	-	37,4	46,02	5,60	202,080	-	25,23	0,390	0,00	0,00	0,00	5,138
19.03.21	24	35,8	74,87	10,20	193,400	-	35,7	46,91	5,60	192,840	-	27,96	0,560	0,00	0,00	0,00	5,445
20.03.21	24	36,6	77,18	10,20	197,470	-	36,5	48,08	5,60	196,830	-	29,10	0,640	0,00	0,00	0,00	5,793
21.03.21	24	37,3	72,09	10,20	201,250	-	37,2	46,60	5,60	200,920	-	25,49	0,330	0,00	0,00	0,00	5,156
22.03.21	24	36,6	69,10	10,20	197,450	-	36,5	44,88	5,60	197,310	-	24,22	0,140	0,00	0,00	0,00	4,803
Среднее	24,00	37,7	72,36	10,20	203,443	-	37,6	46,14	5,60	203,037	-	26,22	0,405	-	-	-	5,349
Итого	672,0				5696,390	0,000				5685,040	0,000		11,350	0,00	0,00	0,00	149,77

Ориентировочно до конца месяца(+)

1830,983

1827,334

Корректировка за прошлый месяц (-)

1222,938

3,648

48,139

Итого за март 2021 :

6304,435

6291,684

12,750

35,571

162,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

162,33 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

