

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

22,5

22,5

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

0,3

0,3

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ф.ср.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4=

T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	2798,6	85,56	10,20	201,500	-	2754,9	48,56	5,60	198,350	-	37,00	3,150	0,00	0,00	0,00	7,608
24.02.21	24	2794,2	76,16	10,20	201,180	-	2753,2	45,40	5,60	198,230	-	30,76	2,950	0,00	0,00	0,00	6,322
25.02.21	24	2780,0	70,82	10,20	200,160	-	2738,9	43,86	5,60	197,200	-	26,96	2,960	0,00	0,00	0,00	5,526
26.02.21	24	2781,0	68,67	10,20	200,230	-	2743,3	43,52	5,60	197,520	-	25,15	2,710	0,00	0,00	0,00	5,154
27.02.21	24	2772,1	68,44	10,20	199,590	-	2732,4	43,70	5,60	196,730	-	24,74	2,860	0,00	0,00	0,00	5,063
28.02.21	24	2762,6	65,76	10,20	198,910	-	2725,4	42,63	5,60	196,230	-	23,13	2,680	0,00	0,00	0,00	4,715
01.03.21	24	2754,7	64,69	10,20	198,340	-	2714,9	42,43	5,60	195,470	-	22,26	2,870	0,00	0,00	0,00	4,537
02.03.21	24	2756,4	65,36	10,20	198,460	-	2718,9	43,08	5,60	195,760	-	22,28	2,700	0,00	0,00	0,00	4,538
03.03.21	24	2783,9	68,98	10,20	200,440	-	2743,2	44,82	5,60	197,510	-	24,16	2,930	0,00	0,00	0,00	4,974
04.03.21	24	2788,8	74,06	10,20	200,790	-	2746,7	46,90	5,60	197,760	-	27,16	3,030	0,00	0,00	0,00	5,596
05.03.21	24	2785,6	77,58	10,20	200,560	-	2743,6	47,65	5,60	197,540	-	29,93	3,020	0,00	0,00	0,00	6,147
06.03.21	24	2769,6	75,87	10,20	199,410	-	2726,5	46,90	5,60	196,310	-	28,97	3,100	0,00	0,00	0,00	5,922
07.03.21	24	2772,1	75,56	10,20	199,590	-	2729,9	46,78	5,60	196,550	-	28,78	3,040	0,00	0,00	0,00	5,886
08.03.21	24	2767,6	80,22	10,20	199,270	-	2725,8	48,63	5,60	196,260	-	31,59	3,010	0,00	0,00	0,00	6,441
09.03.21	24	2790,4	83,12	10,20	200,910	-	2748,6	49,21	5,60	197,900	-	33,91	3,010	0,00	0,00	0,00	6,961
10.03.21	24	2788,5	87,51	10,20	200,770	-	2742,6	50,53	5,60	197,470	-	36,98	3,300	0,00	0,00	0,00	7,591
11.03.21	24	2762,6	82,39	10,20	198,910	-	2718,6	48,10	5,60	195,740	-	34,29	3,170	0,00	0,00	0,00	6,973
12.03.21	24	2722,5	73,17	10,20	196,020	-	2681,7	44,53	5,60	193,080	-	28,64	2,940	0,00	0,00	0,00	5,745
13.03.21	24	2699,7	68,43	10,20	194,380	-	2661,4	43,00	5,60	191,620	-	25,43	2,760	0,00	0,00	0,00	5,062
14.03.21	24	2692,1	66,70	10,20	193,830	-	2653,6	42,58	5,60	191,060	-	24,12	2,770	0,00	0,00	0,00	4,793
15.03.21	24	2711,3	67,99	10,20	195,210	-	2674,3	43,39	5,60	192,550	-	24,60	2,660	0,00	0,00	0,00	4,918
16.03.21	24	1109,6	68,57	10,20	79,890	-	1218,1	43,10	5,60	87,700	-	25,47	-7,810	0,00	0,00	0,00	1,698
17.03.21	24	2176,1	69,38	10,20	156,680	-	2172,2	42,53	5,60	156,400	-	26,85	0,280	0,00	0,00	0,00	4,219
18.03.21	24	2846,4	74,13	10,20	204,940	-	2804,2	46,06	5,60	201,900	-	28,07	3,040	0,00	0,00	0,00	5,893
19.03.21	24	2893,6	77,57	10,20	208,340	-	2848,3	47,69	5,60	205,080	-	29,88	3,260	0,00	0,00	0,00	6,381
20.03.21	24	2760,6	57,97	10,20	198,760	-	2725,0	38,20	5,60	196,200	-	19,77	2,560	0,00	0,00	0,00	4,027
21.03.21	24	2884,0	69,71	10,20	207,650	-	2848,3	44,39	5,60	205,080	-	25,32	2,570	0,00	0,00	0,00	5,372
22.03.21	24	2873,5	71,18	10,20	206,890	-	2836,9	45,27	5,60	204,260	-	25,91	2,630	0,00	0,00	0,00	5,480
Среднее	24,00	2699,2	72,70	10,20	194,343	-	2665,4	45,12	5,60	191,909	-	27,58	2,434	-	-	-	5,484
Итого	672,0				5441,610	0,000				5373,460	0,000		68,150	0,00	0,00	0,00	153,54

Ориентировочно до конца месяца(+)

1749,089

1727,184

21,905

49,353

Корректировка за прошлый месяц (-)

1035,110

1021,074

14,036

35,155

Итого за март 2021 :

6155,589

6079,570

76,019

167,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.02.21 04:00	10017,700	-	9879,780	-	0,000	0,000	331,836	
23.03.21 04:00	15258,920	-	15056,080	-	0,000	0,000	478,116	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

167,74 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

