

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44848

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	27,9	82,12	10,30	150,890	-	27,9	50,54	5,60	150,400	-	31,58	0,490	0,00	0,00	0,00	4,802
24.02.21	24	28,9	78,22	10,30	156,290	-	28,9	49,88	5,60	155,810	-	28,34	0,480	0,00	0,00	0,00	4,466
25.02.21	24	29,6	73,89	10,30	159,640	-	29,5	49,24	5,60	159,270	-	24,65	0,370	0,00	0,00	0,00	3,965
26.02.21	24	28,6	66,41	10,30	154,510	-	28,6	45,66	5,60	154,180	-	20,75	0,330	0,00	0,00	0,00	3,232
27.02.21	24	28,1	63,99	10,30	151,900	-	28,1	44,23	5,60	151,640	-	19,76	0,260	0,00	0,00	0,00	3,023
28.02.21	24	28,3	64,10	10,30	152,800	-	28,3	44,36	5,60	152,550	-	19,74	0,250	0,00	0,00	0,00	3,038
01.03.21	24	28,3	64,17	10,30	152,710	-	28,2	44,50	5,60	152,450	-	19,67	0,260	0,00	0,00	0,00	3,025
02.03.21	24	28,4	63,12	10,30	153,210	-	28,3	44,12	5,60	152,930	-	19,00	0,280	0,00	0,00	0,00	2,932
03.03.21	24	28,0	63,11	10,30	151,370	-	28,0	43,85	5,60	151,060	-	19,26	0,310	0,00	0,00	0,00	2,941
04.03.21	24	27,8	64,30	10,30	150,230	-	27,8	44,11	5,60	149,900	-	20,19	0,330	0,00	0,00	0,00	3,059
05.03.21	24	28,0	75,12	10,30	151,160	-	27,9	48,91	5,60	150,810	-	26,21	0,350	0,00	0,00	0,00	3,987
06.03.21	24	28,3	65,84	10,30	152,800	-	28,3	44,43	5,60	152,590	-	21,41	0,210	0,00	0,00	0,00	3,271
07.03.21	24	28,5	65,80	10,30	153,840	-	28,4	44,58	5,60	153,590	-	21,22	0,250	0,00	0,00	0,00	3,272
08.03.21	24	28,4	78,94	10,30	153,470	-	28,3	50,71	5,60	152,990	-	28,23	0,480	0,00	0,00	0,00	4,369
09.03.21	24	28,0	80,36	10,30	151,090	-	27,9	50,57	5,60	150,650	-	29,79	0,440	0,00	0,00	0,00	4,536
10.03.21	24	27,8	83,62	10,30	150,340	-	27,8	51,39	5,60	149,850	-	32,23	0,490	0,00	0,00	0,00	4,889
11.03.21	24	28,1	84,12	10,30	151,470	-	28,0	51,86	5,60	151,090	-	32,26	0,380	0,00	0,00	0,00	4,922
12.03.21	24	28,3	80,69	10,30	152,770	-	28,2	51,38	5,60	152,390	-	29,31	0,380	0,00	0,00	0,00	4,510
13.03.21	24	28,4	70,70	10,30	153,430	-	28,4	47,45	5,60	153,290	-	23,25	0,140	0,00	0,00	0,00	3,583
14.03.21	24	29,4	64,23	10,30	158,730	-	29,4	45,05	5,60	158,710	-	19,18	0,020	0,00	0,00	0,00	3,054
15.03.21	24	29,1	61,94	10,30	157,080	-	29,1	43,64	5,60	157,060	-	18,30	0,020	0,00	0,00	0,00	2,887
16.03.21	24	29,1	62,35	10,30	156,910	-	29,1	43,84	5,60	156,910	-	18,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,917
17.03.21	24	29,1	65,22	10,30	157,240	-	29,1	45,00	5,60	157,240	-	20,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,190
18.03.21	24	28,0	73,29	10,30	151,030	-	28,0	48,52	5,60	151,020	-	24,77	0,010	0,00	0,00	0,00	3,753
19.03.21	24	27,2	72,72	10,30	146,920	-	27,2	47,60	5,60	146,910	-	25,12	0,010	0,00	0,00	0,00	3,703
20.03.21	24	27,4	72,22	10,30	147,800	-	27,4	47,18	5,60	147,790	-	25,04	0,010	0,00	0,00	0,00	3,712
21.03.21	24	27,4	70,47	10,30	147,890	-	27,4	46,89	5,60	147,860	-	23,58	0,030	0,00	0,00	0,00	3,498
22.03.21	24	27,7	62,96	10,30	149,790	-	27,7	43,26	5,60	149,670	-	19,70	0,120	0,00	0,00	0,00	2,962
Среднее	24,00	28,3	70,50	10,30	152,761	-	28,2	46,88	5,60	152,522	-	23,62	0,239	-	-	-	3,625
Итого	672,0				4277,310	0,000			5,60	4270,610	0,000		6,700	0,00	0,00	0,00	101,50

Ориентировочно до конца месяца(+)

1374,850

1372,696

2,154

32,624

Корректировка за прошлый месяц (-)

916,146

914,156

1,990

25,350

Итого за март 2021 :

4736,014

4729,150

6,864

108,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.02.21 05:00	33973,710	-	33720,530	-	0,000	0,000	705,992	
23.03.21 04:00	38093,400	-	37834,100	-	0,000	0,000	802,243	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

108,77 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

