

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	23,8	82,15	10,20	128,390	-	23,7	48,86	5,60	127,890	-	33,29	0,500	0,00	0,00	0,00	4,311
24.02.21	24	24,6	78,36	10,20	132,650	-	24,5	48,44	5,60	132,120	-	29,92	0,530	0,00	0,00	0,00	4,004
25.02.21	24	25,0	74,00	10,20	135,110	-	24,9	47,68	5,60	134,580	-	26,32	0,530	0,00	0,00	0,00	3,591
26.02.21	24	24,3	66,48	10,20	130,950	-	24,2	44,12	5,60	130,440	-	22,36	0,510	0,00	0,00	0,00	2,957
27.02.21	24	23,9	64,04	10,20	128,830	-	23,8	42,79	5,60	128,340	-	21,25	0,490	0,00	0,00	0,00	2,764
28.02.21	24	24,0	64,10	10,20	129,620	-	23,9	43,04	5,60	129,130	-	21,06	0,490	0,00	0,00	0,00	2,760
01.03.21	24	24,0	64,20	10,20	129,470	-	23,9	43,18	5,60	128,970	-	21,02	0,500	0,00	0,00	0,00	2,750
02.03.21	24	24,1	63,18	10,20	130,040	-	24,0	42,80	5,60	129,590	-	20,38	0,450	0,00	0,00	0,00	2,677
03.03.21	24	23,8	63,12	10,20	128,500	-	23,7	42,48	5,60	128,100	-	20,64	0,400	0,00	0,00	0,00	2,678
04.03.21	24	23,7	64,33	10,20	127,780	-	23,6	42,95	5,60	127,360	-	21,38	0,420	0,00	0,00	0,00	2,756
05.03.21	24	23,8	75,06	10,20	128,340	-	23,7	47,49	5,60	127,930	-	27,57	0,410	0,00	0,00	0,00	3,563
06.03.21	24	24,1	65,88	10,20	130,110	-	24,0	43,45	5,60	129,630	-	22,43	0,480	0,00	0,00	0,00	2,931
07.03.21	24	24,2	65,78	10,20	130,690	-	24,1	43,21	5,60	130,200	-	22,57	0,490	0,00	0,00	0,00	2,967
08.03.21	24	24,1	78,90	10,20	130,300	-	24,0	49,18	5,60	129,730	-	29,72	0,570	0,00	0,00	0,00	3,907
09.03.21	24	23,8	80,38	10,20	128,470	-	23,7	49,19	5,60	127,960	-	31,19	0,510	0,00	0,00	0,00	4,040
10.03.21	24	23,7	83,69	10,20	127,760	-	23,6	50,18	5,60	127,200	-	33,51	0,560	0,00	0,00	0,00	4,322
11.03.21	24	23,8	84,14	10,20	128,500	-	23,7	50,60	5,60	128,000	-	33,54	0,500	0,00	0,00	0,00	4,349
12.03.21	24	24,0	80,80	10,20	129,360	-	23,9	49,84	5,60	128,790	-	30,96	0,570	0,00	0,00	0,00	4,043
13.03.21	24	24,0	70,76	10,20	129,770	-	23,9	46,08	5,60	129,260	-	24,68	0,510	0,00	0,00	0,00	3,234
14.03.21	24	24,9	64,25	10,20	134,490	-	24,8	43,63	5,60	134,010	-	20,62	0,480	0,00	0,00	0,00	2,802
15.03.21	24	24,7	61,88	10,20	133,210	-	24,6	42,37	5,60	132,710	-	19,51	0,500	0,00	0,00	0,00	2,628
16.03.21	24	24,6	62,34	10,20	133,000	-	24,5	42,62	5,60	132,530	-	19,72	0,470	0,00	0,00	0,00	2,649
17.03.21	24	24,7	65,05	10,20	133,340	-	24,6	43,68	5,60	132,880	-	21,37	0,460	0,00	0,00	0,00	2,876
18.03.21	24	23,7	73,30	10,20	128,150	-	23,6	47,21	5,60	127,640	-	26,09	0,510	0,00	0,00	0,00	3,379
19.03.21	24	23,1	72,73	10,20	124,970	-	23,1	46,25	5,60	124,550	-	26,48	0,420	0,00	0,00	0,00	3,377
20.03.21	24	23,3	72,18	10,20	125,850	-	23,2	45,87	5,60	125,440	-	26,31	0,410	0,00	0,00	0,00	3,338
21.03.21	24	23,2	70,57	10,20	125,400	-	23,1	45,60	5,60	124,920	-	24,97	0,480	0,00	0,00	0,00	3,161
22.03.21	24	23,6	62,90	10,20	127,390	-	23,5	41,97	5,60	126,960	-	20,93	0,430	0,00	0,00	0,00	2,689
Среднее	24,00	24,0	70,52	10,20	129,659	-	23,9	45,53	5,60	129,174	-	24,99	0,485	-	-	-	3,267
Итого	672,0				3630,440	0,000				3616,860	0,000		13,580	0,00	0,00	0,00	91,46

Ориентировочно до конца месяца(+)

1166,927

1162,562

4,365

29,399

Корректировка за прошлый месяц (-)

777,759

775,554

2,205

22,596

Итого за март 2021 :

4019,608

4003,868

15,740

98,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.11.17 11:00	6374,860	-	6234,360	-	0,000	0,000	113,244	
27.11.17 11:00	6374,860	-	6234,360	-	0,000	0,000	113,244	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

98,27 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

