

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - hхв)$, лето: $M3 = p3 \cdot V3$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	29,3	81,93	10,30	158,410	-	29,3	50,84	5,60	158,410	-	31,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,940
24.02.21	24	30,4	77,84	10,30	163,920	-	30,4	50,13	5,60	163,920	-	27,71	0,000	0,00	0,00	0,00	4,554
25.02.21	24	30,9	73,50	10,30	166,780	-	30,9	49,36	5,60	166,780	-	24,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,041
26.02.21	24	29,9	66,10	10,30	161,280	-	29,9	45,76	5,60	161,260	-	20,34	0,020	0,00	0,00	0,00	3,292
27.02.21	24	29,4	63,79	10,30	158,900	-	29,4	44,50	5,60	158,900	-	19,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,078
28.02.21	24	29,6	63,93	10,30	159,900	-	29,6	44,51	5,60	159,900	-	19,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,114
01.03.21	24	29,6	63,95	10,30	159,920	-	29,6	44,56	5,60	159,920	-	19,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,109
02.03.21	24	29,7	62,89	10,30	160,180	-	29,7	44,14	5,60	160,180	-	18,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,016
03.03.21	24	29,4	63,03	10,30	158,490	-	29,3	43,84	5,60	158,450	-	19,19	0,040	0,00	0,00	0,00	3,053
04.03.21	24	29,2	64,23	10,30	157,710	-	29,2	44,39	5,60	157,710	-	19,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,138
05.03.21	24	29,3	75,22	10,30	158,350	-	29,3	49,22	5,60	158,350	-	26,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,127
06.03.21	24	29,6	65,48	10,30	160,070	-	29,6	44,46	5,60	160,070	-	21,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,354
07.03.21	24	29,7	65,62	10,30	160,350	-	29,7	44,69	5,60	160,340	-	20,93	0,010	0,00	0,00	0,00	3,351
08.03.21	24	29,5	78,83	10,30	159,320	-	29,5	50,56	5,60	159,320	-	28,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,516
09.03.21	24	29,1	80,16	10,30	157,130	-	29,1	50,35	5,60	157,130	-	29,81	0,000	0,00	0,00	0,00	4,698
10.03.21	24	28,9	83,29	10,30	156,300	-	28,9	51,15	5,60	156,300	-	32,14	0,000	0,00	0,00	0,00	5,038
11.03.21	24	29,1	83,94	10,30	157,400	-	29,1	51,91	5,60	157,400	-	32,03	0,000	0,00	0,00	0,00	5,056
12.03.21	24	28,6	79,92	10,30	154,640	-	28,5	53,22	5,60	153,870	-	26,70	0,770	0,00	0,00	0,00	4,180
13.03.21	24	29,3	70,23	10,30	158,050	-	29,3	50,23	5,60	158,050	-	20,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,171
14.03.21	24	30,3	63,81	10,30	163,570	-	30,3	47,38	5,60	163,570	-	16,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,700
15.03.21	24	29,9	61,72	10,30	161,360	-	29,9	46,05	5,60	161,280	-	15,67	0,080	0,00	0,00	0,00	2,544
16.03.21	24	29,9	62,03	10,30	161,280	-	29,9	46,01	5,60	161,280	-	16,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,593
17.03.21	24	29,9	65,13	10,30	161,390	-	29,9	47,50	5,60	161,330	-	17,63	0,060	0,00	0,00	0,00	2,859
18.03.21	24	28,6	72,86	10,30	154,320	-	28,6	51,11	5,60	154,320	-	21,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,369
19.03.21	24	27,9	72,16	10,30	150,870	-	27,9	50,20	5,60	150,870	-	21,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,326
20.03.21	24	28,1	71,96	10,30	151,980	-	28,1	49,80	5,60	151,980	-	22,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,379
21.03.21	24	28,2	69,92	10,30	152,200	-	28,2	49,23	5,60	152,200	-	20,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,159
22.03.21	24	28,4	62,67	10,30	153,600	-	28,4	45,50	5,60	153,600	-	17,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,647
Среднее	24,00	29,3	70,22	10,30	158,488	-	29,3	47,88	5,60	158,453	-	22,34	0,035	-	-	-	3,550
Итого	672,0				4437,670	0,000				4436,690	0,000		0,980	0,00	0,00	0,00	99,40

Ориентировочно до конца месяца(+)

1426,394

1426,079

0,315

31,951

Корректировка за прошлый месяц (-)

985,521

985,444

0,077

26,347

Итого за март 2021 :

4878,543

4877,325

1,218

105,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.21 01:00	96681,180	-	96130,310	-	0,000	0,000	1922,030	
22.03.21 22:00	101099,810	-	100547,960	-	0,000	0,000	2021,064	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

105,01 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

