

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.02.21	24	34,7	86,53	9,63	187,250	-	34,6	49,48	6,46	187,050	-	37,05	0,200	0,00	0,00	0,00	6,963
24.02.21	24	35,2	85,97	9,58	190,030	-	35,2	50,35	6,35	190,030	-	35,62	0,000	0,00	0,00	0,00	6,776
25.02.21	24	36,1	70,73	9,54	194,800	-	36,1	45,40	6,21	194,730	-	25,33	0,070	0,00	0,00	0,00	4,943
26.02.21	24	36,1	66,49	9,53	194,980	-	36,1	43,84	6,21	194,970	-	22,65	0,010	0,00	0,00	0,00	4,422
27.02.21	24	35,8	65,33	9,55	193,290	-	35,8	43,25	6,28	193,290	-	22,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,278
28.02.21	24	36,1	65,44	9,53	195,100	-	36,1	43,34	6,22	195,100	-	22,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,317
01.03.21	24	36,4	65,28	9,53	196,420	-	36,4	43,38	6,17	196,410	-	21,90	0,010	0,00	0,00	0,00	4,309
02.03.21	24	36,9	63,40	9,53	199,250	-	36,9	42,77	6,07	199,250	-	20,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,119
03.03.21	24	35,6	71,36	9,54	192,110	-	35,6	45,88	6,29	192,110	-	25,48	0,000	0,00	0,00	0,00	4,902
04.03.21	24	35,5	73,45	9,56	191,900	-	35,5	46,68	6,32	191,820	-	26,77	0,080	0,00	0,00	0,00	5,147
05.03.21	24	35,5	78,80	9,56	191,710	-	35,5	48,81	6,33	191,710	-	29,99	0,000	0,00	0,00	0,00	5,758
06.03.21	24	35,5	80,95	9,54	191,520	-	35,5	49,44	6,32	191,520	-	31,51	0,000	0,00	0,00	0,00	6,049
07.03.21	24	35,5	81,34	9,55	191,520	-	35,5	49,91	6,31	191,520	-	31,43	0,000	0,00	0,00	0,00	6,033
08.03.21	24	35,5	79,25	9,61	191,480	-	35,5	48,67	6,35	191,480	-	30,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,866
09.03.21	24	35,1	80,00	9,63	189,600	-	35,1	48,18	6,39	189,590	-	31,82	0,010	0,00	0,00	0,00	6,044
10.03.21	24	34,5	86,20	9,64	186,460	-	34,5	49,67	6,49	186,460	-	36,53	0,000	0,00	0,00	0,00	6,826
11.03.21	24	34,7	87,97	9,62	187,420	-	34,7	50,96	6,46	187,410	-	37,01	0,010	0,00	0,00	0,00	6,953
12.03.21	24	35,5	78,89	9,62	191,950	-	35,5	48,04	6,32	191,950	-	30,85	0,000	0,00	0,00	0,00	5,929
13.03.21	24	35,7	70,06	9,57	192,920	-	35,7	44,89	6,29	192,920	-	25,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,863
14.03.21	24	36,4	67,50	9,56	196,410	-	36,4	44,34	6,19	196,410	-	23,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,555
15.03.21	24	36,0	62,56	9,56	194,540	-	36,0	42,24	6,25	194,500	-	20,32	0,040	0,00	0,00	0,00	3,961
16.03.21	24	36,2	61,38	9,55	195,350	-	36,2	41,56	6,22	195,350	-	19,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,880
17.03.21	24	35,7	62,43	9,57	192,630	-	35,7	41,56	6,33	192,610	-	20,87	0,020	0,00	0,00	0,00	4,023
18.03.21	24	35,6	69,88	9,59	192,380	-	35,6	44,78	6,34	191,500	-	25,10	0,880	0,00	0,00	0,00	4,871
19.03.21	24	35,6	75,42	9,60	191,970	-	35,5	46,79	6,36	191,720	-	28,63	0,250	0,00	0,00	0,00	5,517
20.03.21	24	35,3	75,87	9,57	190,480	-	35,2	46,64	6,39	190,210	-	29,23	0,270	0,00	0,00	0,00	5,587
21.03.21	24	36,7	71,30	9,54	198,060	-	36,6	45,78	6,13	197,880	-	25,52	0,180	0,00	0,00	0,00	5,069
22.03.21	24	36,1	64,55	9,57	195,090	-	36,1	42,52	6,26	194,840	-	22,03	0,250	0,00	0,00	0,00	4,308
Среднее	24,00	35,7	73,15	9,57	192,736	-	35,7	46,04	6,30	192,655	-	27,11	0,081	-	-	-	5,224
Итого	672,0				5396,620	0,000				5394,340	0,000		2,280	0,00	0,00	0,00	146,27

Ориентировочно до конца месяца(+)

1734,628

Корректировка за прошлый месяц (-)

1178,191

Итого за март 2021 :

5953,057

1733,895

1177,740

5950,495

0,733

0,451

2,562

47,015

35,387

157,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.02.21 05:00	170762,100	-	157189,640	-	0,000	0,000	4151,109	
22.03.21 22:00	175908,910	-	162334,400	-	0,000	0,000	4288,204	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

157,90 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

