

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 107, лит. Н**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8562.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **23769**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 17.06.2023 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,321 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1518 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0,069 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 96,3 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 27,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | | |
| 23.10.2021 | 24,00 | | 120,83 | 112,69 | 8,14 | 65,56 | 45,51 | 20,05 | | | | 123,16 | 113,90 | 9,26 | | | | | | | | | 2,79 | |
| 24.10.2021 | 24,00 | | 115,32 | 105,24 | 10,08 | 64,67 | 43,91 | 20,76 | | | | 117,51 | 106,28 | 11,23 | | | | | | | | | | 2,84 |
| 25.10.2021 | 24,00 | | 119,63 | 112,09 | 7,54 | 65,85 | 45,00 | 20,85 | | | | 122,01 | 113,19 | 8,82 | | | | | | | | | | 2,83 |
| 26.10.2021 | 24,00 | | 120,86 | 113,09 | 7,77 | 65,32 | 45,09 | 20,23 | | | | 123,20 | 114,31 | 8,89 | | | | | | | | | | 2,80 |
| 27.10.2021 | 24,00 | | 122,90 | 114,39 | 8,51 | 65,48 | 45,56 | 19,92 | | | | 125,28 | 115,62 | 9,66 | | | | | | | | | | 2,84 |
| 28.10.2021 | 24,00 | | 120,62 | 112,74 | 7,88 | 65,42 | 45,47 | 19,95 | | | | 123,01 | 113,90 | 9,11 | | | | | | | | | | 2,77 |
| 29.10.2021 | 24,00 | | 123,02 | 115,57 | 7,45 | 65,88 | 46,19 | 19,69 | | | | 125,44 | 116,81 | 8,63 | | | | | | | | | | 2,77 |
| 30.10.2021 | 24,00 | | 122,68 | 114,84 | 7,84 | 65,63 | 46,10 | 19,53 | | | | 125,05 | 116,10 | 8,95 | | | | | | | | | | 2,76 |
| 31.10.2021 | 24,00 | | 120,31 | 111,40 | 8,91 | 65,57 | 45,47 | 20,10 | | | | 122,67 | 112,61 | 10,06 | | | | | | | | | | 2,83 |
| 01.11.2021 | 24,00 | | 120,79 | 113,11 | 7,68 | 65,98 | 45,98 | 20,00 | | | | 123,18 | 114,32 | 8,86 | | | | | | | | | | 2,77 |
| 02.11.2021 | 24,00 | | 117,21 | 109,27 | 7,94 | 64,69 | 44,61 | 20,08 | | | | 119,44 | 110,33 | 9,11 | | | | | | | | | | 2,71 |
| 03.11.2021 | 24,00 | | 120,15 | 112,30 | 7,85 | 65,78 | 45,28 | 20,50 | | | | 122,46 | 113,51 | 8,95 | | | | | | | | | | 2,82 |
| 04.11.2021 | 24,00 | | 120,87 | 112,34 | 8,53 | 65,22 | 45,32 | 19,90 | | | | 123,19 | 113,56 | 9,63 | | | | | | | | | | 2,79 |
| 05.11.2021 | 24,00 | | 122,09 | 113,71 | 8,38 | 65,33 | 45,52 | 19,81 | | | | 124,48 | 114,93 | 9,55 | | | | | | | | | | 2,80 |
| 06.11.2021 | 24,00 | | 118,54 | 110,61 | 7,93 | 65,34 | 45,12 | 20,22 | | | | 120,80 | 111,74 | 9,06 | | | | | | | | | | 2,76 |
| 07.11.2021 | 24,00 | | 118,21 | 107,00 | 11,21 | 65,15 | 44,59 | 20,56 | | | | 120,48 | 108,08 | 12,40 | | | | | | | | | | 2,94 |
| 08.11.2021 | 24,00 | | 114,23 | 106,38 | 7,85 | 65,63 | 44,16 | 21,47 | | | | 116,41 | 107,45 | 8,96 | | | | | | | | | | 2,80 |
| 09.11.2021 | 24,00 | | 110,05 | 101,75 | 8,30 | 66,52 | 43,58 | 22,94 | | | | 112,25 | 102,78 | 9,47 | | | | | | | | | | 2,89 |
| 10.11.2021 | 24,00 | | 115,83 | 107,13 | 8,70 | 68,24 | 45,00 | 23,24 | | | | 118,28 | 108,15 | 10,13 | | | | | | | | | | 3,08 |
| 11.11.2021 | 24,00 | | 119,81 | 110,90 | 8,91 | 68,46 | 46,24 | 22,22 | | | | 122,31 | 112,11 | 10,20 | | | | | | | | | | 3,08 |
| 12.11.2021 | 24,00 | * | 41,13 | 39,71 | 1,42 | 67,87 | 46,12 | 21,75 | | | | 41,94 | 40,20 | 1,74 | | | | | | | | | | 0,96 |
| 13.11.2021 | 24,00 | * | 57,56 | 50,02 | 7,54 | 70,87 | 45,41 | 25,46 | | | | 58,88 | 50,54 | 8,34 | | | | | | | | | | 1,81 |
| 14.11.2021 | 24,00 | | 121,76 | 109,49 | 12,27 | 70,88 | 47,41 | 23,47 | | | | 124,54 | 110,68 | 13,86 | | | | | | | | | | 3,44 |
| 15.11.2021 | 24,00 | | 118,29 | 110,47 | 7,82 | 70,69 | 47,02 | 23,67 | | | | 120,99 | 111,67 | 9,32 | | | | | | | | | | 3,17 |
| 16.11.2021 | 24,00 | | 119,94 | 112,30 | 7,64 | 72,32 | 47,97 | 24,35 | | | | 122,72 | 113,57 | 9,15 | | | | | | | | | | 3,29 |
| 17.11.2021 | 24,00 | | 121,23 | 113,78 | 7,45 | 72,38 | 48,49 | 23,89 | | | | 124,14 | 115,06 | 9,08 | | | | | | | | | | 3,26 |
| 18.11.2021 | 24,00 | | 115,51 | 106,86 | 8,65 | 70,07 | 46,49 | 23,58 | | | | 118,09 | 107,97 | 10,12 | | | | | | | | | | 3,13 |
| 19.11.2021 | 24,00 | | 120,97 | 113,42 | 7,55 | 72,56 | 48,56 | 24,00 | | | | 123,81 | 114,72 | 9,09 | | | | | | | | | | 3,27 |
| 20.11.2021 | 24,00 | | 121,07 | 113,08 | 7,99 | 74,92 | 49,91 | 25,01 | | | | 124,10 | 114,52 | 9,58 | | | | | | | | | | 3,43 |
| 21.11.2021 | 24,00 | | 121,04 | 111,94 | 9,10 | 75,10 | 49,80 | 25,30 | | | | 124,12 | 113,31 | 10,81 | | | | | | | | | | 3,52 |
| 22.11.2021 | 24,00 | | 117,73 | 110,28 | 7,45 | 74,69 | 48,72 | 25,97 | | | | 120,66 | 111,55 | 9,11 | | | | | | | | | | 3,42 |
| Среднее | 24,00 | | 114,84 | 106,71 | 8,14 | 68,00 | 46,12 | 21,89 | | | | 117,25 | 107,85 | 9,39 | | | | | | | | | | 2,88 |
| Итого | 744,00 | | 3560,18 | 3307,90 | 252,28 | | | | | | | 3634,60 | 3343,47 | 291,13 | | | | | | | | | | 89,37 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,49 °C** **1,39** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **87,98** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 26.11.2021 14:12 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации
 eada3a43-a549-4eb1-804a-cb9ae50719b1



Идентификатор документа eada3a43-a549-4e61-804a-cb9ae50719b1



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 26.11.2021 14:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.11.2021 10:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |