

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП5**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9069.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24126**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207740	расходомер:	08.08.2025	ОП: 02;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-D	Gmin= 0,2	Gmax= 30
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-D	0,2	30
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.: КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			Преобр.давления: КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,223	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 66,9	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.10.2021		*																							
24.10.2021		*																							
25.10.2021		*																							
26.10.2021		*																							
27.10.2021		*																							
28.10.2021		*																							
29.10.2021		*																							
30.10.2021		*																							
31.10.2021		*																							
01.11.2021		*																							
02.11.2021	13,00	*		42,25	42,25	0,00	65,51	40,83	24,68																1,04
03.11.2021	24,00	*		79,45	79,45	0,00	66,68	41,47	25,21																1,92
04.11.2021	24,00	*		79,59	79,59	0,00	66,17	41,46	24,71																1,92
05.11.2021	24,00	*		80,52	80,52	0,00	66,23	41,65	24,58																1,92
06.11.2021	23,00	*		74,98	74,98	0,00	66,22	41,30	24,92																1,84
07.11.2021	24,00	*		76,41	76,41	0,00	66,16	40,73	25,44																1,92
08.11.2021	24,00	*		75,14	75,14	0,00	66,62	40,22	26,40																1,92
09.11.2021	24,00	*		71,62	71,62	0,00	67,61	39,38	28,23																2,01
10.11.2021	24,00	*		75,65	75,65	0,00	69,26	40,39	28,87																2,18
11.11.2021	24,00	*		78,28	78,28	0,00	69,54	41,72	27,83																2,21
12.11.2021	24,00	*		26,84	26,84	0,00	48,64	35,70	12,95																0,74
13.11.2021	24,00	*		47,42	44,15	3,27	56,31	37,20	19,11																1,57
14.11.2021	24,00	*		77,18	70,61	6,57	72,13	47,84	24,29																2,17
15.11.2021	24,00	*		63,19	63,19	0,00	67,68	68,08	-0,40																0,00
16.11.2021	23,00	*		19,61	19,61	0,00	40,68	33,05	7,63																0,65
17.11.2021	24,00	*		79,37	79,37	0,00	73,55	41,76	31,79																2,53
18.11.2021	24,00	*		74,57	74,57	0,00	71,22	40,59	30,63																2,32
19.11.2021	24,00	*		78,88	78,88	0,00	73,61	42,53	31,08																2,41
20.11.2021	24,00	*		78,78	78,78	0,00	76,09	43,66	32,43																2,60
21.11.2021	24,00	*		78,51	78,51	0,00	76,36	43,82	32,54																2,51
22.11.2021	24,00	*		76,65	76,65	0,00	75,90	42,93	32,98																2,54
Среднее	23,38			70,14	69,66	0,48	66,77	42,21	24,57																1,90
Итого	491,00			1434,89	1425,05	9,84																			38,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **253 час** **22,77 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **253 час** **0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,49 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **61,69 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 26.11.2021 14:10 GMT+03:00
 Представитель: 6dd00a184-1eb2-4452-a7a8-847e6ec8df2a



Идентификатор документа 6dd0a184-1eb2-4452-a7a8-847eeec8df2a

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.11.2021 14:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	29.11.2021 10:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа