

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9006.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24310**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | | |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 | расходомер: | 16.07.2022 | Преобр.давления: | | |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭМ | Gmin= 0,067 | Термопреобр.: | | |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭМ | 30 | КТСП-Н | | |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | 0,027 | 12 | Взлет ТПС | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,256 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1034 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср | Qгвс.ср= 0,047 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 76,8 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 18,8 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----|------|----|--------------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.10.2021 | 24,00 | * | 95,03 | 79,77 | 15,26 | 66,09 | 40,11 | 25,98 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | | | | 3,08 | |
| 24.10.2021 | 24,00 | * | 89,84 | 74,54 | 15,30 | 65,18 | 38,59 | 26,59 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | | | | 2,98 | |
| 25.10.2021 | 24,00 | * | 92,12 | 79,45 | 12,67 | 66,38 | 39,73 | 26,65 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,34 | | | | 2,96 | |
| 26.10.2021 | 24,00 | * | 93,32 | 80,07 | 13,25 | 65,81 | 39,80 | 26,01 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,95 | | | | 2,96 | |
| 27.10.2021 | 24,00 | * | 94,81 | 81,23 | 13,58 | 65,99 | 40,16 | 25,83 | | | 6,93 | | 6,93 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 65,49 | | | | 3,00 | |
| 28.10.2021 | 24,00 | * | 94,21 | 80,31 | 13,90 | 65,91 | 40,28 | 25,63 | | | 11,00 | | 11,00 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 65,55 | | | | 2,98 | |
| 29.10.2021 | 24,00 | | 95,30 | 82,53 | 12,77 | 66,37 | 40,93 | 25,44 | | | 9,91 | | 9,91 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 65,93 | | | | 2,95 | |
| 30.10.2021 | 24,00 | | 94,46 | 81,70 | 12,76 | 66,22 | 40,92 | 25,30 | | | 9,89 | | 9,89 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 65,60 | | | | 2,91 | |
| 31.10.2021 | 24,00 | | 96,19 | 80,96 | 15,23 | 66,05 | 40,52 | 25,53 | | | 12,42 | | 12,42 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 65,66 | | | | 3,07 | |
| 01.11.2021 | 24,00 | | 95,37 | 81,74 | 13,63 | 66,53 | 41,03 | 25,50 | | | 10,78 | | 10,78 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 66,02 | | | | 2,99 | |
| 02.11.2021 | 24,00 | * | 92,12 | 78,83 | 13,29 | 65,27 | 39,73 | 25,54 | | | 10,64 | | 10,64 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 64,73 | | | | 2,88 | |
| 03.11.2021 | 24,00 | | 94,56 | 81,05 | 13,51 | 66,29 | 40,30 | 25,99 | | | 10,63 | | 10,63 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 65,97 | | | | 3,00 | |
| 04.11.2021 | 24,00 | | 93,83 | 81,65 | 12,18 | 65,79 | 40,50 | 25,29 | | | 9,39 | | 9,39 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 65,13 | | | | 2,87 | |
| 05.11.2021 | 24,00 | | 95,51 | 82,29 | 13,22 | 65,87 | 40,59 | 25,28 | | | 10,35 | | 10,35 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 65,55 | | | | 2,95 | |
| 06.11.2021 | 24,00 | * | 93,70 | 79,99 | 13,71 | 65,86 | 39,87 | 25,99 | | | 10,96 | | 10,96 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 65,70 | | | | 2,98 | |
| 07.11.2021 | 24,00 | * | 93,18 | 77,20 | 15,98 | 65,69 | 39,19 | 26,50 | | | 13,25 | | 13,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 65,15 | | | | 3,10 | |
| 08.11.2021 | 24,00 | * | 90,32 | 76,64 | 13,68 | 66,10 | 38,93 | 27,17 | | | 10,97 | | 10,97 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 65,78 | | | | 2,99 | |
| 09.11.2021 | 24,00 | * | 87,09 | 73,05 | 14,04 | 67,08 | 38,21 | 28,87 | | | 11,50 | | 11,50 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 66,93 | | | | 3,05 | |
| 10.11.2021 | 24,00 | | 90,93 | 77,47 | 13,46 | 68,74 | 39,24 | 29,50 | | | 10,81 | | 10,81 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 68,47 | | | | 3,21 | |
| 11.11.2021 | 24,00 | | 94,55 | 80,25 | 14,30 | 69,00 | 40,57 | 28,43 | | | 11,40 | | 11,40 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 68,15 | | | | 3,27 | |
| 12.11.2021 | 24,00 | * | 33,91 | 30,22 | 3,69 | 68,51 | 41,02 | 27,49 | | | 2,89 | | 2,89 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 64,38 | | | | 1,08 | |
| 13.11.2021 | 24,00 | * | 42,75 | 33,62 | 9,13 | 71,42 | 38,88 | 32,54 | | | 8,00 | | 8,00 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 70,21 | | | | 1,75 | |
| 14.11.2021 | 24,00 | | 95,26 | 79,36 | 15,90 | 71,53 | 41,55 | 29,98 | | | 13,34 | | 13,34 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 70,75 | | | | 3,52 | |
| 15.11.2021 | 24,00 | | 92,91 | 79,40 | 13,51 | 71,22 | 41,28 | 29,94 | | | 10,75 | | 10,75 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 70,80 | | | | 3,34 | |
| 16.11.2021 | 24,00 | | 95,50 | 82,22 | 13,28 | 72,86 | 41,91 | 30,95 | | | 10,32 | | 10,32 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 72,45 | | | | 3,51 | |
| 17.11.2021 | 24,00 | | 95,40 | 82,02 | 13,38 | 73,00 | 42,39 | 30,61 | | | 10,77 | | 10,77 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 72,37 | | | | 3,49 | |
| 18.11.2021 | 24,00 | | 89,05 | 76,66 | 12,39 | 70,68 | 40,59 | 30,09 | | | 10,07 | | 10,07 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 70,21 | | | | 3,18 | |
| 19.11.2021 | 24,00 | | 93,19 | 81,57 | 11,62 | 73,04 | 42,13 | 30,91 | | | 9,05 | | 9,05 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 72,73 | | | | 3,37 | |
| 20.11.2021 | 24,00 | | 95,25 | 81,44 | 13,81 | 75,48 | 43,32 | 32,16 | | | 11,19 | | 11,19 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 74,98 | | | | 3,66 | |
| 21.11.2021 | 24,00 | * | 96,57 | 80,79 | 15,78 | 75,72 | 43,45 | 32,27 | | | 13,09 | | 13,09 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 74,81 | | | | 3,80 | |
| 22.11.2021 | 24,00 | | 91,72 | 79,73 | 11,99 | 75,27 | 42,58 | 32,69 | | | 9,51 | | 9,51 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 74,92 | | | | 3,51 | |
| Среднее | 24,00 | | 89,93 | 76,70 | 13,23 | 68,55 | 40,59 | 27,96 | | | 9,03 | | 9,03 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 67,88 | | | | 3,04 | |
| Итого | 744,00 | | 2787,95 | 2377,75 | 410,20 | | | | | | 279,81 | | 279,81 | 285,72 | 285,72 | 285,72 | | | | | 94,39 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,49** °C **1,94** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **92,45** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 26.11.2021 14:11 GMT+03:00
 Представитель: 6365808-0882-4501-bad4-b6b5851a8604



Идентификатор документа c365b8d8-0a82-4501-bad4-b6b5851a8604



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 26.11.2021 14:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.11.2021 10:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |