

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 25, корп. 3, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **6641.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **24443**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207266	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			КТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,219	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут:	Got.= 210,24	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.10.2021	24,00		172,03	172,03	0,00	45,95	41,05	4,90														0,85
24.10.2021	24,00		172,09	172,09	0,00	46,17	41,08	5,09														0,88
25.10.2021	24,00		172,16	172,16	0,00	46,22	41,13	5,09														0,88
26.10.2021	24,00		168,76	168,76	0,00	46,01	41,01	5,00														0,85
27.10.2021	24,00		171,90	171,90	0,00	46,29	41,36	4,93														0,85
28.10.2021	24,00		172,34	172,34	0,00	46,16	41,30	4,86														0,84
29.10.2021	24,00		171,70	171,70	0,00	46,11	41,34	4,77														0,82
30.10.2021	24,00		171,43	171,43	0,00	46,19	41,39	4,80														0,83
31.10.2021	24,00		171,88	171,88	0,00	46,24	41,37	4,87														0,84
01.11.2021	24,00		172,06	172,06	0,00	46,21	41,38	4,83														0,84
02.11.2021	24,00		171,67	171,67	0,00	46,15	41,26	4,89														0,84
03.11.2021	24,00		171,25	171,25	0,00	46,36	41,37	4,99														0,86
04.11.2021	24,00		171,06	171,06	0,00	46,19	41,28	4,91														0,85
05.11.2021	24,00		171,04	171,04	0,00	46,05	41,20	4,85														0,83
06.11.2021	24,00		171,00	171,00	0,00	46,08	41,17	4,91														0,85
07.11.2021	24,00		171,30	171,30	0,00	46,05	41,11	4,94														0,85
08.11.2021	24,00		171,28	171,28	0,00	46,19	41,13	5,06														0,87
09.11.2021	24,00		171,37	171,37	0,00	46,33	41,12	5,21														0,90
10.11.2021	24,00		171,30	171,30	0,00	46,22	40,95	5,27														0,91
11.11.2021	24,00		170,82	170,82	0,00	46,19	41,08	5,11														0,88
12.11.2021	24,00		171,00	171,00	0,00	49,35	43,51	5,84														1,00
13.11.2021	24,00		170,81	170,81	0,00	51,16	44,98	6,18														1,06
14.11.2021	24,00		170,89	170,89	0,00	50,97	44,79	6,18														1,06
15.11.2021	24,00		171,19	171,19	0,00	51,19	44,87	6,32														1,09
16.11.2021	24,00		171,09	171,09	0,00	51,29	44,91	6,38														1,10
17.11.2021	24,00		171,07	171,07	0,00	50,95	44,72	6,23														1,07
18.11.2021	24,00		170,86	170,86	0,00	51,05	44,78	6,27														1,08
19.11.2021	24,00		170,96	170,96	0,00	51,21	44,96	6,25														1,07
20.11.2021	24,00		171,12	171,12	0,00	52,36	45,86	6,50														1,12
21.11.2021	24,00		171,04	171,04	0,00	53,29	46,58	6,71														1,16
22.11.2021	24,00		171,30	171,30	0,00	53,67	46,76	6,91														1,19
Среднее	24,00		171,28	171,28	0,00	48,06	42,61	5,45														0,94
Итого	744,00		5309,77	5309,77	0,00																	29,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,4 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **29,12** Гкал

Гкал

куб.м

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 26.11.2021 14:13 GMT+03:00

Представитель теплоснабжающей организации

а01007d-fe0d-4170-ac45-d117b252a4a5



Страница 1 из 2



Идентификатор документа af0f067d-fe0d-4f70-aca5-d117b252a4a5



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.11.2021 14:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	29.11.2021 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа