

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 7**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9240.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **12016**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	31.07.2022				Режим (схема):	Преобр.давления:									
Вычислитель:	СПТ941.11 № 36504		расходомер:		Gmin=	Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:										
Подающий трубопровод (M1)			ПРЭМ-32-D		0,2	30		КТПТР-05												
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ-32-D		0,2	30		КТПТР-05												
Подающий ГВС (M3)																				
Циркуляционный ГВС (M4)																				
Подпиточный трубопровод (Vп)																				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$				лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$															
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=		0,5264		Qвент.=		0		Qтех.=		0		Qтех.гв.=		0		Qгвс.=		0	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:	Qот.ср.=		0,5264		Qвент.ср.=		0		Qтех.ср.=		0		Qтех.гвс.ср.=		0		Qгвс.ср.=		0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=		157,92		Gвент.=		0		Gтех.=		0		Gтех.гв.=		0		Gгвс.=		0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
23.10.2021	24,00		190,16	185,23	4,93	65,99	43,02	22,97														4,59
24.10.2021	24,00		178,26	173,52	4,74	64,99	41,23	23,76														4,44
25.10.2021	24,00		187,72	182,63	5,09	66,28	42,34	23,94														4,72
26.10.2021	24,00		190,07	184,95	5,12	65,74	42,53	23,21														4,64
27.10.2021	24,00		191,89	186,86	5,03	65,94	42,89	23,05														4,65
28.10.2021	24,00		189,15	184,16	4,99	65,79	42,78	23,01														4,57
29.10.2021	24,00		193,71	188,56	5,15	66,23	43,62	22,61														4,61
30.10.2021	24,00		192,18	186,97	5,21	66,17	43,71	22,46														4,55
31.10.2021	24,00		191,34	186,20	5,14	65,91	43,37	22,54														4,54
01.11.2021	24,00		193,16	187,84	5,32	66,44	43,69	22,75														4,63
02.11.2021	24,00		186,54	181,36	5,18	65,20	42,39	22,81														4,48
03.11.2021	24,00		191,70	186,37	5,33	66,10	42,94	23,16														4,68
04.11.2021	24,00		192,15	186,87	5,28	65,73	42,97	22,76														4,61
05.11.2021	24,00		194,23	188,87	5,36	65,77	43,19	22,58														4,62
06.11.2021	24,00	*	185,48	180,34	5,14	65,65	42,86	22,79														4,45
07.11.2021	24,00		184,58	179,41	5,17	65,63	42,25	23,38														4,54
08.11.2021	24,00		181,82	176,64	5,18	65,96	41,72	24,24														4,63
09.11.2021	24,00		173,81	168,80	5,01	66,81	40,81	26,00														4,73
10.11.2021	24,00		182,96	177,74	5,22	68,53	41,99	26,54														5,08
11.11.2021	24,00		189,96	184,56	5,40	68,99	43,33	25,66														5,11
12.11.2021	24,00	*	69,52	70,51	-0,99	68,66	43,16	25,50														1,73
13.11.2021	24,00	*	96,03	96,40	-0,37	71,04	41,67	29,37														2,81
14.11.2021	24,00		192,35	188,50	3,85	71,43	44,06	27,37														5,44
15.11.2021	24,00		191,70	187,26	4,44	71,01	43,71	27,30														5,43
16.11.2021	24,00		195,56	190,27	5,29	72,70	44,62	28,08														5,74
17.11.2021	24,00		198,14	192,58	5,56	72,91	45,20	27,71														5,75
18.11.2021	24,00		185,90	180,54	5,36	70,58	43,44	27,14														5,29
19.11.2021	24,00		196,46	190,97	5,49	72,74	45,13	27,61														5,68
20.11.2021	24,00		196,40	190,97	5,43	75,21	46,31	28,90														5,94
21.11.2021	24,00		195,78	190,39	5,39	75,57	46,35	29,22														5,98
22.11.2021	24,00		191,56	186,15	5,41	74,98	45,47	29,51														5,91
Среднее	24,00		182,91	178,14	4,77	68,41	43,31	25,09														4,79
Итого	744,00		5670,27	5522,42	147,85																	148,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,49 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **148,57** Гкал

Гкал

куб.м

час

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 26.11.2021 14:13 GMT+03:00
 Представитель: 6950287c-1221-4411-8780-0ab8c826e729e



Идентификатор документа 695b287c-1221-4411-8780-0a8c826e729e



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.11.2021 14:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	29.11.2021 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа