

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 21, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9910.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24495**

график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 26.07.2022		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,319	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1914	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,087	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 95,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 34,8	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)							Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Vподпит	T3	T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2021	24,00		142,59	130,02	12,57	65,58	44,36	21,22						145,40	131,25	14,15						3,59
24.10.2021	24,00		131,81	118,45	13,36	64,64	42,09	22,55						134,36	119,48	14,88						3,54
25.10.2021	24,00		140,77	128,35	12,42	65,87	43,60	22,27						143,60	129,51	14,09						3,68
26.10.2021	24,00		142,46	130,98	11,48	65,35	44,09	21,26						145,30	132,20	13,10						3,54
27.10.2021	24,00		144,15	132,18	11,97	65,50	44,53	20,97						147,02	133,41	13,61						3,56
28.10.2021	24,00		140,94	128,76	12,18	65,43	44,18	21,25						143,76	130,00	13,76						3,53
29.10.2021	24,00		146,45	134,01	12,44	65,90	45,19	20,71						149,34	135,30	14,04						3,60
30.10.2021	24,00		144,27	133,22	11,05	65,67	45,08	20,59						147,12	134,52	12,60						3,47
31.10.2021	24,00		144,28	131,71	12,57	65,55	44,53	21,02						147,13	132,97	14,16						3,60
01.11.2021	24,00		145,79	133,68	12,11	65,99	45,06	20,93						148,68	134,97	13,71						3,60
02.11.2021	24,00		112,41	109,10	3,31	64,29	43,15	21,14						114,54	110,07	4,47						2,52
03.11.2021	24,00		152,03	140,05	11,98	65,72	45,03	20,69						155,05	141,41	13,64						3,69
04.11.2021	24,00		147,47	135,85	11,62	65,22	44,96	20,26						150,35	137,14	13,21						3,51
05.11.2021	24,00		149,58	136,99	12,59	65,34	45,19	20,15						152,53	138,32	14,21						3,58
06.11.2021	24,00		144,73	133,26	11,47	65,31	44,60	20,71						147,60	134,51	13,09						3,51
07.11.2021	24,00		141,98	126,17	15,81	65,14	43,67	21,47						144,80	127,33	17,47						3,74
08.11.2021	24,00		139,00	126,25	12,75	65,57	43,41	22,16						141,75	127,39	14,36						3,63
09.11.2021	24,00		131,88	120,10	11,78	66,46	42,77	23,69						134,54	121,12	13,42						3,63
10.11.2021	24,00		139,45	127,33	12,12	68,21	44,30	23,91						142,43	128,52	13,91						3,87
11.11.2021	24,00		146,02	133,75	12,27	68,44	45,72	22,72						149,17	135,08	14,09						3,88
12.11.2021	24,00		165,10	152,34	12,76	69,28	47,82	21,46						168,75	154,00	14,75						4,16
13.11.2021	24,00		157,84	144,98	12,86	71,27	48,44	22,83						161,49	146,65	14,84						4,23
14.11.2021	24,00		147,24	132,92	14,32	70,91	46,80	24,11						150,64	134,33	16,31						4,22
15.11.2021	24,00		144,71	133,76	10,95	70,69	46,21	24,48						148,03	135,12	12,91						4,05
16.11.2021	24,00		149,89	137,36	12,53	72,32	47,23	25,09						153,44	138,80	14,64						4,36
17.11.2021	24,00		155,96	145,31	10,65	72,40	48,48	23,92						159,67	146,91	12,76						4,25
18.11.2021	24,00		145,76	133,96	11,80	70,07	46,30	23,77						149,05	135,30	13,75						4,01
19.11.2021	24,00		154,51	144,24	10,27	72,54	48,42	24,12						158,23	145,84	12,39						4,23
20.11.2021	24,00		154,03	143,56	10,47	74,89	49,56	25,33						157,96	145,26	12,70						4,42
21.11.2021	24,00		156,57	142,54	14,03	75,07	49,59	25,48						160,57	144,21	16,36						4,69
22.11.2021	24,00		151,34	138,78	12,56	74,63	48,27	26,36						155,18	140,33	14,85						4,60
Среднее	24,00		145,52	133,55	11,97	68,04	45,57	22,47						148,63	134,88	13,75						3,82
Итого	744,00		4511,01	4139,96	371,05									4607,48	4181,25	426,23						118,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **5,49 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **116,45** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 26.11.2021 14:13 GMT+03:00
 Представитель теплоносителя: _____



Идентификатор документа b53773a6-52a8-45bb-886c-aca29b28bfa1



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00	26.11.2021 14:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	29.11.2021 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа