

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а**

Договор: **8466.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **23772**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

| | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 | расходомер: | 28.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM | Gmin= 0,48 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM | Gmax= 0,48 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,262 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: | Gот.= 251,52 | Gвент.= 0 | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | Gтех.= 0 | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.м= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.10.2021 | 24,00 | | 254,05 | 254,05 | 0,00 | 48,76 | 41,34 | 7,42 | | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 24.10.2021 | 24,00 | | 249,18 | 249,18 | 0,00 | 48,37 | 40,72 | 7,65 | | | | | | | | | | | | | | 1,91 |
| 25.10.2021 | 24,00 | | 246,69 | 246,69 | 0,00 | 48,45 | 40,63 | 7,82 | | | | | | | | | | | | | | 1,94 |
| 26.10.2021 | 24,00 | | 253,45 | 253,45 | 0,00 | 48,66 | 41,04 | 7,62 | | | | | | | | | | | | | | 1,94 |
| 27.10.2021 | 24,00 | | 251,18 | 251,18 | 0,00 | 48,85 | 41,28 | 7,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 28.10.2021 | 24,00 | | 248,35 | 248,35 | 0,00 | 49,07 | 41,58 | 7,49 | | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| 29.10.2021 | 24,00 | | 248,19 | 248,19 | 0,00 | 49,50 | 42,09 | 7,41 | | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| 30.10.2021 | 24,00 | | 246,45 | 246,45 | 0,00 | 49,83 | 42,49 | 7,34 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 31.10.2021 | 24,00 | | 243,48 | 243,48 | 0,00 | 49,43 | 41,99 | 7,44 | | | | | | | | | | | | | | 1,82 |
| 01.11.2021 | 24,00 | | 242,03 | 242,03 | 0,00 | 48,98 | 41,59 | 7,39 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 02.11.2021 | 24,00 | | 239,47 | 239,47 | 0,00 | 48,11 | 40,66 | 7,45 | | | | | | | | | | | | | | 1,79 |
| 03.11.2021 | 24,00 | | 237,52 | 237,52 | 0,00 | 48,13 | 40,52 | 7,61 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 04.11.2021 | 24,00 | | 236,72 | 236,72 | 0,00 | 48,30 | 40,73 | 7,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 05.11.2021 | 24,00 | | 235,76 | 235,76 | 0,00 | 48,43 | 40,85 | 7,58 | | | | | | | | | | | | | | 1,79 |
| 06.11.2021 | 24,00 | | 237,51 | 237,51 | 0,00 | 48,03 | 40,46 | 7,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 07.11.2021 | 24,00 | | 241,32 | 241,32 | 0,00 | 47,52 | 39,89 | 7,63 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 08.11.2021 | 24,00 | | 245,58 | 245,58 | 0,00 | 49,40 | 41,08 | 8,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 09.11.2021 | 24,00 | | 270,91 | 270,91 | 0,00 | 51,56 | 43,05 | 8,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,31 |
| 10.11.2021 | 24,00 | | 273,21 | 273,21 | 0,00 | 52,56 | 43,89 | 8,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 11.11.2021 | 24,00 | | 263,99 | 263,99 | 0,00 | 53,36 | 44,57 | 8,79 | | | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 12.11.2021 | 24,00 | | 263,02 | 263,02 | 0,00 | 54,56 | 45,68 | 8,88 | | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 13.11.2021 | 24,00 | | 262,98 | 262,98 | 0,00 | 55,50 | 46,45 | 9,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 14.11.2021 | 24,00 | | 260,98 | 260,98 | 0,00 | 55,49 | 46,33 | 9,16 | | | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 15.11.2021 | 24,00 | | 259,08 | 259,08 | 0,00 | 54,60 | 45,33 | 9,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 16.11.2021 | 24,00 | | 255,72 | 255,72 | 0,00 | 53,97 | 44,56 | 9,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 17.11.2021 | 24,00 | | 252,55 | 252,55 | 0,00 | 54,14 | 44,79 | 9,35 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 18.11.2021 | 24,00 | | 271,82 | 270,01 | 1,81 | 54,06 | 45,32 | 8,74 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 19.11.2021 | 24,00 | | 280,82 | 280,82 | 0,00 | 54,90 | 46,21 | 8,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 20.11.2021 | 24,00 | | 274,27 | 274,27 | 0,00 | 55,86 | 46,88 | 8,98 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 21.11.2021 | 24,00 | | 264,98 | 264,98 | 0,00 | 55,59 | 46,37 | 9,22 | | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 22.11.2021 | 24,00 | | 266,37 | 266,37 | 0,00 | 56,44 | 46,71 | 9,73 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| Среднее | 24,00 | | 254,12 | 254,06 | 0,06 | 51,30 | 43,07 | 8,24 | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| Итого | 744,00 | | 7877,63 | 7875,82 | 1,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,36 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **4,56 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **65,36** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Передан через Диадок 26.11.2021 14:14 GMT+03:00
 Представитель абонента: 34803899-2757-4060-9530-6955539605033



Идентификатор документа 34a03899-2757-4b68-953b-e95539605033



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 022DC4D60072ADBD9F41AD7921BA236F08 с 27.07.2021 15:56 по 27.07.2022 15:53 GMT+03:00 | 26.11.2021 14:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор | 035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00 | 29.11.2021 10:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |