

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2021 по 22.11.2021

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.10, КОРП.1[ГВС]
 Договор: 31502


Тип прибора: СПТ-943.1
 Номер прибора: 4788
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 131.249 | 65.8 | 7.8 | 75.704 | 45.9 | 7 | 19.9 | 53.728 | 5.16 | 5.16 |
| 24.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 135.339 | 67.5 | 7.8 | 73.209 | 46.2 | 7 | 21.3 | 60.091 | 5.752 | 5.752 |
| 25.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 86.813 | 60.3 | 7.5 | 50.276 | 41.7 | 6.9 | 18.6 | 35.466 | 3.141 | 3.141 |
| 26.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 111.208 | 61.4 | 7.8 | 51.505 | 43.2 | 7 | 18.2 | 58.218 | 4.603 | 4.603 |
| 27.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 130.213 | 67.6 | 7.8 | 75.869 | 46.6 | 7 | 21 | 52.439 | 5.269 | 5.269 |
| 28.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 110.945 | 61.7 | 7.6 | 48.788 | 43 | 6.9 | 18.7 | 60.653 | 4.744 | 4.744 |
| 29.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 121.218 | 61.9 | 7.7 | 64.768 | 42.9 | 6.9 | 19 | 54.881 | 4.725 | 4.725 |
| 30.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 133.913 | 67.3 | 7.7 | 78.131 | 47.1 | 7 | 20.2 | 53.863 | 5.334 | 5.334 |
| 31.10.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 134.599 | 67.7 | 7.7 | 76.446 | 47.1 | 7 | 20.6 | 56.174 | 5.511 | 5.511 |
| 01.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 131.231 | 67.4 | 7.7 | 74.998 | 46.8 | 7 | 20.6 | 54.323 | 5.333 | 5.333 |
| 02.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 129.419 | 67 | 7.8 | 72.381 | 46.1 | 7 | 20.9 | 55.141 | 5.338 | 5.338 |
| 03.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 127.663 | 67.2 | 7.8 | 71.851 | 45.9 | 7 | 21.4 | 53.924 | 5.287 | 5.287 |
| 04.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 130.429 | 67.9 | 7.7 | 76.101 | 47 | 7 | 20.9 | 52.414 | 5.279 | 5.279 |
| 05.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 128.911 | 67 | 7.7 | 74.764 | 46.4 | 7 | 20.5 | 52.3 | 5.162 | 5.162 |
| 06.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 129.059 | 67.3 | 7.8 | 72.384 | 45.8 | 7 | 21.4 | 54.76 | 5.365 | 5.365 |
| 07.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 138.375 | 67.4 | 7.8 | 70.481 | 46.5 | 7 | 20.8 | 65.786 | 6.042 | 6.042 |
| 08.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 128.659 | 67.6 | 7.8 | 71.125 | 45.9 | 7 | 21.6 | 55.598 | 5.424 | 5.424 |
| 09.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 125.239 | 69 | 7.8 | 70.241 | 46.1 | 7 | 22.9 | 53.03 | 5.399 | 5.399 |
| 10.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 129.181 | 68.2 | 7.7 | 72.499 | 45.9 | 7 | 22.2 | 54.704 | 5.478 | 5.478 |
| 11.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 134.759 | 68.1 | 7.6 | 77.174 | 47.7 | 7 | 20.4 | 55.603 | 5.493 | 5.493 |
| 12.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 126.134 | 67.8 | 7.7 | 74.539 | 46.8 | 7 | 21 | 49.751 | 5.068 | 5.068 |
| 13.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 132.73 | 68.6 | 7.6 | 74.495 | 48 | 7 | 20.6 | 56.239 | 5.528 | 5.528 |
| 14.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 136.444 | 67.7 | 7.7 | 71.726 | 47.1 | 7 | 20.6 | 62.654 | 5.86 | 5.86 |
| 15.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 125.864 | 69 | 7.8 | 66.607 | 46 | 7.1 | 23 | 57.23 | 5.624 | 5.624 |
| 16.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 124.255 | 70.7 | 7.8 | 65.743 | 46 | 7.1 | 24.6 | 56.401 | 5.752 | 5.752 |
| 17.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 124.794 | 69.8 | 7.7 | 70.091 | 46.5 | 7 | 23.3 | 52.693 | 5.453 | 5.453 |
| 18.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 124.064 | 68.9 | 7.7 | 68.114 | 45.6 | 7 | 23.3 | 53.976 | 5.439 | 5.439 |
| 19.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 125.148 | 69.1 | 7.7 | 67.704 | 46 | 7 | 23.1 | 55.438 | 5.535 | 5.535 |
| 20.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 127.343 | 69 | 7.7 | 67.696 | 46.6 | 7 | 22.4 | 57.621 | 5.631 | 5.631 |
| 21.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 133.911 | 69.1 | 7.7 | 68.501 | 47.2 | 7 | 21.8 | 63.267 | 6.012 | 6.012 |
| 22.11.2021 | | 24 | | | | | | | | | | 125.248 | 70.1 | 7.8 | 65.992 | 46 | 7.1 | 24.2 | 57.157 | 5.751 | 5.751 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 126.915 | 67.3 | 7.7 | 69.674 | 46 | 7 | 21.3 | 55.339 | | |
| Итого | | 744 | | | | | | | | | | 3934.351 | | | 2159.906 | | | | 1715.523 | 165.492 | 165.492 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | 1015.316 | | | 557.395 | | | | 442.716 | 42.708 | 42.708 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | -1188.394 | | | -684.375 | | | | -499.367 | -48.432 | -48.432 |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 3761.273 | | | 2032.926 | | | | 1658.871 | 159.768 | 159.768 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 5.40 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2021.11.27 14:45:34
 Комментарий ответственного лица : Принят.



/Подпись _____