


Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 16.09.2021 по 22.10.2021

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7
 Номер прибора: 206105
 Схема измерения: СИ-5

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал | |
|---|-------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| 16.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | | | | | | | | | | 2.217 | |
| 17.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | | | | | | | | | | 2.217 | |
| 18.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | | | | | | | | | | 2.217 | |
| 19.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | | | | | | | | | | 2.217 | |
| 20.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | | | | | | | | | | 2.217 | |
| 21.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | | | | | | | | | | 2.217 | |
| 22.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | | | | | | | | | | 2.217 | |
| 23.09.2021 | | 24 | 162.214 | 55.5 | 10.3 | 160.853 | 42.2 | 5.6 | 13.3 | 1.361 | 2.217 | 110.92 | 62 | 7.2 | 76.6 | 51.2 | 5.9 | 10.8 | 34.32 | 2.95 | 5.167 | |
| 24.09.2021 | | 24 | 161.22 | 58.9 | 10.3 | 159.83 | 43.5 | 5.6 | 15.4 | 1.39 | 2.548 | 110.97 | 68.4 | 8.2 | 76.42 | 52.9 | 5.9 | 15.5 | 34.55 | 3.544 | 6.092 | |
| 25.09.2021 | | 24 | 159.73 | 59.4 | 10.3 | 158.35 | 43.9 | 5.6 | 15.5 | 1.38 | 2.541 | 112.4 | 67.9 | 8.1 | 77.08 | 52.9 | 5.9 | 15 | 35.32 | 3.551 | 6.092 | |
| 26.09.2021 | | 24 | 162.84 | 58.6 | 10.3 | 161.4 | 43.9 | 5.6 | 14.7 | 1.44 | 2.46 | 116.85 | 69.1 | 8 | 77.33 | 54.1 | 5.9 | 15 | 39.52 | 3.889 | 6.349 | |
| 27.09.2021 | | 24 | 164.9 | 54.4 | 10.3 | 163.54 | 42 | 5.6 | 12.4 | 1.36 | 2.105 | 114.78 | 69 | 8.1 | 78.09 | 55 | 5.9 | 14 | 36.69 | 3.626 | 5.731 | |
| 28.09.2021 | | 24 | 163.59 | 51 | 10.3 | 162.29 | 40.1 | 5.6 | 11 | 1.3 | 1.845 | 108.53 | 68.7 | 8.1 | 76.15 | 53.8 | 5.9 | 14.9 | 32.38 | 3.357 | 5.202 | |
| 29.09.2021 | | 24 | 161.45 | 54 | 10.3 | 160.11 | 41.5 | 5.6 | 12.5 | 1.34 | 2.07 | 111.97 | 68.8 | 8.1 | 79.69 | 53.7 | 5.9 | 15 | 32.28 | 3.415 | 5.486 | |
| 30.09.2021 | | 24 | 161.77 | 52.3 | 10.3 | 160.45 | 40.6 | 5.6 | 11.7 | 1.32 | 1.948 | 108.81 | 68.5 | 8.2 | 76.19 | 53 | 5.9 | 15.5 | 32.62 | 3.412 | 5.36 | |
| 01.10.2021 | | 24 | 160.7 | 53.3 | 10.3 | 159.49 | 41.1 | 5.6 | 12.2 | 1.21 | 2.012 | 110.98 | 67.7 | 8.1 | 77.52 | 53 | 5.9 | 14.7 | 33.46 | 3.406 | 5.418 | |
| 02.10.2021 | | 24 | 162.28 | 53.8 | 10.3 | 160.9 | 41.7 | 5.6 | 12.1 | 1.38 | 2.026 | 108.23 | 67.9 | 8 | 76.35 | 52.7 | 5.9 | 15.2 | 31.88 | 3.325 | 5.351 | |
| 03.10.2021 | | 24 | 163.15 | 54.2 | 10.3 | 161.83 | 42 | 5.6 | 12.3 | 1.32 | 2.06 | 115.63 | 68.4 | 8 | 76.69 | 53.8 | 5.9 | 14.6 | 38.94 | 3.786 | 5.846 | |
| 04.10.2021 | | 24 | 162.36 | 53.7 | 10.3 | 161.07 | 41.5 | 5.6 | 12.2 | 1.29 | 2.033 | 111.94 | 68.1 | 8.1 | 76.98 | 53.2 | 5.9 | 15 | 34.96 | 3.534 | 5.567 | |
| 05.10.2021 | | 24 | 162.99 | 53.7 | 10.3 | 161.72 | 41.6 | 5.6 | 12.2 | 1.27 | 2.033 | 111.35 | 68.2 | 8.1 | 76.8 | 53.7 | 5.9 | 14.5 | 34.55 | 3.473 | 5.506 | |
| 06.10.2021 | | 24 | 163.65 | 51.7 | 10.3 | 162.36 | 40.6 | 5.6 | 11 | 1.29 | 1.857 | 111.28 | 68.5 | 8.1 | 74.12 | 53.8 | 5.9 | 14.8 | 37.16 | 3.64 | 5.498 | |
| 07.10.2021 | | 24 | 167.18 | 51.1 | 10.3 | 165.83 | 40.4 | 5.6 | 10.8 | 1.35 | 1.852 | 109.48 | 68 | 8.2 | 74.58 | 52.8 | 5.9 | 15.2 | 34.9 | 3.503 | 5.354 | |
| 08.10.2021 | | 24 | 170.67 | 55.7 | 10.3 | 169.33 | 43.3 | 5.6 | 12.4 | 1.34 | 2.174 | 110.43 | 69.2 | 8 | 76.4 | 53.6 | 5.9 | 15.6 | 34.03 | 3.544 | 5.718 | |
| 09.10.2021 | | 24 | 162.49 | 55 | 10.3 | 161.16 | 42.6 | 5.6 | 12.5 | 1.33 | 2.083 | 113.91 | 67.9 | 8.1 | 79.79 | 53.7 | 5.9 | 14.3 | 34.12 | 3.455 | 5.538 | |
| 10.10.2021 | | 24 | 158.73 | 54.3 | 10.3 | 157.46 | 42.1 | 5.6 | 12.2 | 1.27 | 1.992 | 118.35 | 66.7 | 8.2 | 80.1 | 53.7 | 5.9 | 13 | 38.25 | 3.595 | 5.586 | |
| 11.10.2021 | | 24 | 161.91 | 53.8 | 10.3 | 160.55 | 41.8 | 5.6 | 11.9 | 1.36 | 1.99 | 114.77 | 67.6 | 8.1 | 78.81 | 53.5 | 5.9 | 14.1 | 35.96 | 3.54 | 5.53 | |
| 12.10.2021 | | 24 | 162.08 | 54.3 | 10.3 | 160.8 | 42 | 5.6 | 12.3 | 1.28 | 2.049 | 112.03 | 67.8 | 8.2 | 78.25 | 53.1 | 6.4 | 14.6 | 33.78 | 3.436 | 5.485 | |
| 13.10.2021 | | 24 | 163.04 | 56 | 10.3 | 161.7 | 42.9 | 5.6 | 13.2 | 1.34 | 2.201 | 110.81 | 68.6 | 8.1 | 76.59 | 53.3 | 7.5 | 15.3 | 34.22 | 3.52 | 5.721 | |
| 14.10.2021 | | 24 | 165.03 | 52.4 | 10.3 | 163.72 | 40.7 | 5.6 | 11.6 | 1.31 | 1.969 | 111.99 | 68 | 8.1 | 76.63 | 53.2 | 7.6 | 14.9 | 35.36 | 3.545 | 5.514 | |
| 15.10.2021 | | 24 | 156.5 | 54.6 | 10.3 | 155.24 | 41.3 | 5.6 | 13.4 | 1.26 | 2.143 | 108.68 | 68.4 | 8.2 | 74.36 | 52.6 | 7.6 | 15.8 | 34.32 | 3.523 | 5.666 | |
| 16.10.2021 | | 24 | 158.94 | 56.7 | 10.3 | 157.62 | 42.5 | 5.6 | 14.2 | 1.32 | 2.31 | 106.49 | 68.3 | 8.2 | 73.46 | 52.3 | 7.6 | 16 | 33.03 | 3.432 | 5.742 | |
| 17.10.2021 | | 24 | 159.62 | 58.1 | 10.3 | 158.26 | 43.2 | 5.6 | 14.9 | 1.36 | 2.436 | 113.33 | 68.4 | 8.2 | 72.74 | 53 | 7.6 | 15.3 | 40.59 | 3.888 | 6.324 | |
| 18.10.2021 | | 24 | 159.47 | 57.6 | 10.3 | 158.1 | 42.7 | 5.6 | 14.8 | 1.37 | 2.423 | 107.93 | 68 | 8.2 | 72.42 | 52.2 | 7.7 | 15.8 | 35.51 | 3.557 | 5.981 | |
| 19.10.2021 | | 24 | 161.47 | 56.9 | 10.3 | 160.2 | 42.2 | 5.6 | 14.6 | 1.27 | 2.418 | 106.39 | 68 | 8.2 | 71.13 | 51.7 | 7.7 | 16.3 | 35.26 | 3.56 | 5.978 | |
| 20.10.2021 | | 24 | 168.91 | 57.1 | 10.3 | 167.64 | 47.9 | 5.6 | 9.2 | 1.27 | 1.611 | 113.45 | 67.5 | 8.1 | 68.66 | 51.4 | 7.6 | 16.1 | 44.79 | 4.131 | 5.742 | |
| 21.10.2021 | | 24 | 165.11 | 58.1 | 10.3 | 163.63 | 44.4 | 5.6 | 13.7 | 1.48 | 2.334 | 104.69 | 69.1 | 8.1 | 72.92 | 52.6 | 7.6 | 16.5 | 31.77 | 3.399 | 5.733 | |
| 22.10.2021 | | 24 | 166.11 | 56.9 | 10.3 | 164.73 | 43 | 5.6 | 13.9 | 1.38 | 2.365 | 105.34 | 67.9 | 8 | 70.05 | 52 | 7.5 | 16 | 35.29 | 3.516 | 5.881 | |
| Итого потребление за расчетный месяц | | | 162.584 | 55.2 | 10.3 | 161.247 | 42.3 | 5.6 | 12.9 | 1.337 | | 111.09 | 68 | 8.1 | 75.763 | 53.1 | 6.5 | 15 | 35.327 | | | |
| Тхв на источнике = 9.00 | | | 60.5004 | | | 96.139 | | | | 19.63 | | 33.0 | | | 2272.9 | | | | 1059.81 | 106.054 | 185.679 | |
| Суммарное время аварийных ситуаций, ч = 0.0 | | | 153.155 | | | 451.020 | | | | 12.034 | | 19.368 | | | 681.87 | | | | 317.943 | 31.816 | 45.165 | |
| Комментарий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | 7478.859 | | | 7417.354 | | | | 61.505 | 98.993 | 4332.523 | | | | | | | 1377.753 | 137.87 | 230.844 | |

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"



/Подпись _____

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2021.11.01 09:58:01
 Комментарии ответственного лица : Принят.