

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2021 по 22.09.2021

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.37[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-944
 Номер прибора: 8244
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.08.2021		24	0	20.6	3.8	0	20	4.4	0.6	0	0	53.158	48.1	7	37.342	42	6.7	6.1	15.816	0.988	0.988
24.08.2021		24	0	18.2	2.3	0	17.9	6.1	0.3	0	0	53.512	47.4	7	36.26	41.2	6.7	6.3	17.252	1.045	1.045
25.08.2021		24	0	19.2	3.6	0	18.2	4.8	1	0	0	27.992	46.4	6.7	20.626	40.1	6.4	6.3	7.366	0.471	0.471
26.08.2021		24	0	17.2	4.2	0	17.3	4.7	0	0	0	14.825	50.2	6.9	7.566	45	6.5	5.2	7.259	0.404	0.404
27.08.2021		24	0	17.7	3.3	0	17.7	4.5	0	0	0	43.945	48.3	6.7	29.971	42.3	6.4	5.9	13.974	0.852	0.852
28.08.2021		24	0	19.6	1.9	0	19	4.5	0.6	0	0	53.393	69.8	7.1	43.657	58.8	6.6	11	9.736	1.161	1.161
29.08.2021		24	0	18.7	1.7	0	18.5	4.4	0.2	0	0	56.653	71.3	7	43.162	59.4	6.6	11.9	13.491	1.474	1.474
30.08.2021		24	0	18.5	2	0	18.4	4.5	0.1	0	0	57.84	70.9	7.1	45.704	59.7	6.5	11.2	12.136	1.373	1.373
31.08.2021		24	0	17.5	4.1	0	17.7	3.5	-0.2	0	0	56.972	69.6	7	43.824	58.5	6.6	11.1	13.148	1.403	1.403
01.09.2021		24	0	18.3	2.4	0	18	3.6	0.3	0	0	55.363	69.8	7.1	42.979	58.5	6.6	11.4	12.384	1.354	1.354
02.09.2021		24	0	18.1	3.1	0	17.7	3.5	0.3	0	0	50.177	70.7	7.1	39.103	57.9	6.7	12.8	11.074	1.284	1.284
03.09.2021		24	0	16.4	4	0	16.1	3.5	0.3	0	0	49.128	69.6	7.1	38.968	57	6.7	12.6	10.16	1.199	1.199
04.09.2021		24	0	16.4	4.2	0	18.5	3.5	-2	0	0	54.005	51	7	38.11	44.8	6.7	6.2	15.895	1.049	1.049
05.09.2021		24	0	17.5	2.8	0	17.3	3.5	0.2	0	0	51.032	63.3	7.1	36.666	51.7	6.8	11.6	14.366	1.333	1.333
06.09.2021		24	0	18.1	3.1	0	17.6	3.5	0.5	0	0	48.801	69.4	7.1	37.497	56.4	6.8	13	11.304	1.272	1.272
07.09.2021		24	0	18.7	3.8	0	18	3.5	0.6	0	0	51.284	69.3	7.1	39.651	57	6.7	12.3	11.633	1.294	1.294
08.09.2021		24	0	19.5	2.9	0	18.9	3.5	0.5	0	0	51.889	69.5	7.1	40.209	57.3	6.7	12.2	11.68	1.301	1.301
09.09.2021		24	0	19.9	2.8	0	19.4	3.5	0.5	0	0	50.125	69.1	7.1	38.643	56.8	6.7	12.3	11.482	1.267	1.267
10.09.2021		24	0	19.2	1.8	0	18.6	3.5	0.6	0	0	49.337	69.4	7.1	38.066	56.8	6.7	12.6	11.271	1.264	1.264
11.09.2021		24	0	19.3	4	0	18.7	3.5	0.5	0	0	49.079	70.9	7.1	37.901	57.9	6.8	13	11.178	1.283	1.283
12.09.2021		24	0	20.1	1.6	0	19.5	4	0.6	0	0	49.559	70.8	7.1	38.084	58	6.7	12.8	11.475	1.302	1.302
13.09.2021		24	0	20.1	8.5	0	19.5	4.7	1.3	0	0	50.472	70.4	7.1	37.447	57.8	6.8	12.6	13.025	1.388	1.388
14.09.2021		24	0	20.1	1.7	0	19	4.6	1.1	0	0	49.84	69.3	7.1	37.435	56.7	6.8	12.6	12.405	1.33	1.33
15.09.2021		24	0	18.1	1.8	0	17.5	4.7	0.6	0	0	51.134	70.1	7.1	38.526	57.5	6.7	12.6	12.608	1.37	1.37
16.09.2021		24	0	17.6	1.9	0	20.5	4.8	-2.9	0	0	50.455	69.7	7.1	38.598	57	6.7	12.7	11.857	1.318	1.318
17.09.2021		24	0	16.9	3.9	0	20.8	5	-3.8	0	0	51.398	69.6	7.1	39.295	57.2	6.7	12.5	12.103	1.332	1.332
18.09.2021		24	0	16.7	2.6	0	20.5	5	-3.8	0	0	55.025	68.7	7	41.748	56.8	6.6	11.9	13.277	1.409	1.409
19.09.2021		24	0	15.5	2.6	0	19.5	5.1	-4	0	0	57.299	70.3	7	41.083	58	6.6	12.3	16.216	1.647	1.647
20.09.2021		24	54.053	46.5	2.9	51.916	37.1	5.4	9.4	2.138	0.588	55.176	69.9	7	42.23	57.8	6.6	12.1	12.946	1.416	2.004
21.09.2021		24	178.293	46.5	2.9	176.344	37.2	5.4	9.3	1.949	1.73	51.456	68.3	7	38.635	56.2	6.6	12.1	12.821	1.344	3.075
22.09.2021		24	176.845	47.5	2.9	174.975	37.1	5.4	10.4	1.87	1.902	53.35	66.7	7	40.855	55.6	6.5	11.1	12.495	1.289	3.191
Среднее			13.2	21.1	3.1	13.008	20.4	4.3	0.7	0.192		50.119	65.4	7	37.737	54.4	6.7	11	12.382		
Итого		744	409.191			403.235				5.957	4.221	1553.674			1169.841				383.833	38.218	42.439
Досчёт			105.598			104.061				1.537	1.089	400.948			301.894				99.054	9.863	10.952
Снятие												-405.956			-322.163				-70.721	-9.644	-9.644
Сумма			514.789			507.296				7.494	5.31	1548.666			1149.573				412.166	38.437	43.747

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 13.90 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2021.09.28 09:57:21
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

