# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8819.038.1 Телефон: Узел учета: Общий
Адрес: Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю Строит.адрес: Код УУТЭ: 23599
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: 2-х трубная схема график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021 Режим (схема):

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | ВКТ-7 № 207262 | | Gmin= 0,067 | Gmax= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | | 30 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | ПРЭМ-20-В1 | 0,027 | | 12 | КТСП-Н | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв) | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | 0,205 | Qвент.= | 0 | Qтех.= | 0 | Qтех.гв= | 0 | Qгвс.= | 0,1214 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | 0 | Qгвс.ср= | 0,0552 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | 61,5 | Gвент.= | 0 | Gтех.= | 0 | Gтех.гв= | 0 | Gгвс.= | 22,08 Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.01.2021 | 24,00 | | 111,12 | 102,76 | 8,36 | 86,34 | 58,44 | 27,90 | | | 52,11 | 44,82 | 7,29 | 53,84 | 45,87 | 7,97 | | 86,11 | 71,95 | | | 3,60 |
| 24.01.2021 | 24,00 | | 111,68 | 102,19 | 9,49 | 84,36 | 57,54 | 26,82 | | | 52,93 | 44,47 | 8,46 | 54,62 | 45,49 | 9,13 | | 84,12 | 70,68 | | | 3,55 |
| 25.01.2021 | 24,00 | | 109,70 | 102,59 | 7,11 | 80,98 | 55,83 | 25,15 | | | 50,83 | 44,69 | 6,14 | 52,33 | 45,65 | 6,68 | | 80,75 | 68,10 | | | 3,16 |
| 26.01.2021 | 24,00 | | 111,10 | 103,35 | 7,75 | 80,01 | 55,24 | 24,77 | | | 51,72 | 44,94 | 6,78 | 53,22 | 45,90 | 7,32 | | 79,82 | 67,32 | | | 3,18 |
| 27.01.2021 | 24,00 | | 112,09 | 102,47 | 9,62 | 80,50 | 55,27 | 25,23 | | | 53,09 | 44,49 | 8,60 | 54,62 | 45,45 | 9,17 | | 80,33 | 67,65 | | | 3,36 |
| 28.01.2021 | 24,00 | | 110,20 | 102,26 | 7,94 | 81,39 | 55,65 | 25,74 | | | 51,40 | 44,43 | 6,97 | 52,90 | 45,39 | 7,51 | | 81,22 | 68,23 | | | 3,28 |
| 29.01.2021 | 24,00 | | 108,84 | 102,18 | 6,66 | 81,40 | 55,42 | 25,98 | | | 50,13 | 44,40 | 5,73 | 51,65 | 45,36 | 6,29 | | 81,22 | 67,91 | | | 3,20 |
| 30.01.2021 | 24,00 | | 109,70 | 101,25 | 8,45 | 80,45 | 54,82 | 25,63 | | | 51,39 | 43,89 | 7,50 | 52,90 | 44,85 | 8,05 | | 80,25 | 67,29 | | | 3,28 |
| 31.01.2021 | 24,00 | | 110,91 | 100,04 | 10,87 | 81,77 | 55,35 | 26,42 | | | 53,22 | 43,33 | 9,89 | 54,80 | 44,29 | 10,51 | | 81,58 | 68,43 | | | 3,54 |
| 01.02.2021 | 24,00 | | 108,84 | 100,84 | 8,00 | 82,74 | 55,46 | 27,28 | | | 50,81 | 43,81 | 7,00 | 52,37 | 44,77 | 7,60 | | 82,58 | 68,69 | | | 3,42 |
| 02.02.2021 | 24,00 | | 108,69 | 101,32 | 7,37 | 84,65 | 56,58 | 28,07 | | | 50,46 | 44,09 | 6,37 | 52,05 | 45,05 | 7,00 | | 84,45 | 70,19 | | | 3,48 |
| 03.02.2021 | 24,00 | | 107,94 | 100,59 | 7,35 | 86,44 | 57,34 | 29,10 | | | 50,02 | 43,84 | 6,18 | 51,68 | 44,80 | 6,88 | | 86,23 | 71,34 | | | 3,57 |
| 04.02.2021 | 24,00 | | 104,88 | 97,07 | 7,81 | 88,33 | 57,23 | 31,10 | | | 48,97 | 42,27 | 6,70 | 50,66 | 43,23 | 7,43 | | 88,11 | 72,07 | | | 3,72 |
| 05.02.2021 | 24,00 | | 104,97 | 96,79 | 8,18 | 91,52 | 58,35 | 33,17 | | | 49,17 | 42,19 | 6,98 | 50,99 | 43,20 | 7,79 | | 91,26 | 74,20 | | | 3,97 |
| 06.02.2021 | 24,00 | | 106,63 | 98,16 | 8,47 | 93,09 | 59,47 | 33,62 | | | 50,05 | 42,75 | 7,30 | 51,93 | 43,90 | 8,03 | | 92,81 | 75,68 | | | 4,10 |
| 07.02.2021 | 24,00 | | 106,62 | 98,01 | 8,61 | 92,93 | 59,30 | 33,63 | | | 50,02 | 42,67 | 7,35 | 51,91 | 43,81 | 8,10 | | 92,67 | 75,53 | | | 4,11 |
| 08.02.2021 | 24,00 | | 106,20 | 98,58 | 7,62 | 93,01 | 59,70 | 33,31 | | | 49,29 | 42,96 | 6,33 | 51,16 | 44,09 | 7,07 | | 92,72 | 75,64 | | | 4,00 |
| 09.02.2021 | 24,00 | | 105,20 | 96,62 | 8,58 | 91,90 | 58,56 | 33,34 | | | 49,27 | 42,11 | 7,16 | 51,06 | 43,14 | 7,92 | | 91,64 | 74,43 | | | 4,02 |
| 10.02.2021 | 24,00 | | 103,19 | 95,52 | 7,67 | 92,03 | 58,03 | 34,00 | | | 48,01 | 41,63 | 6,38 | 49,76 | 42,64 | 7,12 | | 91,76 | 74,24 | | | 3,96 |
| 11.02.2021 | 24,00 | | 105,28 | 96,41 | 8,87 | 92,26 | 58,35 | 33,91 | | | 49,64 | 41,97 | 7,67 | 51,47 | 43,04 | 8,43 | | 92,00 | 74,61 | | | 4,10 |
| 12.02.2021 | 24,00 | | 105,37 | 96,01 | 9,36 | 92,41 | 58,55 | 33,86 | | | 49,97 | 41,79 | 8,18 | 51,83 | 42,83 | 9,00 | | 92,14 | 75,05 | | | 4,13 |
| 13.02.2021 | 24,00 | | 104,73 | 96,09 | 8,64 | 92,51 | 58,55 | 33,96 | | | 49,32 | 41,83 | 7,49 | 51,16 | 42,90 | 8,26 | | 92,24 | 74,92 | | | 4,07 |
| 14.02.2021 | 24,00 | | 106,93 | 97,27 | 9,66 | 92,84 | 59,53 | 33,31 | | | 50,70 | 42,53 | 8,17 | 52,60 | 43,44 | 9,16 | | 92,57 | 67,06 | | | 4,15 |
| 15.02.2021 | 24,00 | | 105,21 | 96,98 | 8,23 | 92,72 | 59,08 | 33,64 | | | 49,11 | 42,83 | 6,28 | 50,94 | 43,35 | 7,59 | | 92,45 | 52,51 | | | 4,04 |
| 16.02.2021 | 24,00 | | 107,34 | 99,36 | 7,98 | 92,94 | 59,97 | 32,97 | | | 49,92 | 43,88 | 6,04 | 51,79 | 44,45 | 7,34 | | 92,67 | 53,87 | | | 4,03 |
| 17.02.2021 | 24,00 | | 105,01 | 96,98 | 8,03 | 92,65 | 59,16 | 33,49 | | | 48,97 | 42,64 | 6,33 | 50,78 | 43,36 | 7,42 | | 92,38 | 58,99 | | | 4,00 |
| 18.02.2021 | 24,00 | | 103,76 | 95,19 | 8,57 | 92,71 | 58,43 | 34,28 | | | 48,76 | 41,69 | 7,07 | 50,59 | 42,52 | 8,07 | | 92,43 | 65,77 | | | 4,07 |
| 19.02.2021 | 24,00 | | 105,16 | 96,82 | 8,34 | 92,77 | 59,06 | 33,71 | | | 49,36 | 42,31 | 7,05 | 51,20 | 43,27 | 7,93 | | 92,50 | 70,34 | | | 4,04 |
| 20.02.2021 | 24,00 | | 105,32 | 97,88 | 7,44 | 92,75 | 59,61 | 33,14 | | | 48,74 | 42,70 | 6,04 | 50,60 | 43,82 | 6,78 | | 92,49 | 75,17 | | | 3,94 |
| 21.02.2021 | 24,00 | | 106,24 | 98,23 | 8,01 | 92,47 | 59,99 | 32,48 | | | 49,42 | 42,79 | 6,63 | 51,26 | 43,95 | 7,31 | | 92,22 | 75,44 | | | 3,94 |
| 22.02.2021 | 24,00 | | 103,53 | 95,67 | 7,86 | 92,86 | 59,41 | 33,45 | | | 48,13 | 41,69 | 6,44 | 49,93 | 42,75 | 7,18 | | 92,60 | 75,30 | | | 3,94 |
| **Среднее** | 24,00 | | 107,17 | 98,89 | 8,29 | 88,57 | 57,85 | 30,72 | | | 50,16 | 43,11 | 7,05 | 51,89 | 44,08 | 7,81 | | 88,33 | 69,95 | | | 3,77 |
| **Итого** | **744,00** | | **3322,38** | **3065,48** | **256,90** | | | | | | **1554,93** | **1336,43** | **218,50** | **1608,60** | **1366,56** | **242,04** | | | | | | **116,95** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С 0,06 Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 116,89 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 242,04 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» ____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/