

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 36, лит. А ИТП1

Договор: 8795.038.1
 Стройм. адрес

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление:
 28167

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:
 Приборы УТЭ доверены до:

2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление:
 28167

Установленные приборы: Часовые и счетчик архивы в файлах:
 Выключатель: ТСРВ-026М №1319028
 Подводящий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

См1= 0,054
 См2= 0,054
 См3= 13,58
 См4= 13,58
 Вэлт ТПС
 Вэлт ТПС

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

ОП: А32-00:

График: 149/70

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Q=0,1582
 Договорные расходы (ср сут.): Гб/сут: Gот = 48,0608

Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

| Дата | Тип | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Общ. Кал | | | | |
|---|--------|-------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------|----|----|-----------------|----|----|------------|----------|----------|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dv (излив) | | Уплотнит | T3 | T4 | P3 |
| час | т | т | т | °C | °C | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | т | т | т | т | т | т | т | °C | °C | кВт/см2 | кВт/см2 | Кал |
| 23.01.2021 | 24.00 | | 76.63 | 76.62 | 0.01 | 87.91 | 53.22 | 34.69 | 5.64 | 4.12 | | | | | | | | | | | 2.64 |
| 24.01.2021 | 24.00 | | 76.54 | 76.51 | 0.03 | 84.97 | 52.31 | 32.66 | 5.64 | 4.11 | | | | | | | | | | | 2.51 |
| 25.01.2021 | 24.00 | | 77.23 | 77.14 | 0.09 | 82.49 | 51.65 | 30.84 | 5.68 | 4.12 | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 26.01.2021 | 24.00 | | 77.27 | 77.15 | 0.12 | 81.43 | 51.32 | 30.11 | 5.68 | 4.12 | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 27.01.2021 | 24.00 | | 77.27 | 77.09 | 0.18 | 81.84 | 51.49 | 30.35 | 5.67 | 4.12 | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 28.01.2021 | 24.00 | | 77.19 | 77.00 | 0.19 | 81.52 | 51.36 | 30.16 | 5.68 | 4.12 | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 29.01.2021 | 24.00 | | 77.19 | 77.03 | 0.16 | 81.64 | 51.21 | 30.43 | 5.65 | 4.11 | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 30.01.2021 | 24.00 | | 76.98 | 76.79 | 0.19 | 81.43 | 51.08 | 30.34 | 5.64 | 4.12 | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 31.01.2021 | 24.00 | | 75.87 | 75.68 | 0.19 | 81.73 | 50.61 | 31.13 | 5.59 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.39 |
| 01.02.2021 | 24.00 | | 75.78 | 75.59 | 0.19 | 81.29 | 50.06 | 31.23 | 5.58 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 02.02.2021 | 24.00 | | 75.75 | 75.57 | 0.18 | 83.43 | 50.78 | 32.65 | 5.57 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.51 |
| 03.02.2021 | 24.00 | | 76.64 | 76.48 | 0.16 | 87.64 | 52.86 | 34.78 | 5.63 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.71 |
| 04.02.2021 | 24.00 | | 75.74 | 75.71 | 0.03 | 90.59 | 53.60 | 36.99 | 5.60 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.92 |
| 05.02.2021 | 24.00 | | 75.38 | 75.38 | 0.00 | 92.95 | 54.00 | 38.95 | 5.57 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.92 |
| 06.02.2021 | 24.00 | | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 93.69 | 54.07 | 39.62 | 5.56 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.89 |
| 07.02.2021 | 24.00 | | 75.20 | 75.20 | 0.00 | 93.61 | 53.97 | 38.63 | 5.56 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.93 |
| 08.02.2021 | 24.00 | | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 93.99 | 54.35 | 39.64 | 5.59 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.97 |
| 09.02.2021 | 24.00 | | 74.94 | 74.94 | 0.00 | 93.57 | 53.91 | 39.66 | 5.55 | 4.10 | | | | | | | | | | | 2.88 |
| 10.02.2021 | 24.00 | | 74.37 | 74.37 | 0.00 | 93.75 | 53.48 | 40.28 | 5.51 | 4.10 | | | | | | | | | | | 3.01 |
| 11.02.2021 | 24.00 | | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 93.72 | 53.51 | 40.21 | 5.54 | 4.10 | | | | | | | | | | | 3.08 |
| 12.02.2021 | 24.00 | | 74.37 | 74.37 | 0.00 | 93.95 | 53.31 | 40.64 | 5.50 | 4.10 | | | | | | | | | | | 3.10 |
| 13.02.2021 | 24.00 | | 74.24 | 74.24 | 0.00 | 93.53 | 53.13 | 40.40 | 5.49 | 4.10 | | | | | | | | | | | 3.06 |
| 14.02.2021 | 24.00 | | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 94.10 | 53.85 | 40.26 | 5.57 | 4.10 | | | | | | | | | | | 3.05 |
| 15.02.2021 | 24.00 | | 75.12 | 75.12 | 0.00 | 93.62 | 53.57 | 40.05 | 5.57 | 4.10 | | | | | | | | | | | 3.06 |
| 16.02.2021 | 24.00 | | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 94.40 | 52.67 | 41.73 | 5.50 | 4.23 | | | | | | | | | | | 2.98 |
| 17.02.2021 | 24.00 | | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 94.27 | 50.37 | 43.90 | 5.35 | 4.28 | | | | | | | | | | | 2.88 |
| 18.02.2021 | 24.00 | | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 93.98 | 49.73 | 44.25 | 5.33 | 4.28 | | | | | | | | | | | 2.88 |
| 19.02.2021 | 24.00 | | 64.64 | 64.64 | 0.00 | 93.87 | 50.20 | 43.67 | 5.37 | 4.29 | | | | | | | | | | | 2.88 |
| 20.02.2021 | 24.00 | | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 94.29 | 50.84 | 43.45 | 5.40 | 4.30 | | | | | | | | | | | 2.88 |
| 21.02.2021 | 24.00 | | 35.27 | 35.16 | 0.11 | 70.73 | 41.11 | 29.61 | 4.54 | 3.94 | | | | | | | | | | | 1.59 |
| 22.02.2021 | 24.00 | | 62.70 | 62.70 | 0.00 | 94.18 | 49.43 | 44.75 | 5.35 | 4.32 | | | | | | | | | | | 2.88 |
| Итого | 744.00 | | 2243.92 | 2243.92 | 1.83 | 88.84 | 51.84 | 37.00 | 5.52 | 4.13 | | | | | | | | | | | 2.72 |
| Показаны счетчиков на момент снятия данных: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.25 |
| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Общ. Кал | | | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 °C
 0 Кал

0 час
 0 Кал

0 час
 0 Кал

0 час
 0 Кал

0 час
 0 Кал

0 час
 0 Кал

0 час
 0 Кал

«
 »
 20 г.



Общество с ограниченной ответственностью
 «Энергосервис»
 Представитель теплоснабжающей организации