

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Бабужкина ул. д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ
 Отопление: 33002
 Узел учета: Код УТЭ:
 Градфик: 150/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Источник: Установка: ВКТ-7 № 207775
 Часовые и суточные архивы в файлах: Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Режим (схема): Преобр. давления:

Вычислитель: Подлежащий трубопровод (М1) Подлежащий трубопровод (М2) Обратный трубопровод (М3) Подлежащий ГВС (М4)
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Договорные расходы (ср. сут.), Тсут.

Сот = 0,2795 Очетн = 0 Отех = 0 Огвс = 0
 Сот = 83,85 Очетн = 0 Отех = 0 Огвс ср = 0
 Огвс ср = 0 Огвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уходлив	T3	T4	P3		P4	
23.01.2021	24.00		119.78	119.78	0.00	88.03	51.82	36.21															4.38
24.01.2021	23.00		114.76	114.76	0.00	86.06	51.24	34.82															4.02
25.01.2021	24.00		119.98	119.98	0.00	83.32	50.71	32.61															3.92
26.01.2021	24.00		121.48	121.48	0.00	82.74	50.86	31.88															3.91
27.01.2021	24.00		120.80	120.53	0.27	82.94	51.07	31.86															3.90
28.01.2021	24.00		120.31	120.31	0.00	83.57	51.38	32.18															3.90
29.01.2021	24.00		118.92	118.92	0.00	83.48	50.96	32.52															3.91
30.01.2021	24.00		112.99	112.63	0.36	82.40	50.37	32.03															3.89
31.01.2021	23.00		110.44	110.44	0.00	83.77	50.38	33.39															3.68
01.02.2021	24.00		116.22	116.22	0.00	84.79	50.85	33.93															3.99
02.02.2021	24.00		117.09	117.09	0.00	86.77	51.50	35.27															4.18
03.02.2021	24.00		115.57	115.57	0.00	88.64	51.73	36.91															4.25
04.02.2021	24.00		110.73	110.73	0.00	90.72	50.97	39.75															4.41
05.02.2021	24.00		110.37	110.37	0.00	94.08	51.37	42.71															4.70
06.02.2021	24.00		111.86	111.86	0.00	95.55	51.72	43.83															4.87
07.02.2021	24.00		112.35	112.35	0.00	95.34	51.40	43.94															4.93
08.02.2021	24.00		112.17	112.17	0.00	95.36	51.59	43.76															4.93
09.02.2021	24.00		110.11	110.11	0.00	94.25	50.49	43.76															4.80
10.02.2021	24.00		108.79	108.79	0.00	94.43	49.68	44.76															4.84
11.02.2021	24.00		110.01	110.01	0.00	94.58	49.95	44.63															4.90
12.02.2021	24.00		109.61	109.61	0.00	94.71	49.62	45.09															4.97
13.02.2021	24.00		109.82	109.82	0.00	94.81	49.69	45.11															4.99
14.02.2021	24.00		111.80	111.80	0.00	95.02	50.67	44.36															4.99
15.02.2021	24.00		110.50	110.50	0.00	94.93	50.13	44.80															4.95
16.02.2021	24.00		113.49	113.49	0.00	95.05	51.33	43.72															4.95
17.02.2021	24.00		110.02	110.02	0.00	94.86	50.13	44.72															4.95
18.02.2021	24.00		107.76	107.76	0.00	94.95	49.20	45.75															4.95
19.02.2021	24.00		110.69	110.69	0.00	94.93	50.07	44.87															4.98
20.02.2021	24.00		112.72	112.72	0.00	94.88	50.88	44.00															4.98
21.02.2021	24.00		113.52	113.52	0.00	94.61	51.78	42.83															4.92
22.02.2021	24.00		108.80	108.80	0.00	95.17	51.40	43.77															4.78
Среднее	23.94		113.64	113.62	0.02	90.80	50.80	39.99															4.54
Итого	742.00		3513.46	3512.83	0.63																		140.34

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0,38 Гкал
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения I2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 140,72 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 140,72 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлв: 0 куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
 Филлиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ



20