

Исходящий: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208185
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Q=M1*(t1-hx)-M2*(h2-hx)
 Qот = 0,1596
 Qотх = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0

Q=M3*(h3-hx)
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0

Счетчик = 47,88
 Qгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	V3	V4	дV (излив)	Уполит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.01.2021	24.00		128.42	128.42	0.00	88.15	54.30	33.85														4.36
24.01.2021	24.00		128.29	128.29	0.00	86.13	53.67	32.46														4.17
25.01.2021	24.00		128.08	128.08	0.00	83.45	52.82	30.63														3.93
26.01.2021	24.00		129.27	129.27	0.00	82.91	53.00	29.91														3.87
27.01.2021	24.00		128.39	128.39	0.00	83.12	53.12	30.00														3.86
28.01.2021	24.00		127.97	127.97	0.00	83.72	53.26	30.46														3.90
29.01.2021	24.00		126.93	126.93	0.00	83.64	53.05	30.59														3.89
30.01.2021	24.00		126.19	126.19	0.00	82.53	52.46	30.07														3.80
31.01.2021	24.00		124.84	124.84	0.00	83.86	52.66	31.20														3.90
01.02.2021	24.00		125.44	125.44	0.00	84.92	52.95	31.97														4.02
02.02.2021	24.00		126.07	126.07	0.00	86.88	53.85	33.03														4.17
03.02.2021	24.00		124.85	124.85	0.00	88.74	54.36	34.38														4.30
04.02.2021	24.00		120.47	120.47	0.00	90.77	54.07	36.70														4.43
05.02.2021	24.00		120.32	120.32	0.00	94.12	55.03	39.09														4.72
06.02.2021	24.00		121.86	121.86	0.00	95.51	55.50	40.01														4.89
07.02.2021	24.00		122.57	122.57	0.00	95.34	55.16	40.18														4.84
08.02.2021	24.00		122.52	122.52	0.00	95.34	55.58	39.76														4.88
09.02.2021	24.00		120.61	120.61	0.00	94.26	54.81	39.45														4.77
10.02.2021	24.00		119.18	119.18	0.00	94.46	54.31	40.15														4.79
11.02.2021	24.00		120.54	120.54	0.00	94.60	54.40	40.20														4.86
12.02.2021	24.00		119.90	119.90	0.00	94.72	54.26	40.46														4.86
13.02.2021	24.00		120.16	120.16	0.00	94.83	54.29	40.54														4.88
14.02.2021	24.00		122.24	122.24	0.00	95.01	54.99	40.02														4.90
15.02.2021	24.00		120.63	120.63	0.00	94.95	54.63	40.32														4.87
16.02.2021	24.00		123.40	123.40	0.00	95.05	55.61	39.44														4.88
17.02.2021	24.00		120.51	120.51	0.00	94.88	54.94	39.94														4.83
18.02.2021	24.00		119.02	119.02	0.00	94.97	54.37	40.60														4.84
19.02.2021	24.00		121.41	121.41	0.00	94.95	54.71	40.24														4.90
20.02.2021	24.00		123.28	123.28	0.00	94.92	55.20	39.72														4.91
21.02.2021	24.00		123.84	123.84	0.00	94.67	55.54	39.13														4.86
22.02.2021	24.00		120.15	120.15	0.00	95.19	54.93	40.26														4.85
Среднее	24.00		123.46	123.46	0.00	90.86	54.25	36.61														4.52
Итого	744.00		3827.35	3827.35	0.00																	140.03

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Vл, т

Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 Гкал
 140.03 Гкал
 м. куб

ГЛУП «ГЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20

Общество с ограниченной ответственностью
 «МилкомСервис №2 НР»
 Представитель филиала «Энергосбыт»
 ООО «Энергосбыт» филиала «Энергосбыт»