

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул. д. 61, лит. А ИТПЗ

Договор: 9173.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 28871

Источник: котельная 2 Невская

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 211904

Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до:

03.12.2021

Режим (схема):

ОП: СИ-8 ТЭ-2 ФТ-6;

График: 149/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 211904

расходомер:

Глипн=

Глипн=

Термопреобр:

Ремонт (схема):

ОП: СИ-8 ТЭ-2 ФТ-6;

Подлежащий ГВС (M3)

ПРЭМ

Глипн=

Глипн=

ТСП-Н

Ремонт (схема):

ОП: СИ-8 ТЭ-2 ФТ-6;

Циркуляционный ГВС (M4)

ПРЭМ

Глипн=

Глипн=

ТСП-Н

Ремонт (схема):

ОП: СИ-8 ТЭ-2 ФТ-6;

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3)

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0,0184

Qтеп ср = 0,0934

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:

Qот = 0,3556

Qот = 0

Qот = 0

Qот ср = 0,0184

Qот ср = 0,0934

Договорные расходы (ср сут.): Гкал/сут:

108,03

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

0

0

7,36

37,36

Гкал/сут

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3		T4	P3	P4	Гкал		
23.01.2021	24.00	*	138,37	122,64	15,73	89,87	50,12	39,76																	6,28
24.01.2021	24.00	*	140,32	122,39	17,93	86,85	49,19	37,66																	6,15
25.01.2021	24.00	*	140,18	123,20	16,98	84,29	48,66	35,63																	5,83
26.01.2021	24.00		140,13	123,21	16,92	83,27	48,27	35,00																	5,75
27.01.2021	24.00		139,44	123,13	16,31	83,70	48,56	35,14																	5,69
28.01.2021	24.00		140,93	122,90	18,03	83,36	48,26	35,11																	5,82
29.01.2021	24.00	*	139,31	122,90	16,41	83,49	48,24	35,25																	5,69
30.01.2021	24.00		139,78	122,55	17,23	83,21	48,02	35,19																	5,75
31.01.2021	24.00		139,77	121,04	18,73	83,72	47,65	36,08																	5,96
01.02.2021	24.00		138,01	120,72	17,29	83,18	47,23	35,95																	5,79
02.02.2021	24.00		136,56	120,57	15,99	85,63	47,92	37,71																	5,95
03.02.2021	24.00	*	138,15	122,06	16,09	89,85	49,76	40,08																	6,35
04.02.2021	24.00		138,26	120,64	17,62	92,98	49,99	42,99																	6,85
05.02.2021	24.00		138,51	120,20	18,31	95,37	50,45	45,62																	7,18
06.02.2021	24.00		138,75	120,28	18,47	96,07	50,45	45,62																	7,45
07.02.2021	24.00		140,90	120,41	20,49	95,95	50,38	45,58																	7,23
08.02.2021	24.00		138,59	120,82	17,77	96,35	50,86	45,49																	7,28
09.02.2021	24.00		138,52	119,93	18,59	95,98	50,50	45,49																	7,17
10.02.2021	24.00		136,43	118,99	17,44	96,22	50,11	46,11																	7,28
11.02.2021	24.00		137,69	119,62	18,07	96,21	50,27	45,94																	7,17
12.02.2021	24.00		137,31	118,50	18,50	96,43	50,09	46,34																	7,29
13.02.2021	24.00		135,74	118,45	17,29	96,01	49,96	46,05																	7,12
14.02.2021	24.00		136,61	119,34	17,27	96,50	50,79	45,71																	7,12
15.02.2021	24.00		138,41	120,08	18,33	96,02	50,53	45,49																	7,25
16.02.2021	24.00		136,82	120,56	16,26	96,58	51,27	45,31																	7,05
17.02.2021	24.00		135,38	118,06	17,32	96,38	50,55	45,83																	7,09
18.02.2021	24.00		134,99	117,56	17,43	96,13	49,87	46,26																	7,14
19.02.2021	24.00		136,85	118,87	17,98	95,96	50,24	45,72																	7,07
20.02.2021	24.00		136,33	119,51	16,82	96,40	50,83	45,57																	7,17
21.02.2021	23.00	*	85,61	77,63	7,98	68,29	47,82	20,47																	4,16
22.02.2021	24.00	*	133,96	116,59	17,37	96,22	50,79	45,43																	6,98
Среднее	23.97		136,53	119,31	17,22	90,85	49,60	41,26																	6,59
Итого	743.00		4226,61	3693,66	532,95																				204,17

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

1 час 0,28 Гкал

Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему

1 час 0,69 куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения I2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 204,45 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Узлз: 513,53 м.куб

« » 20



Филиал «Энергосбыт Абонентное Управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ»
 Общество с ограниченной ответственностью «ЖКСа № 2 Невского района»
 Санкт-Петербург