

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабюшкина ул. д. 73 ИТП
 Договор: 9090.038.1
 Телефон: 24477
 Общий код УТЭ: 24477
 График: 149/70

Источники: котельная 2 Невская
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 208340
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: PRЭМ-32-В1
 Подводящий трубопровод (М1) обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-В1
 Подводящий ГВС (М3) PRЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) PRЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (У1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)
 Договорные нагрузки (ср час), Кал/час: Qвт = 0,2141
 Договорные нагрузки (ср сут), Кал/час: Qсут = 0
 Договорные расходы (ср сут), т/сут: Qгвс = 0,0579
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021: Qгвс ср = 23,16 Гвс/М=

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 Преобр давления: КТСЛ-Н
 ТСЛ-Н
 Qгвс = M3*(h3-hв)
 Qгвс ср = 0,0579
 Qгвс ср = 23,16 Гвс/М=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТЭ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Кал
23.01.2021	24.00	24.00	134.52	126.23	8.29	86.69	61.54	28.15	7.76	8.05	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	88.31	88.31			4.30
24.01.2021	24.00	24.00	133.95	126.09	7.86	86.69	60.21	26.48	7.76	8.01	8.27	7.99	7.99	8.27	7.99	7.99	8.27	7.99	85.42	85.42			4.03
25.01.2021	24.00	24.00	134.99	126.79	8.20	84.14	59.14	25.00	8.01	8.01	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	83.38	83.38			3.87
26.01.2021	24.00	24.00	134.66	127.05	7.61	83.10	58.40	24.70	7.64	7.64	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	82.54	82.54			3.78
27.01.2021	24.00	24.00	134.92	126.73	8.19	83.53	58.63	24.90	8.02	8.02	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	82.66	82.66			3.85
28.01.2021	24.00	24.00	134.19	126.71	7.48	83.19	58.44	24.75	7.43	7.43	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	82.51	82.51			3.77
29.01.2021	24.00	24.00	134.28	126.72	7.56	83.31	58.40	24.91	7.51	7.51	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	82.67	82.67			3.79
30.01.2021	22.00	22.00	123.59	115.94	7.65	83.11	58.28	24.83	8.39	8.39	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	82.48	82.48			3.52
31.01.2021	24.00	24.00	134.33	124.43	9.90	83.54	57.88	25.66	10.06	10.06	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	83.16	83.16			4.03
01.02.2021	24.00	24.00	132.77	123.88	8.89	82.99	57.16	25.83	8.98	8.98	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	82.25	82.25			3.94
02.02.2021	24.00	24.00	131.19	123.74	7.40	85.43	58.23	27.20	7.52	7.52	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	85.70	85.70			4.01
03.02.2021	24.00	24.00	132.22	125.39	6.88	89.66	60.79	28.87	6.90	6.90	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	89.04	89.04			4.25
04.02.2021	24.00	24.00	131.19	123.75	7.44	92.75	61.54	31.21	7.35	7.35	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	92.30	92.30			4.57
05.02.2021	24.00	24.00	131.36	123.34	8.02	95.15	62.38	33.15	7.97	7.97	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	94.60	94.60			4.82
06.02.2021	24.00	24.00	130.65	123.58	7.07	95.85	62.70	33.16	7.14	7.14	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	94.67	94.67			4.79
07.02.2021	24.00	24.00	132.57	123.63	8.94	95.73	62.57	33.16	8.78	8.78	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	94.91	94.91			4.97
08.02.2021	24.00	24.00	132.91	124.04	8.87	96.13	63.17	32.96	8.71	8.71	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	95.40	95.40			4.96
09.02.2021	24.00	24.00	131.14	123.32	7.82	95.76	62.63	33.13	7.76	7.76	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	94.91	94.91			4.85
10.02.2021	24.00	24.00	130.54	122.50	8.04	96.00	62.31	33.69	8.03	8.03	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	95.20	95.20			4.92
11.02.2021	24.00	24.00	130.58	123.24	7.34	95.98	62.62	33.36	7.41	7.41	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	94.93	94.93			4.83
12.02.2021	24.00	24.00	129.43	121.43	8.00	96.21	62.45	33.76	7.87	7.87	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	95.33	95.33			4.88
13.02.2021	24.00	24.00	130.30	119.81	10.49	95.81	61.99	33.82	10.36	10.36	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77	95.15	95.15			5.07
14.02.2021	24.00	24.00	129.97	120.90	9.07	96.30	62.81	33.49	8.89	8.89	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	95.33	95.33			4.94
15.02.2021	24.00	24.00	128.31	121.47	6.84	95.81	62.17	33.64	6.54	6.54	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	94.73	94.73			4.76
16.02.2021	24.00	24.00	130.73	122.44	8.29	96.35	63.04	33.31	7.97	7.97	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	95.33	95.33			4.89
17.02.2021	24.00	24.00	128.01	120.00	8.01	96.13	62.35	33.78	7.78	7.78	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	95.06	95.06			4.84
18.02.2021	24.00	24.00	127.60	119.38	8.22	95.89	61.69	34.20	7.97	7.97	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	94.89	94.89			4.84
19.02.2021	24.00	24.00	129.69	121.52	8.17	95.71	62.31	33.40	7.88	7.88	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	94.77	94.77			4.85
20.02.2021	24.00	24.00	130.11	122.45	7.66	96.15	62.96	33.19	7.49	7.49	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	95.25	95.25			4.82
21.02.2021	24.00	24.00	133.66	124.88	8.78	95.18	63.22	31.96	8.31	8.31	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	94.25	94.25			4.84
22.02.2021	24.00	24.00	129.64	121.63	8.01	96.10	62.77	33.33	7.82	7.82	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	95.10	95.10			4.84
Среднее	23.94	23.94	131.77	123.66	8.12	91.53	61.12	30.41	8.03	8.03	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	90.73	90.73			4.51
Итого	742.00	742.00	4074.00	3823.01	250.99	91.53	61.12	30.41	248.30	248.30	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14	257.14			139.46

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Qобщ, Кал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.

2 час 0.38 Кал
 2 час 0.69 куб.м
 0 °С
 0 Кал
 139.84 Кал
 257.83 м.куб.
 20

