Абонент: ЖКС №2

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Договор: 9246.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 79

Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-940 № 2204

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_февраль_Н

график: 150\\70

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6

Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17,3

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2021 - 23.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2021	24,00	-	82,22	82,31	-0,09	85,18	59,08	26,10	6,00	4,34														2,15
24.01.2021	24,00	-	82,23	82,30	-0,08	83,30	58,41	24,90	6,00	4,34														2,05
25.01.2021	24,00	-	82,08	82,13	-0,05	80,81	57,44	23,36	5,98	4,32														1,92
26.01.2021	24,00	-	79,69	63,76	15,93	79,53	53,44	26,09	6,00	4,30														2,93
27.01.2021	24,00	-	36,61	36,63	-0,02	79,40	44,55	34,85	6,15	4,31														1,28
28.01.2021	24,00	-	19,83	19,88	-0,05	79,84	33,73	46,10	6,15	4,25														0,91
29.01.2021	24,00	-	15,51	15,56	-0,06	79,65	29,16	50,50	6,15	4,29														0,78
30.01.2021	24,00	-	13,95	14,00	-0,06	78,68	26,92	51,76	6,18	4,33														0,72
31.01.2021	24,00	-	12,94	13,17	-0,23	79,65	26,70	52,95	6,20	4,37														0,68
01.02.2021	24,00	-	51,27	51,68	-0,41	82,71	55,82	26,89	5,89	4,42														1,36
02.02.2021	24,00	-	83,62	84,54	-0,92	83,33	57,27	26,06	6,00	4,38														2,13
03.02.2021	24,00	-	81,87	82,78	-0,91	84,97	58,23	26,74	5,97	4,39														2,14
04.02.2021	24,00	-	78,73	79,64	-0,90	86,82	58,33	28,49	5,90	4,44														2,19
05.02.2021	24,00	-	77,80	78,73	-0,93	89,79	59,17	30,63	5,91	4,46														2,33
06.02.2021	24,00	-	78,39	79,33	-0,94	91,50	60,02	31,49	5,96	4,46														2,42
07.02.2021	24,00	-	78,53	79,47	-0,94	91,34	60,11	31,23	5,95	4,45														2,40
08.02.2021	24,00	-	78,60	79,54	-0,94	91,56	60,44	31,12	5,94	4,43														2,40
09.02.2021	24,00	-	76,93	77,84	-0,91	90,27	59,16	31,11	5,94	4,48														2,34
10.02.2021	24,00	-	75,87	76,78	-0,91	90,36	58,45	31,91	5,90	4,48														2,37
11.02.2021	24,00	-	76,59	77,51	-0,91	90,61	58,76	31,85	5,94	4,49														2,39
12.02.2021	24,00	-	76,21	77,12	-0,91	90,65	58,47	32,18	5,93	4,50														2,40
13.02.2021	24,00	-	76,17	77,08	-0,91	90,75	58,65	32,10	5,91	4,47														2,40
14.02.2021	24,00	-	77,50	78,41	-0,91	91,20	59,64	31,56	5,92	4,43														2,40
15.02.2021	24,00	-	76,52	77,43	-0,91	90,89	59,05	31,84	5,92	4,47														2,39
16.02.2021	24,00	-	78,21	79,13	-0,92	91,30	60,17	31,13	5,95	4,42														2,39
17.02.2021	24,00	-	76,48	77,38	-0,90	90,83	59,17	31,66	5,94	4,49														2,37
18.02.2021	24,00	-	75,35	76,25	-0,90	90,90	58,48	32,42	5,89	4,50														2,39
19.02.2021	24,00	-	76,74	77,65	-0,91	91,05	59,14	31,90	5,94	4,47														2,40
20.02.2021	24,00	-	77,62	78,53	-0,92	91,03	59,64	31,39	5,94	4,43														2,39
21.02.2021	24,00	-	77,96	78,87	-0,91	90,79	60,01	30,78	5,93	4,41														2,35
22.02.2021	24,00	-	67,73	67,85	-0,11	86,96	54,25	32,70	5,98	4,41														2,06
Среднее	24,00	-	67,73	67,85	-0,11	86,96	54,25	32,70	5,98	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
Итого	744,00		2099,73	2103,28	-3,55																			63,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **63,81** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.