Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1 Телефон:
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax=30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax=30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax=12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0221.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 150/70
Тхв, гр.С= 17,3
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.21	24,00	-	113,08	103,79	9,29	87,89	53,83	34,06	7,00	5,00	3,51	9,73	-	-	10,05	-	10,05	-	87,15	-	0,85			4,36
24.01.21	24,00	-	114,41	102,44	11,97	85,87	52,91	32,96	7,00	5,00	3,34	12,54	-	-	12,94	-	12,94	-	85,38	-	1,07			4,41
25.01.21	24,00	-	113,67	102,67	11,00	83,18	52,02	31,16	7,00	5,00	3,18	11,41	-	-	11,77	-	11,77	-	82,82	-	0,94			4,12
26.01.21	24,00	-	113,97	103,67	10,30	82,51	51,92	30,59	7,00	5,00	3,15	10,67	-	-	11,00	-	11,00	-	82,52	-	0,88			4,03
27.01.21	24,00	-	113,47	103,15	10,32	82,68	51,83	30,85	7,00	5,00	3,14	10,85	-	-	11,20	-	11,20	-	82,71	-	0,90			4,04
28.01.21	24,00	-	115,35	104,14	11,21	83,36	52,21	31,15	7,00	5,00	3,22	11,56	-	-	11,92	-	11,92	-	83,33	-	0,96			4,18
29.01.21	24,00	-	115,52	103,61	11,91	83,26	52,02	31,24	7,00	5,00	3,21	12,27	-	-	12,65	-	12,65	-	83,46	-	1,03			4,23
30.01.21	24,00	-	114,13	103,07	11,06	82,15	51,40	30,75	7,00	5,00	3,14	11,46	-	-	11,81	-	11,81	-	82,03	-	0,94			4,08
31.01.21	24,00	-	113,00	102,04	10,96	83,50	51,51	31,99	7,00	5,00	3,24	11,34	-	-	11,67	-	11,67	-	83,64	-	0,95			4,19
01.02.21	24,00	-	113,65	102,34	11,31	84,47	51,74	32,73	7,00	5,00	3,31	11,79	-	-	12,16	-	12,16	-	84,85	-	1,00			4,31
02.02.21	24,00	-	114,38	102,68	11,70	86,44	52,69	33,75	7,00	5,00	3,43	12,12	-	-	12,54	-	12,54	-	86,59	-	1,05			4,48
03.02.21	24,00	-	112,58	102,21	10,37	88,28	53,38	34,90	7,00	5,00	3,55	10,68	-	-	11,03	-	11,03	-	88,39	-	0,95			4,49
04.02.21	24,00	-	109,23	98,81	10,42	90,32	53,38	36,94	7,00	5,00	3,62	10,84	-	-	11,22	-	11,22	-	90,46	-	0,98			4,60
05.02.21	24,00	-	109,57	98,31	11,26	93,67	54,31	39,36	7,00	5,00	3,85	11,62	-	-	12,07	-	12,07	-	93,72	-	1,09			4,93
06.02.21	24,00	-	111,27	99,75	11,52	95,17	55,15	40,02	7,00	5,00	3,98	11,82	-	-	12,29	-	12,29	-	94,93	-	1,12			5,10
07.02.21	24,00	-	111,10	99,73	11,37	94,96	55,06	39,90	7,00	5,00	3,95	11,77	-	-	12,23	-	12,23	-	94,88	-	1,12			5,07
08.02.21	24,00	-	111,82	100,21	11,61	95,03	55,55	39,48	7,00	5,00	3,92	12,17	-	-	12,64	-	12,64	-	94,67	-	1,16			5,07
09.02.21	24,00	-	109,61	98,40	11,21	93,88	54,57	39,31	7,00	5,00	3,83	11,73	-	-	12,19	-	12,19	-	93,75	-	1,10			4,93
10.02.21	24,00	-	107,33	97,40	9,93	94,07	54,13	39,94	7,00	5,00	3,86	10,33	-	-	10,74	-	10,74	-	93,83	-	0,97			4,83
11.02.21	24,00	-	109,02	98,11	10,91	94,23	54,30	39,93	7,00	5,00	3,90	11,26	-	-	11,68	-	11,68	-	93,93	-	1,06			4,96
12.02.21	24,00	-	108,27	97,79	10,48	94,36	54,16	40,20	7,00	5,00	3,93	10,66	-	-	11,09	-	11,09	-	94,17	-	1,00			4,93
13.02.21	24,00	-	108,07	98,06	10,01	94,46	54,30	40,16	7,00	5,00	3,90	10,50	-	-	10,91	-	10,91	-	94,25	-	0,99			4,89
14.02.21	24,00	-	110,74	98,93	11,81	94,72	54,93	39,79	7,00	5,00	3,90	12,35	-	-	12,81	-	12,81	-	94,39	-	1,17			5,07
15.02.21	24,00	-	109,36	98,85	10,51	94,59	54,71	39,88	7,00	5,00	3,90	11,10	-	-	11,53	-	11,53	-	94,38	-	1,05			4,95
16.02.21	24,00	-	111,84	101,41	10,43	94,77	55,74	39,03	7,00	5,00	3,90	11,12	-	-	11,55	-	11,55	-	94,46	-	1,05			4,96
17.02.21	24,00	-	109,56	98,99	10,57	94,54	55,06	39,48	7,00	5,00	3,87	11,14	-	-	11,56	-	11,56	-	94,30	-	1,05			4,92
18.02.21	24,00	-	107,83	97,56	10,27	94,64	54,46	40,18	7,00	5,00	3,86	11,04	-	-	11,48	-	11,48	-	94,35	-	1,04			4,90
19.02.21	24,00	-	108,63	99,34	9,29	94,63	55,03	39,60	7,00	5,00	3,89	9,94	-	-	10,34	-	10,34	-	94,31	-	0,94			4,82
20.02.21	24,00	-	109,65	100,14	9,51	94,60	55,38	39,22	7,00	5,00	3,88	10,16	-	-	10,55	-	10,55	-	94,44	-	0,96			4,84
21.02.21	24,00	-	111,30	100,31	10,99	94,33	55,59	38,74	7,00	5,00	3,84	11,50	-	-	11,94	-	11,94	-	94,21	-	1,09			4,93
22.02.21	24,00		111,38	100,60	10,78	90,35	53,78	36,58	7,00	5,00	3,64	11,25	-	-	11,65	-	11,65	-	90,21	-	1,02	-	-	4,65
Среднее	24,00	-	111,38	100,60	10,78	90,35	53,78	36,58	7,00	5,00	3,64	11,25	-	-	11,65	-	11,65	-	90,21	-	1,02	-	-	4,65
Итого	744,00		3452,79	3118,51	334,28						112,80	348,72	0,00	0,00	361,21	0,00	361,21	0,00			31,47	0,00	0,00	144,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.21 02:00	97751,39	87832,34	16680,53	-	17128,90	-	2681,39		
	22.02.21 03:00	101096,94	90854,41	17017,99	-	17478,47	-	2821,20		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °C = -6,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

печать энергосбыта