

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Елизарова пр-кт, д. 11
 Договор: 8712.038.1 Стрелка адреса: 2-х-трубная схема
 Телефон: 23540 Узел учета: Отопление 23540
 Код УТЭ: 147/71

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207162 Часовые и сутокн. архивы в файлах: Расчетный алгоритм: зима. Q=M1*(h1-hxв)+M2*(h2-hxв)
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207162 расходомер: Глиш= Глиш= 0 Окт= 0,2373 Октн= 0
 Подводящий трубопровод (M1) ПРЭМ ПРЭМ ПРЭМ 0,2 0,2 0,2
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ ПРЭМ ПРЭМ 0,2 0,2 0,2
 Подводящий ГВС (M3) КТСЛ-Н КТСЛ-Н КТСЛ-Н 0,30 0,30 0,30
 Циркуляционный ГВС (M4) КТСЛ-Н КТСЛ-Н КТСЛ-Н 0,30 0,30 0,30
 Подпиточный трубопровод (V1) КТСЛ-Н КТСЛ-Н КТСЛ-Н 0,30 0,30 0,30

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,2373 Октн = 0 Qгвс = M3*(h3-hxв) лето: Qгвс = M3*(h3-hxв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,2373 Октн = 0 Qгвс = M3*(h3-hxв)
 Договорные расходы (ср. сут.): Гсут.: Qот = 74,9368 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
23.01.2021	24.00		86,25	86,02	0,23	87,33	50,81	36,52														3,16
24.01.2021	24.00		86,19	85,45	0,74	84,59	50,01	34,58														3,02
25.01.2021	24.00		85,39	85,24	0,15	81,81	48,95	32,86														2,82
26.01.2021	24.00		83,66	83,59	0,07	80,83	48,31	32,52														2,73
27.01.2021	24.00		83,25	82,93	0,32	81,53	48,63	32,90														2,76
28.01.2021	24.00		82,93	82,88	0,05	81,15	48,41	32,74														2,72
29.01.2021	24.00		82,31	82,26	0,05	80,76	48,05	32,71														2,70
30.01.2021	24.00		82,00	81,78	0,22	81,06	47,75	33,31														2,74
31.01.2021	24.00		82,22	82,02	0,20	81,30	47,68	33,62														2,78
01.02.2021	24.00		81,90	81,86	0,04	81,21	47,53	33,68														2,76
02.02.2021	24.00		81,80	81,63	0,17	82,84	47,95	34,89														2,86
03.02.2021	24.00		82,71	82,71	0,00	86,86	49,40	37,46														3,10
04.02.2021	24.00		82,98	82,86	0,12	89,55	49,74	39,81														3,32
05.02.2021	24.00		83,16	83,10	0,06	91,57	49,20	42,37														3,54
06.02.2021	24.00		83,21	83,04	0,17	92,53	49,31	43,22														3,61
07.02.2021	24.00		83,28	83,04	0,24	92,72	49,23	43,49														3,64
08.02.2021	24.00		83,48	83,31	0,17	92,78	49,57	43,21														3,62
09.02.2021	24.00		84,05	83,91	0,14	92,65	49,41	43,24														3,65
10.02.2021	24.00		84,18	83,84	0,34	92,47	48,95	43,52														3,68
11.02.2021	24.00		84,18	84,03	0,15	92,50	49,06	43,44														3,67
12.02.2021	24.00		84,32	84,24	0,08	92,50	48,90	43,60														3,69
13.02.2021	24.00		84,88	84,45	0,43	92,58	49,09	43,49														3,72
14.02.2021	24.00		84,39	84,45	0,06	92,46	49,92	42,54														3,72
15.02.2021	24.00		84,19	84,17	0,02	92,48	49,40	43,08														3,71
16.02.2021	24.00		84,19	84,17	0,02	92,48	49,40	43,08														3,71
17.02.2021	24.00		84,19	84,17	0,02	92,48	49,40	43,08														3,71
18.02.2021	24.00		84,60	84,42	0,18	92,67	48,75	43,92														3,73
19.02.2021	24.00		85,20	85,13	0,07	93,05	49,62	43,43														3,71
20.02.2021	24.00		80,98	80,83	0,15	93,14	50,21	42,93														3,49
21.02.2021	24.00		84,40	84,34	0,06	93,03	50,61	42,42														3,59
22.02.2021	24.00		75,73	75,59	0,14	92,41	50,20	42,21														3,21
Итого	744,00		80,68	80,51	0,17	88,65	49,16	39,49														3,19
Итого	2501,19		2495,88	5,31																		98,92

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,64 °C
 Корректировка на температуру горячей воды: 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 98,92 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб
 Объем потребленного теплоснабителя Узл, м.куб

« » 20
 ФГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 СЧЕТ ПРИНЯТ

