

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" Адрес: Ивановская ул. д. 10, лит. А
 Договор: 9238.038.1 Строит. адрес: Телефон: Узел учета: Отопление 28166
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Расчетный адрес: Телефон: Код УТЭ: 28166
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665 расходомер: Gm1= 0,116 Приборы УТЭ поверены до: 08.06.2022 Режим (схема): ОП: А32-00:
 Подающий трубопровод (M1) ЗРСВ-440ПВ-32 Gm2= 0,116 Терморобот: Преобр. давления: СДВ
 Обратный трубопровод (M2) ЗРСВ-440ПВ-32 Gm3= 28,98 Валет ТПС Валет ТПС СДВ
 Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Валет ТПС
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3) лето: Qгвс=M3*(h3-h4)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,1454 Qвент = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот = 43,62 Gвент = 0 Gгвс ср = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021 Gгвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (квалв)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.01.2021	24.00		72,93	70,71	2,22	84,47	48,54	35,93	6,10	4,00											2,73	
24.01.2021	24.00		72,87	70,65	2,22	82,58	48,05	34,53	6,10	4,00											2,63	
25.01.2021	24.00		72,77	70,53	2,24	80,13	47,43	32,70	6,10	4,00											2,49	
26.01.2021	24,00*		72,71	70,66	2,05	79,98	47,43	32,55	6,10	4,00											2,46	
27.01.2021	24,00		73,84	71,93	1,91	79,20	47,60	31,60	6,20	4,00											2,43	
28.01.2021	24,00		74,48	72,48	2,00	80,01	48,20	31,81	6,20	4,00											2,47	
29.01.2021	24,00		73,72	71,65	2,07	79,53	47,83	31,70	6,20	4,00											2,44	
30.01.2021	24,00*		71,06	69,09	1,97	78,53	47,41	31,12	6,00	3,90											2,31	
31.01.2021	24,00		72,95	70,88	2,07	79,62	47,54	32,08	6,20	4,10											2,44	
01.02.2021	24,00		72,40	70,35	2,05	80,91	47,77	33,14	6,20	4,10											2,50	
02.02.2021	24,00		72,15	70,11	2,04	83,04	48,48	34,56	6,10	4,10											2,59	
03.02.2021	24,00		71,35	69,32	2,03	84,57	48,75	35,82	6,10	4,10											2,66	
04.02.2021	24,00		68,90	66,91	1,99	86,22	48,50	37,72	6,00	4,10											2,66	
05.02.2021	24,00		68,73	66,78	1,95	89,18	48,98	40,20	6,00	4,20											2,70	
06.02.2021	24,00		69,63	67,71	1,92	90,76	49,65	41,11	6,10	4,10											2,86	
07.02.2021	24,00		69,83	67,92	1,91	90,62	49,50	41,12	6,10	4,10											2,97	
08.02.2021	24,00		69,84	67,94	1,90	90,78	49,67	41,11	6,10	4,10											2,97	
09.02.2021	24,00		68,73	66,87	1,86	89,49	48,51	40,98	6,10	4,20											2,91	
10.02.2021	24,00		67,96	65,96	2,00	89,49	47,87	41,62	6,00	4,20											2,93	
11.02.2021	24,00		68,65	66,64	2,01	89,72	48,03	41,69	6,00	4,20											2,96	
12.02.2021	24,00		68,37	66,37	2,00	89,74	47,80	41,94	6,00	4,20											2,97	
13.02.2021	24,00		68,45	66,45	2,00	89,84	47,70	42,14	6,00	4,20											2,98	
14.02.2021	24,00		69,56	67,54	2,02	90,30	48,45	41,85	6,00	4,10											3,01	
15.02.2021	24,00		68,78	66,78	2,00	90,00	47,99	42,01	6,10	4,20											2,99	
16.02.2021	24,00		70,20	68,14	2,06	90,42	49,05	41,37	6,10	4,10											3,01	
17.02.2021	24,00		68,61	66,59	2,02	89,96	48,23	41,73	6,00	4,20											2,96	
18.02.2021	24,00		67,75	65,74	2,01	89,97	47,63	42,34	6,00	4,20											2,97	
19.02.2021	24,00		69,01	66,99	2,02	90,23	48,25	41,98	6,10	4,20											3,00	
20.02.2021	24,00		69,78	67,82	1,96	90,31	48,63	41,68	6,10	4,10											3,01	
21.02.2021	24,00		69,96	68,09	1,87	90,07	48,87	41,20	6,10	4,10												2,98
22.02.2021	24,00		68,02	66,20	1,82	90,39	48,25	42,14	6,00	4,10												2,96
Среднее	24,00		70,45	68,45	2,01	86,45	48,28	38,18	6,07	4,10												2,78
Итого	744,00		2183,99	2121,80	62,19																	86,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vд, т		Общ. Гкал		Таб. заряд	
Дата	Время																		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 86,25 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: м.куб.

Финанс. управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилко-Сервис №2 Невского района"
 Представитель: [подпись]