

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 13, лит. А
 Договор: 9043.038.1
 Телефон: 24457
 Узел учета: Отопление 24457
 График: 149/70

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская
 Источник: Котельная 2 Невская
 Установленные приборы: Часовые и счетчики архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208789
 Подключаемый прибор: ПРЭМ-40-Д
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-Д
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-40-Д
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,4836 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 146,917 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот = 0 Gвент = 0 Gтеп = 0 Gгвс м = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Термометр: 20.12.2021
 Термометр: КТСПН
 Термометр: КТСПН
 Режим (схема): Преобр Давления

Дата	Ти	НС	Учет отопления (В-1)										Учет ГВС (В-2)									
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4	Общ
час	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Ккал		
23.01.2021	24.00	24.00	257.22	254.80	2.42	90.06	58.20	31.86														8.36
24.01.2021	24.00	24.00	256.87	254.25	2.62	87.04	56.94	30.10														7.90
25.01.2021	24.00	24.00	258.49	255.76	2.73	84.44	56.01	28.43														7.52
26.01.2021	24.00	24.00	258.94	255.81	3.13	83.35	55.59	27.76														7.38
27.01.2021	24.00	24.00	258.68	255.57	3.11	83.77	55.79	27.98														7.43
28.01.2021	24.00	24.00	258.26	255.28	2.98	83.45	55.69	27.76														7.35
29.01.2021	24.00	24.00	258.09	255.25	2.84	83.58	55.62	27.96														7.39
30.01.2021	23.00	24.00	246.94	244.19	2.75	83.37	55.55	27.82														7.04
31.01.2021	23.00	24.00	244.80	241.03	3.77	83.85	55.21	28.64														7.23
01.02.2021	24.00	24.00	254.22	249.80	4.42	83.30	54.71	28.59														7.52
02.02.2021	24.00	24.00	253.85	249.65	4.20	85.61	55.49	30.12														7.89
03.02.2021	24.00	24.00	256.94	252.60	4.34	89.95	57.86	32.09														8.52
04.02.2021	24.00	24.00	253.94	249.62	4.32	93.06	58.58	34.48														9.03
05.02.2021	24.00	24.00	253.38	249.04	4.34	95.50	59.05	36.45														9.52
06.02.2021	24.00	24.00	253.57	249.21	4.36	96.23	59.32	36.91														9.64
07.02.2021	24.00	24.00	254.51	249.54	4.43	96.11	59.18	36.93														9.67
08.02.2021	24.00	24.00	255.97	250.44	4.07	96.50	59.56	36.94														9.67
09.02.2021	24.00	24.00	252.62	248.78	3.84	96.12	58.92	37.20														9.65
10.02.2021	24.00	24.00	250.97	247.03	3.94	96.35	58.36	37.99														9.79
11.02.2021	24.00	24.00	252.62	248.63	3.99	96.32	58.49	37.83														9.82
12.02.2021	24.00	24.00	247.78	243.69	4.09	96.61	58.06	38.55														9.82
13.02.2021	24.00	24.00	243.31	239.18	4.13	96.22	57.47	38.75														9.69
14.02.2021	24.00	24.00	245.39	241.18	4.21	96.72	58.26	38.46														9.71
15.02.2021	24.00	24.00	245.90	241.73	4.17	96.25	57.90	38.35														9.70
16.02.2021	24.00	24.00	248.45	244.27	4.18	96.80	58.82	37.98														9.71
17.02.2021	24.00	24.00	243.33	239.29	4.04	96.59	57.84	38.75														9.69
18.02.2021	24.00	24.00	242.26	238.27	3.99	96.34	57.09	39.25														9.76
19.02.2021	24.00	24.00	246.73	242.53	4.20	96.15	57.82	38.33														9.73
20.02.2021	24.00	24.00	248.15	244.05	4.10	96.57	58.51	38.06														9.71
21.02.2021	24.00	24.00	253.54	249.60	3.94	95.59	59.03	36.56														9.53
22.02.2021	24.00	24.00	246.39	242.75	3.64	96.56	58.54	38.02														9.61
Среднее	23.94	24.00	252.29	248.50	3.79	91.88	57.53	34.35														8.89
Итого	742.00	742.00	7800.11	7682.82	117.29																	214.98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 2 час 0,74 Гкал
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 2 час 0 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период, превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 276,72 Ккал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: м.куб

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «...» ... 20 г.



Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Подпись: _____
 Печать: _____