

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 15  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Договор: 9044.038.1  
 Строит. адрес: Ивановская ул., д. 15  
 Телефон: 24481

Узел учета: Отопление  
 Код УУТЗ: 24481  
 График: 149170

Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207235

Часовые и суточные архивы в файлах: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. Давления:

Выдающий прибор: ПРЭМ-32-D

расходомер: ПРЭМ-32-D

Счетчик: ПРЭМ-32-D

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н

Преобр. Давления: КТСП-Н

Подключающий ГВС (М3)

Подключающий ГВС (М4)

Подключающий ГВС (М3)

Подключающий ГВС (М4)

зима:

Q=M1\*(t1-tb)+M2\*(t2-tb)

Qот = 0,265

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.:

Qот = 80,5063

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1	M2	dm	t1	t2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	t3	t4	P3	P4	
23.01.2021	24.00	24.00	155.01	155.01	0.00	89.90	60.18	29.72															4.62
24.01.2021	24.00	24.00	154.70	154.70	0.00	86.87	58.90	27.97															4.34
25.01.2021	24.00	24.00	155.64	155.64	0.00	84.29	57.94	26.35															4.11
26.01.2021	24.00	24.00	155.72	155.72	0.00	83.21	57.52	25.69															4.01
27.01.2021	24.00	24.00	155.66	155.66	0.00	83.63	57.63	26.00															4.06
28.01.2021	24.00	24.00	155.35	155.35	0.00	83.31	57.38	25.93															4.04
29.01.2021	24.00	24.00	155.37	155.37	0.00	83.42	57.43	25.99															4.05
30.01.2021	24.00	24.00	154.88	154.88	0.00	83.16	57.43	25.73															3.99
31.01.2021	24.00	24.00	152.87	152.87	0.00	83.64	56.99	26.65															3.98
01.02.2021	24.00	24.00	152.20	152.20	0.00	83.15	56.43	26.72															4.07
02.02.2021	24.00	24.00	151.88	151.88	0.00	85.50	57.43	28.07															4.27
03.02.2021	24.00	24.00	153.82	153.82	0.00	89.80	59.90	29.90															4.61
04.02.2021	24.00	24.00	151.94	151.94	0.00	92.91	60.53	32.38															4.93
05.02.2021	24.00	24.00	151.56	151.56	0.00	95.32	61.07	34.25															5.21
06.02.2021	24.00	24.00	151.71	151.71	0.00	96.05	61.33	34.72															5.28
07.02.2021	24.00	24.00	151.91	151.91	0.00	95.94	61.35	34.59															5.27
08.02.2021	24.00	24.00	152.47	152.47	0.00	96.32	61.82	34.50															5.28
09.02.2021	24.00	24.00	151.39	151.39	0.00	95.92	61.12	34.80															5.27
10.02.2021	24.00	24.00	150.13	150.13	0.00	96.16	60.65	35.51															5.28
11.02.2021	24.00	24.00	150.96	150.96	0.00	96.13	60.85	35.28															5.35
12.02.2021	24.00	24.00	149.05	143.74	5.31	96.38	60.53	35.85															5.34
13.02.2021	24.00	24.00	147.40	147.40	0.00	95.95	60.05	35.90															5.68
14.02.2021	24.00	24.00	148.59	148.59	0.00	96.46	60.90	35.56															5.31
15.02.2021	24.00	24.00	148.89	148.89	0.00	95.99	60.47	35.52															5.30
16.02.2021	24.00	24.00	150.45	150.45	0.00	96.54	61.37	35.17															5.31
17.02.2021	24.00	24.00	147.41	147.41	0.00	96.29	60.50	35.79															5.29
18.02.2021	24.00	24.00	146.70	146.70	0.00	96.04	59.85	36.19															5.32
19.02.2021	24.00	24.00	149.27	149.27	0.00	95.87	60.51	35.36															5.30
20.02.2021	24.00	24.00	150.29	150.29	0.00	96.31	61.13	35.18															5.30
21.02.2021	24.00	24.00	153.87	153.87	0.00	95.34	61.44	33.90															5.23
22.02.2021	24.00	24.00	149.60	149.60	0.00	96.26	61.04	35.22															5.28
Среднее	24.00	24.00	151.83	151.66	0.17	91.68	59.73	31.95															4.86
Итого	744.00	744.00	4706.69	4701.38	5.31																		150.81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	Уд. куб.м	Общ. Гкал	Тариф

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 150.81 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 150.81 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Визл изл. м куб.

« 20 » г.  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

