

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 22, лит. А  
 Договор: 9215.038.1  
 Телефон: 28165  
 Код УТЭ: 28165  
 Отопление: 150/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"  
 Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hнв)+M2\*(h2-hнв)  
 Qотг= 0,1605  
 Qгвс=M3\*(h3-hнв)  
 Qгвс ср= 0  
 Qгвс м= 0

Установленные приборы: Назовные и серийные архивы в файлах: Счетчик: 0  
 Вычислитель: ТСРВ-026M № 1404485 расходомер: ЗСРСВ-4401В-25 СМп= 0,071  
 Подающий трубопровод (M1) ЗРСВ-4401В-25 СМп= 0,071  
 Обратный трубопровод (M2) ЗРСВ-4401В-25 СМп= 0,071  
 Циркуляционный ГВС (M4) ЗРСВ-4401В-25 СМп= 0,071  
 Расчетный трубопровод (Vл) ЗРСВ-4401В-25 СМп= 0,071

Договорные нагрузки: Кал/час: Qотг= 0,1605  
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qгвс ср= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): Г/сут.: Qгвс м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излпв)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.01.2021	24.00		60.94	60.29	0.65	88.34	49.04	39.29	6.84	3.91												2.45
24.01.2021	24.00		61.03	56.16	4.87	86.31	48.64	37.67	6.82	3.89												2.54
25.01.2021	24.00		60.82	59.83	0.99	83.62	48.44	35.18	6.79	3.90												2.17
26.01.2021	20.00		51.72	51.09	0.63	82.69	48.32	34.37	6.88	3.84												1.81
27.01.2021	24.00		61.09	59.77	1.32	83.19	48.34	34.85	6.81	3.88												2.19
28.01.2021	24.00		60.88	59.49	1.39	83.83	48.43	35.39	6.75	3.85												2.21
29.01.2021	24.00		60.57	59.25	1.32	83.72	48.43	35.29	6.76	3.86												2.20
30.01.2021	24.00	*	58.12	56.80	1.32	82.64	47.88	34.76	6.79	3.92												2.08
31.01.2021	24.00		59.94	57.87	2.07	83.98	47.76	36.23	6.77	3.95												2.24
01.02.2021	24.00		60.03	58.88	1.15	84.96	47.80	37.17	6.79	3.97												2.30
02.02.2021	24.00		60.17	59.12	1.05	86.95	48.42	38.53	6.79	3.93												2.41
03.02.2021	24.00		59.60	58.64	0.96	88.83	48.70	40.13	6.75	3.96												2.44
04.02.2021	24.00		57.67	56.48	1.19	90.91	48.29	42.62	6.63	4.02												2.50
05.02.2021	24.00		57.48	56.57	0.91	94.27	48.75	45.53	6.65	4.03												2.65
06.02.2021	24.00		58.19	56.76	1.43	95.78	49.41	46.38	6.72	4.02												2.71
07.02.2021	24.00		58.35	56.88	1.47	95.57	49.33	46.24	6.72	4.00												2.75
08.02.2021	24.00		58.40	57.37	1.03	95.61	49.58	46.02	6.70	4.00												2.74
09.02.2021	24.00		57.50	56.62	0.88	94.48	48.50	45.97	6.68	4.05												2.65
10.02.2021	24.00		56.87	55.77	1.10	94.66	48.07	46.59	6.61	4.05												2.67
11.02.2021	24.00		57.46	56.60	0.86	94.82	48.36	46.46	6.67	4.06												2.67
12.02.2021	24.00		57.22	55.98	1.24	94.94	48.09	46.86	6.66	4.07												2.72
13.02.2021	24.00		57.32	54.66	2.66	95.04	48.10	46.95	6.65	4.04												2.82
14.02.2021	24.00		58.21	56.70	1.51	95.28	49.06	46.21	6.68	4.01												2.72
15.02.2021	24.00		57.58	56.22	1.36	95.16	48.56	46.61	6.67	4.04												2.75
16.02.2021	24.00		58.17	57.67	1.05	95.32	49.52	45.80	6.72	3.98												2.74
17.02.2021	24.00		57.35	55.93	1.42	95.10	48.73	46.37	6.66	4.06												2.67
18.02.2021	24.00		56.63	55.52	1.11	95.23	48.02	47.21	6.61	4.07												2.67
19.02.2021	24.00		57.71	56.86	0.85	95.20	48.62	46.58	6.67	4.04												2.71
20.02.2021	24.00		58.51	57.33	1.18	95.13	49.17	45.96	6.70	4.00												2.74
21.02.2021	24.00		58.76	57.37	1.39	94.84	49.69	45.15	6.71	3.97												2.69
22.02.2021	24.00		57.19	55.10	2.09	95.42	49.20	46.21	6.59	4.00												2.72
Среднее	23.87		58.77	57.39	1.38	91.03	48.62	42.41	6.72	3.98												2.54
Итого	740.00		1812.03	1769.58	42.45																	78.33

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Ккал	Траб, в
<p>Финанс «Энергосбыт»                  Абонентское управление                  СЧЕТ ПРИНЯТ</p>									

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему: 4 час  
 Объем теплоносителя (изл, рассчитанный по среднему) 4 час  
 Период расчета по договору: 0 куб.м  
 Период превышения л2: 0 Ккал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 78,77 Ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 78,77 Ккал  
 Объем потребленного теплоносителя (изл) м.куб

