

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за февраль 2021

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д.30, лит. А
 Адрес: Ивановская ул., д. 30
 Договор: 23077.046.6
 Телефон: 61596
 Код УТЗ: 61596
 График: 149/70

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская
 Источник: котельная 2 Невская
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206177
 Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УТЗ поверены до: 20.12.2021
 Режим (схема): Преобр. Давления:

Вычислитель: Поддоший трубопровод (М1) PRЭМ-32-D
 Поддоший трубопровод (М2) PRЭМ-32-D
 Обработный трубопровод (М3) PRЭМ-32-D
 Поддоший ГВС (М3) КТОП-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) КТОП-Н

Подпиточный трубопровод (УП)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) Овент.= 0 Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,325 Огтех.= 0 Qгвс ср.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот.= 98,7342 Свент.= 0 Gгвс ср.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021
 Qот.= 0,325 Овент.= 0 Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Gот.= 98,7342 Свент.= 0 Gгвс ср.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (зима)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.01.2021	24.00		159,99	159,99	0,00	87,82	52,60	35,22														5,65
24.01.2021	24.00		159,81	159,81	0,00	84,89	51,77	33,12														5,30
25.01.2021	24.00		160,70	160,70	0,00	82,43	51,09	31,34														5,04
26.01.2021	24.00		160,71	160,71	0,00	81,43	50,75	30,68														4,94
27.01.2021	24.00		160,64	160,64	0,00	81,82	50,93	30,89														4,97
28.01.2021	24.00		157,44	157,44	0,00	81,46	50,56	30,90														4,87
29.01.2021	24.00		155,60	155,60	0,00	81,53	50,25	31,28														4,85
30.01.2021	24.00		155,19	155,19	0,00	81,26	50,06	31,20														4,90
31.01.2021	24.00		153,43	153,43	0,00	81,70	49,78	31,92														4,90
01.02.2021	24.00		152,91	152,91	0,00	81,17	49,14	32,03														5,14
02.02.2021	24.00		152,70	152,70	0,00	83,50	49,86	33,64														5,53
03.02.2021	24.00		154,48	154,48	0,00	87,58	51,86	35,72														5,86
04.02.2021	24.00		153,26	153,26	0,00	90,52	52,35	38,17														6,20
05.02.2021	24.00		152,92	152,92	0,00	92,75	52,29	40,46														6,33
06.02.2021	24.00		153,07	153,07	0,00	93,43	52,19	41,24														6,32
07.02.2021	24.00		153,17	153,17	0,00	93,34	52,13	41,21														6,31
08.02.2021	24.00		153,47	153,47	0,00	93,73	52,69	41,04														6,25
09.02.2021	24.00		152,65	152,65	0,00	93,31	52,43	40,88														6,29
10.02.2021	24.00		151,63	151,63	0,00	93,48	52,06	41,42														6,30
11.02.2021	24.00		152,17	152,17	0,00	93,51	52,17	41,34														6,34
12.02.2021	24.00		151,50	151,50	0,00	93,68	51,90	41,78														6,30
13.02.2021	24.00		151,02	151,02	0,00	93,28	51,68	41,60														6,30
14.02.2021	24.00		152,00	152,00	0,00	93,83	52,44	41,39														6,34
15.02.2021	24.00		153,08	153,08	0,00	93,36	52,05	41,31														6,36
16.02.2021	24.00		154,44	154,44	0,00	93,96	52,90	41,06														6,31
17.02.2021	24.00		152,44	152,44	0,00	93,64	52,37	41,27														6,37
18.02.2021	24.00		152,06	152,06	0,00	93,34	51,56	41,78														6,32
19.02.2021	24.00		153,35	153,35	0,00	93,26	52,10	41,16														6,34
20.02.2021	24.00		153,91	153,91	0,00	93,72	52,58	41,14														6,28
21.02.2021	24.00		157,17	157,17	0,00	92,87	53,01	39,86														6,32
22.02.2021	24.00		153,74	153,74	0,00	93,67	52,61	41,06														5,82
Среднее	24.00		154,54	154,54	0,00	89,33	51,68	37,65														180,40
Итого	744,00		4790,65	4790,65	0,00																	

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; УП «ТЭК СПб» УП-т; Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увал, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 180,4 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: 180,4 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увал: м.куб

Финансовое управление
 Отчет принят

