Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 34 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9211.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 34
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:
Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2161
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 34_СЦО_февраль_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin=	2	Gmax= 15	
расходомер: Питерфло	Gmin=		Gmax= 15	
расходомер:	Gmin=		Gmax=	
расходомер:	Gmin=		Gmax=	
расходомер:	Gmin=		Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 150\\70

Txв, гр.С= 1,65

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2021 - 23.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.2021	24,00	-	69,08	69,34	-0,26	89,73	55,29	34,45	6,55	3,35	-							-	-	-	-			2,37
24.01.2021	24,00	-	68,91	69,13	-0,23	86,71	54,12	32,60	6,54	3,36	-							-	-	-	-			2,24
25.01.2021	24,00	-	69,34	69,55	-0,21	84,12	53,31	30,82	6,57	3,36	-							-	-	-	-			2,13
26.01.2021	24,00	-	69,48	69,69	-0,21	83,03	52,77	30,27	6,57	3,35	-							-	-	-	-			2,10
27.01.2021	24,00	-	69,24	69,44	-0,20	83,45	52,91	30,54	6,57	3,35	-							-	-	-	-			2,11
28.01.2021	24,00	-	69,39	69,61	-0,21	83,12	52,68	30,45	6,56	3,35	-							-	-	-	-			2,11
29.01.2021	24,00	-	69,47	69,69	-0,22	83,24	52,57	30,67	6,55	3,35	-							-	-	-	-			2,12
30.01.2021	24,00	-	69,26	69,47	-0,21	83,03	52,33	30,70	6,54	3,35	-							-	-	-	-			2,12
31.01.2021	24,00	-	68,27	68,46	-0,19	83,39	52,06	31,34	6,46	3,35	-							-	-	-	-			2,13
01.02.2021	24,00	-	68,04	68,25	-0,21	82,98	51,66	31,32	6,44	3,35	-							-	-	-	-			2,12
02.02.2021	24,00	-	67,92	68,12	-0,20	85,17	52,30	32,87	6,43	3,35	-							-	-	-	-			2,23
03.02.2021	24,00	-	68,76	68,97	-0,20	89,53	54,36	35,16	6,51	3,35	-							-	-	-	-			2,41
04.02.2021	24,00	-	68,20	68,44	-0,24	92,56	55,22	37,35	6,46	3,34	-							-	-	-	-			2,54
05.02.2021	24,00	-	68,23	68,42	-0,19	95,02	55,73	39,29	6,44	3,34	-							-	-	-	-			2,68
06.02.2021	24,00	-	68,25	68,38	-0,14	95,76	55,99	39,77	6,44	3,34	-							-	-	-	-			2,71
07.02.2021	24,00	-	68,53	68,76	-0,23	95,64	55,95	39,69	6,45	3,34	-							-	-	-	-			2,72
08.02.2021	24,00	-	68,55	68,77	-0,22	96,05	56,38	39,67	6,47	3,35	-							-	-	-	-			2,72
09.02.2021	24,00	-	68,03	68,27	-0,25	95,66	55,84	39,82	6,43	3,34	-							-	-	-	-			2,72
10.02.2021	24,00	-	67,46	67,63	-0,18	95,91	55,59	40,32	6,38	3,34	-							-	-	-	-			2,70
11.02.2021	24,00	-	67,95	68,22	-0,27	95,88	55,64	40,25	6,41	3,34	-							-	-	-	-			2,72
12.02.2021	24,00	-	68,43	68,69	-0,26	96,13	55,80	40,33	6,37	3,34	-							-	-	-	-			2,73
13.02.2021	24,00	-	67,94	68,22	-0,28	95,68	55,44	40,23	6,35	3,34	-							-	-	-	-			2,75
14.02.2021	24,00	-	68,28	68,59	-0,31	96,20	56,35	39,84	6,40	3,34	-							-	-	-	-			2,73
15.02.2021	24,00	-	68,75	69,00	-0,25	95,72	56,06	39,66	6,43	3,34	-							-	-	-	-			2,71
16.02.2021	24,00	-	69,43	69,72	-0,30	96,27	56,88	39,38	6,50	3,35	-							-	-	-	-			2,72
17.02.2021	24,00	-	68,50	68,80	-0,30	96,05	56,35	39,70	6,41	3,34	-							-	-	-	-			2,73
18.02.2021	24,00	-	68,12	68,42	-0,30	95,78	55,65	40,12	6,38	3,34	-							-	-	-	-			2,71
19.02.2021	24,00	-	68,93	69,19	-0,26	95,62	56,08	39,54	6,44	3,34	-							-	-	-	-			2,72
20.02.2021	24,00	-	68,74	69,05	-0,31	96,04	56,62	39,42	6,46	3,35	-							-	-	-	-			2,72
21.02.2021	24,00	-	70,11	70,42	-0,31	95,08	56,97	38,11	6,60	3,34	-							-	-	-	-			2,70
22.02.2021	24,00	-	68,65	68,89	-0,24	91,28	54,83	36,46	6,47	3,35	-							-	-	-	-			2,66
Среднее	24,00	-	68,65	68,89	-0,24	91,28	54,83	36,46	6,47	3,35	-							-	-	-	-	-	-	2,49
Итого	744,00		2128,20	2135,58	-7,37						0,00						0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	77,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **77,34** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

ПАО «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.