

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»

Адрес: Ивановская ул. д. 8/77, лит. В ИЛТ2

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО «Обуховоэнерго»

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208193

Подводящий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Вп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (Гкал/час):

Договорные нагрузки (ср час):

Договорные расходы (ср сут.):

Договор: 13660.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

Гмакс=

Гмин=

Термопреобр:

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

2-х трубная схема

20.12.2021

Гмакс=

Гмин=

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

КТСЛН

Телефон:

Узел учета:

Код УТЭ:

Отопление:

32987

График: 150/70

Зима: Q=M1\*(t1-tкв)-M2\*(t2-tкв) Qвнт.= 0 Qгех.= 0 Qгвс= 0 Qгвс ср= 0  
 Qот.= 0,359 Qгвс ср= 0 Qгвс м= 0  
 Сут.= 107,7 Qгех м= 0 Qгвс ср= 0 Qгвс м= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.01.2021	24.00		95.90	72.51	23.39	86.10	46.47	39.63	6.80												4.89		
24.01.2021	24.00		96.63	60.03	36.60	84.60	44.85	39.75	6.80												5.49		
25.01.2021	24.00	*	52.11	32.26	19.85	83.11	44.85	38.46	6.80												2.89		
26.01.2021	24.00	*	3.25	3.55	-0.30	80.22	23.82	56.40	6.80												0.18		
27.01.2021	24.00		83.07	83.07	0.00	81.59	44.05	37.54	6.80												3.12		
28.01.2021	24.00		82.71	82.71	0.00	82.26	44.99	37.27	6.80												3.09		
29.01.2021	24.00		81.09	81.09	0.00	82.17	44.42	37.75	6.80												3.06		
30.01.2021	22.00	*	73.73	73.73	0.00	81.11	43.68	37.43	6.80												2.76		
31.01.2021	24.00		78.99	78.99	0.00	82.41	43.49	38.92	6.80												3.08		
01.02.2021	24.00		78.42	78.42	0.00	83.38	43.41	39.97	6.80												3.13		
02.02.2021	24.00		78.16	78.16	0.00	85.36	43.95	41.41	6.80												3.24		
03.02.2021	24.00		77.55	77.55	0.00	87.15	44.20	42.95	6.80												3.34		
04.02.2021	24.00		75.50	75.50	0.00	89.08	43.82	45.26	6.80												3.42		
05.02.2021	24.00		75.30	75.30	0.00	92.35	43.95	48.40	6.80												3.65		
06.02.2021	23.00	*	72.97	72.97	0.00	93.84	44.48	49.36	6.80												3.61		
07.02.2021	24.00		76.24	76.24	0.00	93.67	44.12	49.35	6.80												3.78		
08.02.2021	24.00		76.57	76.57	0.00	93.72	44.43	49.29	6.80												3.70		
09.02.2021	24.00		75.17	75.17	0.00	92.54	43.42	49.12	6.80												3.72		
10.02.2021	24.00		73.80	73.80	0.00	92.69	42.71	49.98	6.80												3.72		
11.02.2021	24.00		74.26	74.26	0.00	92.87	42.79	50.08	6.80												3.74		
12.02.2021	24.00		74.01	74.01	0.00	92.99	42.49	50.50	6.80												3.77		
13.02.2021	24.00		74.31	74.31	0.00	93.08	42.39	50.69	6.80												3.81		
14.02.2021	24.00		76.08	76.08	0.00	93.37	43.31	50.06	6.80												3.79		
15.02.2021	24.00		75.04	75.04	0.00	93.22	42.78	50.44	6.80												3.82		
16.02.2021	24.00		76.93	76.93	0.00	93.44	43.94	49.50	6.80												3.82		
17.02.2021	24.00		76.93	76.93	0.00	93.13	42.80	50.53	6.80												3.69		
18.02.2021	24.00		73.08	73.08	0.00	93.20	42.60	50.53	6.80												3.70		
19.02.2021	24.00		71.63	71.63	0.00	93.20	41.59	51.61	6.80												3.72		
20.02.2021	24.00		72.54	72.54	0.00	93.24	42.01	51.23	6.80												3.77		
21.02.2021	24.00		74.30	74.30	0.00	93.24	42.60	50.64	6.80												3.81		
22.02.2021	24.00		76.95	76.95	0.00	93.01	43.60	49.41	6.80												3.78		
23.02.2021	24.00		74.97	74.97	0.00	93.48	43.08	50.40	6.80												3.78		
Итого	741.00		2301.26	2221.72	79.54	89.21	42.97	46.24	6.80												109.03		

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 3 час 0,45 Гкал  
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 3 час 0 куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 109,48 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл.: м.куб.

