

Абонент: ЖЭС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караванская 27-1 / СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "Термодизит Контаж"
 Источник ТЭЦ-22

Отчет о теплотребовании по приборам УТЭ за февраль 2021
 Договор: 2382.038.13.000.000
 Строит. адрес: Караванская 27-1, Караванская 27-1, СЛО
 С/Т. Утеплитель: Двухрядный
 Тип: индивидуальное

Вычислитель: СТТ-940 № 2108
 Преобразователь: КИТТР-45
 Преобразователь: КИТТР-45
 Преобразователь: КИТТР-45
 Преобразователь: КИТТР-45

Вычислитель: СТТ-940 № 2108
 Преобразователь: КИТТР-45
 Преобразователь: КИТТР-45
 Преобразователь: КИТТР-45
 Преобразователь: КИТТР-45

Дата	Тн		Нс		M1		M2		DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3		M4		DN	U3		U4		T3	T4	Qрас общ.		Qрас гал.		Q общ.	
	час	сут	сут	сут	т	т	т	т								с	с	с	с		с	с	с	с			с	с	с	с		с
23.01.2021	24.00	-	159.69	157.85	1.84	61.73	48.59	13.14	4.03	4.04																						2.18
24.01.2021	24.00	-	158.98	157.15	1.83	60.90	48.20	12.70	4.04	4.05																						2.10
25.01.2021	24.00	-	159.71	157.85	1.86	58.95	47.22	11.73	4.04	4.05																						1.96
26.01.2021	24.00	-	163.78	161.68	2.10	43.49	37.18	6.31	4.05	4.04																						1.11
27.01.2021	24.00	-	163.24	160.97	2.27	49.90	40.33	9.57	4.05	4.05																						1.65
28.01.2021	24.00	-	166.89	164.68	2.21	43.22	36.94	6.28	4.01	3.99																						1.13
29.01.2021	24.00	-	166.85	164.81	2.04	55.54	44.35	11.20	3.97	3.96																						1.96
30.01.2021	24.00	-	164.89	162.54	2.36	29.65	26.41	3.24	4.07	4.06																						0.60
31.01.2021	24.00	-	159.45	157.48	1.97	58.13	46.14	11.99	4.09	4.10																						2.00
01.02.2021	24.00	-	159.20	157.25	1.95	59.06	46.78	12.28	4.09	4.10																						2.02
02.02.2021	24.00	-	158.04	156.11	1.94	60.51	47.72	12.79	4.09	4.11																						2.11
03.02.2021	24.00	-	158.83	156.90	1.93	60.98	47.96	13.02	4.09	4.11																						2.16
04.02.2021	24.00	-	158.52	156.59	1.93	63.99	49.30	14.29	4.09	4.11																						2.36
05.02.2021	24.00	-	158.38	156.46	1.92	65.40	50.14	15.26	4.10	4.11																						2.51
06.02.2021	24.00	-	158.03	156.12	1.91	65.98	50.34	16.64	4.10	4.12																						2.57
07.02.2021	24.00	-	158.04	156.13	1.91	65.82	50.16	15.67	4.10	4.12																						2.55
08.02.2021	24.00	-	157.91	155.99	1.92	65.80	50.27	15.52	4.10	4.12																						2.56
09.02.2021	24.00	-	157.99	156.01	1.92	65.77	50.12	15.65	4.10	4.12																						2.61
10.02.2021	24.00	-	157.92	156.00	1.92	65.82	49.91	15.91	4.10	4.12																						2.60
11.02.2021	24.00	-	157.80	155.89	1.91	65.80	49.89	15.92	4.10	4.12																						2.56
12.02.2021	24.00	-	157.73	155.82	1.91	65.80	49.89	15.93	4.10	4.12																						2.60
13.02.2021	24.00	-	157.69	155.79	1.90	65.99	50.06	15.93	4.10	4.12																						2.56
14.02.2021	24.00	-	157.66	155.77	1.89	65.84	50.24	15.60	4.10	4.12																						2.55
15.02.2021	24.00	-	157.73	155.83	1.90	65.74	50.09	15.65	4.10	4.12																						2.56
16.02.2021	24.00	-	157.57	155.69	1.88	65.91	50.37	15.54	4.10	4.12																						2.53
17.02.2021	24.00	-	157.62	155.72	1.90	65.59	50.12	15.47	4.10	4.12																						2.60
18.02.2021	24.00	-	157.78	155.86	1.93	65.77	49.87	15.90	4.10	4.12																						2.55
19.02.2021	24.00	-	157.86	155.93	1.93	65.98	50.09	15.90	4.10	4.12																						2.51
20.02.2021	24.00	-	157.94	156.04	1.90	65.82	50.25	15.58	4.10	4.12																						2.23
21.02.2021	24.00	-	157.86	155.98	1.89	65.89	50.59	15.30	4.10	4.11																						2.23
22.02.2021	24.00	-	159.38	157.43	1.95	60.81	47.32	13.50	4.08	4.09																						0.00
Среднее	24.00	-	159.38	157.43	1.95	60.81	47.32	13.50	4.08	4.09																						69.19
Итого	744.00	-	4940.89	4880.31	60.58																											

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	U3(кВ)	U4(кВ)	Q СЛО (Гкал)	Q ТЭС (Гкал)	Треб. ч

Количество тепловой энергии Q_{отп}, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя V_{теп} кал., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения L:
 Корректировка на температурную разницу:
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
 Объем потребленного теплоносителя V_{теп} кал.

999 С

ООО «ТЭК СПб»
 Фирма «Энергообъём»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП

20 Г