Абонент: ЖКС №2

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 27-2 / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник ТЭЦ-22

# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Договор: 6642:038.1-ЖКС №2

Строит.Адрес: Караваевская 27-2

Телефон:(812)313-47-06, ООО "ИнфраХит Монтаж"

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-940 № 1790

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 27-2_СЦО_февраль_Н

график: 95\\70

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: Питерфло | Gmin= 0.2 | Gmax=30 | Термопреобр.: КТПТР-05 |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: Питерфло | Gmin= 0.2 | Gmax=30 | Термопреобр.: КТПТР-05 |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax=15 | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax=15 | Термопреобр.: |
| | расходомер: | Gmin= | Gmax=15 | Термопреобр.: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Тхв, гр.С= 999

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот={G_OT*24} Qвент.={G_VENT*24} Qтех.пот.={G_POTER*24} ";"Qот={G_OT*24} Qвент.={G_VENT*24} Qтех.пот.={G_POTER*24} Qгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2021 - 23.02.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1, т | М2, т | dM, т | Т1, С | Т2, С | dT, С | Р1 гк/см2 | Р2 гк/см2 | Qотопл Гкал | М3, т | М4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | Т3, С | Т4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.01.2021 | 24,00 | - | 161,70 | 160,61 | 1,09 | 61,94 | 50,93 | 11,01 | 4,29 | 3,94 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,84 |
| 24.01.2021 | 24,00 | - | 160,99 | 159,90 | 1,09 | 61,10 | 50,50 | 10,61 | 4,30 | 3,96 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,76 |
| 25.01.2021 | 24,00 | - | 161,43 | 160,33 | 1,10 | 59,15 | 49,31 | 9,84 | 4,30 | 3,95 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,64 |
| 26.01.2021 | 24,00 | - | 164,13 | 162,92 | 1,21 | 43,66 | 38,26 | 5,39 | 4,31 | 3,95 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 0,93 |
| 27.01.2021 | 24,00 | - | 163,13 | 161,97 | 1,16 | 50,14 | 42,10 | 8,03 | 4,31 | 3,95 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,36 |
| 28.01.2021 | 24,00 | - | 166,80 | 165,56 | 1,24 | 43,38 | 38,07 | 5,30 | 4,27 | 3,89 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 0,93 |
| 29.01.2021 | 24,00 | - | 167,16 | 165,89 | 1,27 | 55,77 | 46,37 | 9,40 | 4,24 | 3,86 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,63 |
| 30.01.2021 | 24,00 | - | 165,07 | 163,79 | 1,28 | 29,80 | 26,94 | 2,86 | 4,33 | 3,96 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 0,51 |
| 31.01.2021 | 24,00 | - | 160,20 | 159,08 | 1,13 | 58,33 | 48,12 | 10,21 | 4,35 | 4,00 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,69 |
| 01.02.2021 | 24,00 | - | 159,98 | 158,82 | 1,16 | 59,26 | 48,81 | 10,46 | 4,35 | 4,00 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 02.02.2021 | 24,00 | - | 158,17 | 157,05 | 1,11 | 60,71 | 50,13 | 10,58 | 4,35 | 4,01 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 03.02.2021 | 24,00 | - | 158,55 | 157,46 | 1,09 | 61,19 | 50,60 | 10,59 | 4,35 | 4,01 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 04.02.2021 | 24,00 | - | 158,22 | 157,15 | 1,07 | 63,80 | 52,24 | 11,56 | 4,35 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 05.02.2021 | 24,00 | - | 158,07 | 157,02 | 1,06 | 65,62 | 53,32 | 12,30 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 1,88 |
| 06.02.2021 | 24,00 | - | 157,74 | 156,68 | 1,06 | 66,21 | 53,59 | 12,61 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,00 |
| 07.02.2021 | 24,00 | - | 157,71 | 156,65 | 1,06 | 66,04 | 53,48 | 12,56 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,05 |
| 08.02.2021 | 24,00 | - | 158,07 | 156,92 | 1,15 | 66,02 | 53,24 | 12,78 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,04 |
| 09.02.2021 | 24,00 | - | 158,47 | 157,40 | 1,07 | 66,00 | 52,93 | 13,07 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,08 |
| 10.02.2021 | 24,00 | - | 158,48 | 157,40 | 1,07 | 66,06 | 52,79 | 13,27 | 4,36 | 4,03 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,13 |
| 11.02.2021 | 24,00 | - | 158,22 | 156,91 | 1,31 | 66,00 | 52,73 | 13,27 | 4,36 | 4,03 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,16 |
| 12.02.2021 | 24,00 | - | 158,01 | 156,93 | 1,08 | 66,02 | 52,72 | 13,31 | 4,36 | 4,03 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,17 |
| 13.02.2021 | 24,00 | - | 157,97 | 156,88 | 1,09 | 66,22 | 52,84 | 13,38 | 4,36 | 4,03 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,16 |
| 14.02.2021 | 24,00 | - | 157,93 | 156,84 | 1,09 | 66,06 | 52,99 | 13,07 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,17 |
| 15.02.2021 | 24,00 | - | 158,12 | 156,95 | 1,17 | 65,96 | 52,87 | 13,10 | 4,36 | 4,03 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,12 |
| 16.02.2021 | 24,00 | - | 158,14 | 157,04 | 1,10 | 66,14 | 53,18 | 12,96 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,13 |
| 17.02.2021 | 24,00 | - | 158,20 | 157,08 | 1,11 | 65,82 | 52,88 | 12,94 | 4,36 | 4,03 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,11 |
| 18.02.2021 | 24,00 | - | 158,35 | 157,23 | 1,12 | 66,00 | 52,73 | 13,27 | 4,36 | 4,03 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,11 |
| 19.02.2021 | 24,00 | - | 158,42 | 157,29 | 1,14 | 66,21 | 52,93 | 13,28 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,16 |
| 20.02.2021 | 24,00 | - | 158,52 | 157,37 | 1,15 | 66,05 | 52,96 | 13,09 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,16 |
| 21.02.2021 | 24,00 | - | 158,43 | 157,29 | 1,14 | 66,11 | 53,23 | 12,88 | 4,36 | 4,02 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,13 |
| 22.02.2021 | 24,00 | - | 159,81 | 158,68 | 1,13 | 61,02 | 49,79 | 11,23 | 4,34 | 4,00 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,10 |
| Среднее | 24,00 | - | 159,81 | 158,68 | 1,13 | 61,02 | 49,79 | 11,23 | 4,34 | 4,00 | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 1,84 |
| Итого | 1680,00 | | 4954,19 | 4919,08 | 35,11 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб./ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 999 °С

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** 0,00 Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** 57,15 Гкал; куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.