Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6645.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-1 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-1_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1788 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024 | Тхв, гр.С= 999

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax=30 (М1)	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax=30 (М2)	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М3)	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М4)	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax= подп(V5)	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2021 - 23.02.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2021	24,00	-	209,58	206,14	3,44	62,11	51,90	10,22	4,42	3,82	-							-	-	-	-			2,32
24.01.2021	24,00	-	208,66	205,20	3,46	61,28	51,37	9,92	4,43	3,83	-							-	-	-	-			2,25
25.01.2021	24,00	-	208,94	205,47	3,47	59,31	50,15	9,16	4,43	3,83	-							-	-	-	-			2,09
26.01.2021	24,00	-	211,10	207,82	3,28	43,67	38,72	4,95	4,43	3,82	-							-	-	-	-			1,17
27.01.2021	24,00	-	210,54	207,06	3,48	50,42	42,79	7,62	4,43	3,83	-							-	-	-	-			1,75
28.01.2021	24,00	-	215,13	211,85	3,28	43,39	38,42	4,97	4,40	3,76	-							-	-	-	-			1,20
29.01.2021	24,00	-	215,62	212,17	3,45	56,04	47,24	8,81	4,37	3,73	-							-	-	-	-			2,06
30.01.2021	24,00	-	211,74	208,49	3,25	29,90	27,38	2,51	4,46	3,84	-							-	-	-	-			0,62
31.01.2021	24,00	-	206,08	202,19	3,89	58,49	48,99	9,50	4,47	3,89	-							-	-	-	-			2,15
01.02.2021	24,00	-	205,78	201,90	3,88	59,44	49,73	9,72	4,47	3,89	-							-	-	-	-			2,19
02.02.2021	24,00	-	204,25	200,09	4,16	60,90	50,76	10,14	4,47	3,90	-							-	-	-	-			2,28
03.02.2021	24,00	-	205,07	200,69	4,37	61,37	51,16	10,20	4,47	3,90	-							-	-	-	-			2,32
04.02.2021	24,00	-	204,63	200,31	4,32	64,00	52,87	11,13	4,47	3,90	-							-	-	-	-			2,51
05.02.2021	24,00	-	204,43	200,15	4,27	65,83	53,97	11,86	4,47	3,90	-							-	-	-	-			2,66
06.02.2021	24,00	-	203,92	199,80	4,12	66,41	54,32	12,09	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,69
07.02.2021	24,00	-	203,89	199,85	4,05	66,25	54,17	12,08	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,68
08.02.2021	24,00	-	203,74	199,66	4,08	66,22	54,25	11,96	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,66
09.02.2021	24,00	-	203,84	199,55	4,29	66,20	54,05	12,15	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,71
10.02.2021	24,00	-	203,96	199,59	4,37	66,26	53,88	12,38	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,76
11.02.2021	24,00	-	203,65	199,45	4,20	66,20	53,80	12,41	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,75
12.02.2021	24,00	-	203,49	199,44	4,05	66,23	53,79	12,44	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,75
13.02.2021	24,00	-	203,41	199,45	3,96	66,42	53,96	12,47	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,75
14.02.2021	24,00	-	203,38	199,47	3,91	66,27	54,06	12,21	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,69
15.02.2021	24,00	-	203,63	199,54	4,09	66,17	53,92	12,25	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,72
16.02.2021	24,00	-	203,52	199,15	4,38	66,34	54,22	12,12	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,70
17.02.2021	24,00	-	203,51	199,32	4,19	66,02	53,88	12,14	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,70
18.02.2021	24,00	-	203,59	199,56	4,02	66,21	53,83	12,38	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,74
19.02.2021	24,00	-	203,62	199,74	3,88	66,42	54,05	12,36	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,73
20.02.2021	24,00	-	203,67	199,91	3,76	66,25	54,16	12,10	4,48	3,91	-							-	-	-	-			2,67
21.02.2021	24,00	-	203,56	199,82	3,74	66,31	54,41	11,90	4,47	3,91	-							-	-	-	-			2,63
22.02.2021	24,00	-	206,00	202,09	3,90	61,21	50,67	10,54	4,46	3,88	-							-	-	-	-	-	-	2,36
Среднее	24,00	-	206,00	202,09	3,90	61,21	50,67	10,54	4,46	3,88	-							-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	744,00		6385,91	6264,91	121,00						0,00							0,00			0,00	0,00	0,00	73,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 999 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **73,23** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 02 20__ г.