Абонент: ЖКС №2

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 37 / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник ТЭЦ-22

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Договор: 6864

Строит.Адрес: Караваевская 37

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

график: 95\\70

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-940 № 2114

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(V5):

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 37_СЦО_февраль_Н

Режим (схема): вычислитель: СПТ-940 № 2114

расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.3	Gmax= 45 (М1);	
расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.3	Gmax= 45 (М2);	
расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М3);	
расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М4);	
расходомер:	Gmin=	Gmax= (V5);	

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Txв, гр.С= 999

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2021 - 23.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.2021	24,00	-	204,41	203,50	0,91	62,04	51,91	10,13	4,38	3,89	-							-	-	-	-			2,12
24.01.2021	24,00	-	203,48	202,58	0,89	61,20	51,41	9,79	4,39	3,91	-							-	-	-	-			2,04
25.01.2021	24,00	-	203,74	202,81	0,93	59,23	50,17	9,06	4,39	3,91	-							-	-	-	-			1,89
26.01.2021	24,00	-	206,47	205,36	1,11	43,56	38,62	4,94	4,40	3,90	-							-	-	-	-			1,06
27.01.2021	24,00	-	205,54	204,50	1,04	50,26	42,71	7,55	4,40	3,91	-							-	-	-	-			1,60
28.01.2021	24,00	-	210,43	209,26	1,17	43,28	38,37	4,91	4,36	3,85	-							-	-	-	-			1,08
29.01.2021	24,00	-	210,36	209,36	1,00	55,91	47,18	8,74	4,33	3,81	-							-	-	-	-			1,88
30.01.2021	24,00	-	208,27	207,03	1,25	29,78	27,24	2,54	4,42	3,92	-							-	-	-	-			0,56
31.01.2021	24,00	-	200,86	199,91	0,95	58,41	49,01	9,41	4,43	3,96	-							-	-	-	-			1,94
01.02.2021	24,00	-	200,55	199,60	0,94	59,36	49,72	9,65	4,43	3,96	-							-	-	-	-			1,98
02.02.2021	24,00	-	198,94	198,02	0,92	60,81	50,76	10,05	4,44	3,97	-							-	-	-	-			2,05
03.02.2021	24,00	-	200,62	199,70	0,92	61,28	51,14	10,14	4,43	3,97	-							-	-	-	-			2,08
04.02.2021	24,00	-	200,13	199,25	0,89	63,91	52,84	11,06	4,44	3,97	-							-	-	-	-			2,26
05.02.2021	24,00	-	199,99	199,14	0,85	65,73	53,93	11,80	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,41
06.02.2021	24,00	-	199,65	198,80	0,85	66,32	54,28	12,03	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,45
07.02.2021	24,00	-	199,64	198,77	0,86	66,16	54,19	11,97	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,44
08.02.2021	24,00	-	199,52	198,66	0,87	66,14	54,28	11,86	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,41
09.02.2021	24,00	-	199,57	198,67	0,90	66,12	54,05	12,07	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,46
10.02.2021	24,00	-	199,52	198,67	0,85	66,19	53,83	12,35	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,51
11.02.2021	24,00	-	199,32	198,47	0,85	66,12	53,73	12,39	4,44	3,99	-							-	-	-	-			2,51
12.02.2021	24,00	-	199,06	198,20	0,86	66,15	53,69	12,45	4,44	3,99	-							-	-	-	-			2,52
13.02.2021	24,00	-	198,45	197,59	0,86	66,34	53,79	12,56	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,54
14.02.2021	24,00	-	198,39	197,53	0,86	66,19	53,94	12,25	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,48
15.02.2021	24,00	-	198,50	197,63	0,87	66,09	53,77	12,32	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,49
16.02.2021	24,00	-	198,33	197,47	0,86	66,26	54,07	12,19	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,46
17.02.2021	24,00	-	198,45	197,59	0,86	65,93	53,76	12,17	4,44	3,99	-							-	-	-	-			2,46
18.02.2021	24,00	-	199,02	198,17	0,85	66,13	53,65	12,47	4,45	3,99	-							-	-	-	-			2,53
19.02.2021	24,00	-	198,70	197,87	0,83	66,34	53,91	12,43	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,51
20.02.2021	24,00	-	198,79	197,95	0,84	66,18	53,99	12,19	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,47
21.02.2021	24,00	-	198,68	197,83	0,85	66,23	54,24	12,00	4,44	3,98	-							-	-	-	-			2,43
22.02.2021	24,00	-	201,25	200,33	0,92	61,12	50,61	10,52	4,42	3,95	-							-	-	-	-			2,15
Среднее	24,00	-	201,25	200,33	0,92	61,12	50,61	10,52	4,42	3,95	-							-	-	-	-	-	-	2,15
Итого	744,00		6238,61	6210,19	28,42						0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	66,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб.ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 999 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 66,76 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

Количество часовой энергии:

Объем потребл. куб.м.го теплоносителя Vгвс изл., расчит.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Итого по приборам учета (с учетом корректировок):

Объём потребл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 04 20___ г.