

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 1 ЛИТ12  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 9243.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Код УТТЗ:

радик: 150770

|  |                           |                                      |                    |                            |            |               |             |          |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| Источник:                                  | ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"   | Средствые и источн. архивы в файлах: | Схема подключения: | Приборы УТТЗ: поверены до: | 26.05.2023 | Термопреобр.: | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Установленные приборы:                     | С1П1941.11 № 36388        | расходомер:                          | Сп1п1=             | ГМ1х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Вычислитель:                               | ПРЭМ                      | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ2х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Подающий трубопровод (М1)                  |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ3х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Обратный трубопровод (М2)                  |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ4х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Подающий ГВС (М3)                          |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ5х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Обратный ГВС (М4)                          |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ6х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Циркуляционный ГВС (М4)                    |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ7х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Подпиточный трубопровод (Ул)               |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ8х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Подпиточный алгоритм:                      |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ9х=                      | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Расчетный алгоритм:                        |                           | расходомер:                          | ПРЭМ               | ГМ10х=                     | 30         | КТПП-05       | КТПП-05     | КТПП-05  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:             | Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) | Qот=                                 | 0,9054             | Qтеп=                      | 0          | Qгвс=         | M3*(h3-hвх) | Qгвс ср= |
| Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:   | Qот=                      | 0,9054                               | Qтеп=              | 0                          | Qгвс=      | M3*(h3-hвх)   | Qгвс ср=    | 0        |
| Договорные расходы (ср. сут.), ТГкал/сут.: | Qот=                      | 271,62                               | Qтеп=              | 0                          | Qгвс=      | M3*(h3-hвх)   | Qгвс ср=    | 0        |

| Дата       | Ти     | НС | Учет отопления (ТВ-1) |         |        |       |       |       |    |    |    |    | Учет ГВС (ТВ-2) |    |    |            |         |    |    |    | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | Общ. |        |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|------|--------|
|            |        |    | M1                    | M2      | dM     | T1    | T2    | dT    | P1 | P2 | M3 | M4 | dM              | V3 | V4 | dv (излив) | Улодпит | Т3 | Т4 | Р3 |    |    |    |    |      | Р4     |
| 23.01.2021 | 24.00* |    | 113,21                | 115,41  | -2,20  | 88,95 | 55,45 | 33,50 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,68   |
| 24.01.2021 | 24.00* |    | 113,18                | 115,42  | -2,24  | 86,90 | 54,80 | 32,10 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,52   |
| 25.01.2021 | 24.00* |    | 112,85                | 115,08  | -2,23  | 84,22 | 53,92 | 30,30 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,31   |
| 26.01.2021 | 24.00* |    | 114,07                | 116,28  | -2,21  | 83,40 | 53,89 | 29,51 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,25   |
| 27.01.2021 | 24.00* |    | 113,33                | 115,54  | -2,21  | 83,66 | 54,09 | 29,57 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,24   |
| 28.01.2021 | 24.00* |    | 112,91                | 115,06  | -2,15  | 84,39 | 54,44 | 29,95 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,27   |
| 29.01.2021 | 24.00* |    | 112,21                | 114,42  | -2,21  | 84,23 | 54,41 | 29,82 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,23   |
| 30.01.2021 | 24.00* |    | 111,69                | 113,88  | -2,19  | 83,13 | 53,92 | 29,21 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,15   |
| 31.01.2021 | 24.00* |    | 110,70                | 112,88  | -2,18  | 84,47 | 54,09 | 30,38 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,25   |
| 01.02.2021 | 24.00* |    | 110,96                | 113,18  | -2,22  | 85,38 | 54,32 | 31,06 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,33   |
| 02.02.2021 | 24.00* |    | 111,48                | 113,30  | -1,82  | 87,41 | 55,51 | 31,90 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,46   |
| 03.02.2021 | 24.00* |    | 110,42                | 112,41  | -1,99  | 89,27 | 56,34 | 32,93 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,53   |
| 04.02.2021 | 24.00* |    | 106,84                | 109,18  | -2,34  | 91,39 | 56,03 | 35,36 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,66   |
| 05.02.2021 | 24.00* |    | 106,30                | 109,12  | -2,82  | 94,47 | 56,69 | 37,78 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 3,87   |
| 06.02.2021 | 24.00* |    | 107,87                | 110,68  | -2,81  | 96,40 | 57,66 | 38,74 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,03   |
| 07.02.2021 | 24.00* |    | 108,10                | 110,97  | -2,87  | 98,14 | 57,69 | 38,45 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,00   |
| 08.02.2021 | 24.00* |    | 108,22                | 111,11  | -2,89  | 96,27 | 57,91 | 38,36 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,00   |
| 09.02.2021 | 24.00* |    | 106,40                | 109,13  | -2,73  | 95,07 | 56,11 | 38,96 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,04   |
| 10.02.2021 | 24.00* |    | 105,16                | 107,38  | -2,22  | 95,27 | 54,82 | 40,45 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,14   |
| 11.02.2021 | 24.00* |    | 106,37                | 108,56  | -2,19  | 95,44 | 55,21 | 40,23 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,17   |
| 12.02.2021 | 24.00* |    | 105,99                | 108,16  | -2,17  | 95,54 | 55,03 | 40,51 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,18   |
| 13.02.2021 | 24.00* |    | 106,00                | 108,15  | -2,15  | 95,62 | 54,91 | 40,71 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,21   |
| 14.02.2021 | 24.00* |    | 107,90                | 110,03  | -2,13  | 95,92 | 56,01 | 39,91 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,20   |
| 15.02.2021 | 24.00* |    | 106,59                | 108,60  | -2,01  | 95,73 | 55,46 | 40,27 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,19   |
| 16.02.2021 | 24.00* |    | 109,01                | 111,18  | -2,17  | 95,95 | 56,67 | 39,28 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,17   |
| 17.02.2021 | 24.00* |    | 106,46                | 108,69  | -2,23  | 95,68 | 55,90 | 39,78 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,12   |
| 18.02.2021 | 24.00* |    | 104,88                | 107,17  | -2,29  | 95,85 | 55,10 | 40,75 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,16   |
| 19.02.2021 | 24.00* |    | 106,98                | 109,27  | -2,29  | 95,84 | 55,59 | 40,25 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,19   |
| 20.02.2021 | 24.00* |    | 108,47                | 110,74  | -2,27  | 95,75 | 55,92 | 39,83 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,20   |
| 21.02.2021 | 24.00* |    | 109,08                | 111,39  | -2,31  | 95,44 | 56,30 | 39,14 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,15   |
| 22.02.2021 | 24.00* |    | 106,38                | 108,68  | -2,30  | 96,04 | 55,89 | 40,15 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,15   |
| Среднее    | 24.00* |    | 109,03                | 111,32  | -2,29  | 91,59 | 55,49 | 36,10 |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 4,15   |
| Итого      | 744,00 |    | 3380,01               | 3451,05 | -71,04 |       |       |       |    |    |    |    |                 |    |    |            |         |    |    |    |    |    |    |    |      | 118,01 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп. т | Сообщ. Гкал | Показанные счетчиков на момент снятия данных: |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|---|-------|
|             |       |       |       |       |           |           |       |             | M1, т   | M2, т |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ Гкал  
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_ куб.м  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ час  
 Период превышения I2: \_\_\_\_\_ час  
 Период превышения I2: \_\_\_\_\_ час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °C  
 Корректировка на температурный коэффициент: 0 Гкал  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок): 118,01 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 118,01 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узла: \_\_\_\_\_ м. куб.

