

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-9, д. 18, лит. Д

Договор: 10022.038.1
 Строительный адрес:
 Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий:
 24437

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: БКТ-7 № 215881

Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час: зимд.
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Оот = 0,23
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Сот = 69

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Прибор давления:

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Средн. = 0,0858
 Отср ср = 0,039
 Гравс.м = 15,6

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	M3	V4		ΔV (кальв)	Удлит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.01.2021	24.00	*	103.49	93.95	9.54	88.20	55.35	32.85	9.38	10.12	9.38	9.66	10.43	9.66	10.43	9.66	10.43	86.52	84.84	3.93	3.86	3.93	
24.01.2021	24.00	*	104.02	93.85	10.17	86.21	54.54	31.67	8.46	8.46	8.46	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	82.18	82.18	3.51	3.49	3.51	
25.01.2021	24.00	*	101.97	93.64	8.33	83.51	53.46	30.05	8.47	8.47	8.47	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	82.11	82.11	3.54	3.54	3.54	
26.01.2021	24.00	*	102.65	94.34	8.31	83.01	53.38	29.63	8.59	8.59	8.59	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	82.57	83.12	3.61	3.53	3.61	
27.01.2021	24.00	*	102.35	93.84	8.51	83.24	53.13	30.11	9.18	9.18	9.18	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	83.12	83.02	3.53	3.53	3.53	
28.01.2021	24.00	*	102.56	93.48	9.08	83.83	53.43	30.68	8.13	8.13	8.13	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	81.67	81.67	3.55	3.55	3.55	
29.01.2021	24.00	*	101.15	93.11	8.04	83.75	53.07	30.11	9.10	9.10	9.10	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	83.18	83.18	3.68	3.68	3.68	
30.01.2021	24.00	*	101.80	92.76	9.04	82.62	52.51	30.11	9.28	9.28	9.28	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	84.61	84.61	3.82	3.82	3.82	
31.01.2021	24.00	*	101.38	92.11	9.27	83.97	52.52	31.45	8.77	8.77	8.77	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	86.15	86.15	3.85	3.85	3.85	
01.02.2021	24.00	*	102.07	92.32	9.75	85.06	52.78	32.28	8.05	8.05	8.05	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	87.95	87.95	4.13	4.13	4.13	
02.02.2021	24.00	*	101.39	92.67	8.72	86.99	53.74	33.25	8.44	8.44	8.44	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	90.16	90.16	4.32	4.32	4.32	
03.02.2021	24.00	*	99.85	91.92	7.93	88.86	54.28	34.58	8.01	8.01	8.01	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	93.10	93.10	4.52	4.52	4.52	
04.02.2021	24.00	*	97.52	88.92	8.14	84.27	54.29	39.98	8.27	8.27	8.27	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	94.36	94.36	4.66	4.66	4.66	
05.02.2021	24.00	*	96.95	88.81	8.14	84.27	54.29	39.98	8.71	8.71	8.71	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	93.84	93.84	4.41	4.41	4.41	
06.02.2021	24.00	*	99.22	89.92	9.30	95.67	55.38	40.29	8.39	8.39	8.39	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	93.41	93.41	4.29	4.29	4.29	
07.02.2021	24.00	*	100.96	90.17	10.79	95.50	55.30	40.20	8.27	8.27	8.27	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	93.13	93.13	4.38	4.38	4.38	
08.02.2021	24.00	*	98.99	90.10	8.89	95.46	56.00	39.46	8.93	8.93	8.93	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	93.36	93.36	4.29	4.29	4.29	
09.02.2021	24.00	*	97.14	88.78	8.36	94.42	55.12	39.30	8.71	8.71	8.71	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	93.84	93.84	4.41	4.41	4.41	
10.02.2021	24.00	*	96.94	87.73	9.21	94.61	54.69	39.92	8.39	8.39	8.39	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	93.40	93.40	4.29	4.29	4.29	
11.02.2021	24.00	*	97.36	88.75	8.61	94.75	55.69	39.06	7.42	7.42	7.42	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	93.40	93.40	4.19	4.19	4.19	
12.02.2021	24.00	*	96.07	88.53	7.54	94.90	55.02	55.41	9.14	9.14	9.14	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	93.88	93.88	4.42	4.42	4.42	
13.02.2021	24.00	*	98.03	88.50	9.53	95.02	55.41	39.61	8.51	8.51	8.51	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	93.91	93.91	4.57	4.57	4.57	
14.02.2021	24.00	*	100.62	89.95	10.67	95.19	55.86	39.33	8.20	8.20	8.20	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	93.83	93.83	4.39	4.39	4.39	
15.02.2021	24.00	*	97.82	89.10	8.72	95.13	55.23	39.90	8.51	8.51	8.51	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	93.74	93.74	4.34	4.34	4.34	
16.02.2021	24.00	*	99.17	90.73	8.44	95.21	56.37	38.84	8.15	8.15	8.15	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	93.82	93.82	4.37	4.37	4.37	
17.02.2021	24.00	*	96.85	88.55	8.30	95.06	55.26	38.80	9.27	9.27	9.27	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	93.77	93.77	4.26	4.26	4.26	
18.02.2021	24.00	*	97.04	87.57	9.47	95.16	55.67	39.49	8.53	8.53	8.53	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	93.85	93.85	4.34	4.34	4.34	
19.02.2021	24.00	*	97.86	89.10	8.76	95.11	55.87	39.24	7.76	7.76	7.76	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	94.14	94.14	4.40	4.40	4.40	
20.02.2021	24.00	*	98.27	90.36	7.91	95.09	56.38	38.71	8.82	8.82	8.82	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	94.14	94.14	4.40	4.40	4.40	
21.02.2021	24.00	*	99.73	90.73	9.00	94.83	56.55	38.28	8.80	8.80	8.80	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	93.86	93.86	4.10	4.10	4.10	
22.02.2021	24.00	*	97.30	88.26	9.04	95.37	55.39	39.98	8.80	8.80	8.80	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	93.86	93.86	4.10	4.10	4.10	
Среднее	24.00		99.63	90.73	8.90	91.00	54.73	36.26	272.72	272.72	272.72	282.11	282.11	282.11	282.11	282.11	282.11	93.86	93.86	127.12	127.12	127.12	
Итого	744.00		3088.52	2812.55	275.97																		

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Таб. ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Укал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ,
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0,25 °С
 127,05 Гкал
 282,11 м.куб

0,07 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Энергосбыт»
 Представитель: [подпись]
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

