

Отчет о теплом потреблении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Красный Зорь 6-Р, д. 24, лит. М И П П 1 Договор: 10023.038.1 Телефон: Узел учета: Общий 24439
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерного" Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерного" Схема подключения: 2-х трубная схема
 Установка: ВКП-7 № 2072249 Часовые и суточные архивы в файлах: 25.12.2021 Режим (схема): Требоор Давления:
 Вычислитель: ВКП-7 № 2072249 РАСДОМЕР: Гипл= 0,2 Гипл= 30 Термоприобр.: КТЛПР-05
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ КТЛПР-05
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ КТЛПР-05
 Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп) Подпиточный алгоритм:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) Qвнт.= 0 Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот.= 0,559 Qвнт.= 0 Qгвс ср.= 0,1418
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот.= 167,7 Gвнт.= 0 Gгвс ср.= 56,72
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021 лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Qгвс ср.= 0,312
 Gгвс ср.= 56,72

Дата	Тп	НС	Учет отопления (В-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уплдпит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.01.2021	24.00	*	98,42	81,03	17,39	86,04	48,29	37,75	15,46	15,46	15,95	15,95	17,07	15,95	15,95	17,07	85,40	85,40			4,56	
24.01.2021	24.00	*	99,19	80,91	18,28	84,12	47,90	36,21	16,55	16,55	17,07	17,07	17,07	16,55	16,55	17,07	83,63	83,63			4,46	
25.01.2021	15,00	*	60,47	50,45	10,02	81,26	46,95	34,32	9,11	9,11	9,35	9,35	9,35	9,11	9,11	9,35	80,69	80,69			2,54	
26.01.2021	24,00	*	98,83	17,49	80,83	46,81	34,02	15,66	15,66	16,11	16,11	16,11	16,11	15,66	15,66	16,11	80,30	80,30			4,19	
27.01.2021	24,00	*	99,01	80,90	18,11	80,94	46,66	34,28	16,13	16,13	16,60	16,60	16,60	16,13	16,13	16,60	80,48	80,48			4,25	
28.01.2021	24,00	*	99,42	80,46	18,96	81,56	46,90	34,66	16,94	16,94	17,45	17,45	17,45	16,94	16,94	17,45	81,14	81,14			4,23	
29.01.2021	24,00	*	97,76	80,26	17,50	81,40	46,62	34,78	15,31	15,31	15,77	15,77	15,77	15,31	15,31	15,77	80,90	80,90			4,23	
30.01.2021	22,00	*	89,27	73,39	15,88	80,34	46,11	34,24	14,02	14,02	14,41	14,41	14,41	14,02	14,02	14,41	79,85	79,85			3,78	
31.01.2021	24,00	*	98,03	79,35	18,68	81,60	46,11	35,48	16,64	16,64	17,13	17,13	17,13	16,64	16,64	17,13	81,04	81,04			4,36	
01.02.2021	24,00	*	98,73	79,49	19,24	82,54	46,09	36,45	17,06	17,06	17,56	17,56	17,56	17,06	17,06	17,56	82,12	82,12			4,50	
02.02.2021	24,00	*	97,16	79,80	17,36	84,43	46,88	37,55	15,44	15,44	15,91	15,91	15,91	15,44	15,44	15,91	83,89	83,89			4,48	
03.02.2021	24,00	*	95,77	79,08	16,69	86,15	47,37	38,79	15,00	15,00	15,49	15,49	15,49	15,00	15,00	15,49	85,32	85,32			4,52	
04.02.2021	24,00	*	94,31	76,53	17,78	88,03	46,69	41,34	16,29	16,29	16,84	16,84	16,84	16,29	16,29	16,84	87,50	87,50			4,75	
05.02.2021	24,00	*	92,64	76,48	16,16	91,15	47,08	44,07	14,92	14,92	15,45	15,45	15,45	14,92	14,92	15,45	90,45	90,45			4,87	
06.02.2021	24,00	*	93,60	77,31	16,29	92,66	47,78	44,88	14,92	14,92	15,47	15,47	15,47	14,92	14,92	15,47	92,03	92,03			5,01	
07.02.2021	24,00	*	95,69	77,54	18,15	92,54	47,68	44,86	16,77	16,77	17,39	17,39	17,39	16,77	16,77	17,39	91,94	91,94			5,19	
08.02.2021	24,00	*	95,21	77,62	17,59	92,61	48,18	44,43	16,18	16,18	16,79	16,79	16,79	16,18	16,18	16,79	92,05	92,05			5,09	
09.02.2021	24,00	*	94,78	76,43	18,35	91,53	47,27	44,27	17,14	17,14	17,75	17,75	17,75	17,14	17,14	17,75	90,90	90,90			5,07	
10.02.2021	24,00	*	93,24	75,63	17,61	91,67	46,61	45,06	16,33	16,33	16,92	16,92	16,92	16,33	16,33	16,92	91,05	91,05			5,02	
11.02.2021	24,00	*	94,19	76,49	17,70	91,86	46,95	44,92	16,20	16,20	16,79	16,79	16,79	16,20	16,20	16,79	91,37	91,37			5,07	
12.02.2021	24,00	*	95,06	76,22	18,84	92,01	46,77	45,24	17,56	17,56	18,21	18,21	18,21	17,56	17,56	18,21	91,31	91,31			5,21	
13.02.2021	24,00	*	93,16	76,38	16,78	92,10	46,83	45,27	15,41	15,41	15,98	15,98	15,98	15,41	15,41	15,98	91,39	91,39			5,00	
14.02.2021	24,00	*	96,35	77,34	19,01	92,45	47,83	44,62	17,41	17,41	18,04	18,04	18,04	17,41	17,41	18,04	91,85	91,85			5,22	
15.02.2021	24,00	*	95,79	76,75	19,04	92,30	47,30	44,99	17,37	17,37	18,02	18,02	18,02	17,37	17,37	18,02	91,80	91,80			5,22	
16.02.2021	24,00	*	98,87	82,31	16,56	92,52	48,48	44,03	19,17	19,17	19,89	19,89	19,89	19,17	19,17	19,89	91,99	91,99			5,14	
17.02.2021	24,00	*	99,47	83,09	16,38	92,30	47,86	44,45	21,89	21,89	22,69	22,69	22,69	21,89	21,89	22,69	91,87	91,87			5,23	
18.02.2021	24,00	*	98,57	82,13	16,44	92,38	47,16	45,21	21,73	21,73	22,53	22,53	22,53	21,73	21,73	22,53	91,93	91,93			5,23	
19.02.2021	24,00	*	102,63	86,98	15,65	92,46	47,96	44,50	24,46	24,46	25,37	25,37	25,37	24,46	24,46	25,37	92,04	92,04			5,31	
20.02.2021																						
21.02.2021																						
22.02.2021	23,61		96,78	79,21	17,57	87,92	47,18	40,74	16,96	16,96	17,53	17,53	17,53	16,96	16,96	17,53	87,36	87,36			4,79	
Итого	661,00		2665,62	2181,69	483,93				467,07	467,07	482,93	482,93	482,93	467,07	467,07	482,93					131,83	

Дата, время		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Грвб, янвнвн
Показания счетчиков на момент снятия данных:										
Итого		2665,62	2181,69	483,93		467,07	467,07	482,93	482,93	87,36

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 83 час
 Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему: 83 час
 Период расчета по договору: 83 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 148,29 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 543,52 М.кУБ
 Объем потребленного теплоносителя Узлз: 60,59 куб.м

Филиял «Энергосбыт»
 Абонентное Управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

