Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9242.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**

Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 3** Строит.адрес: Код УУТЭ: **12017**

Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0;**

Вычислитель: **СПТ941.11 № 36949** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТПТР-05

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТПТР-05

Подающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,309** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **92,7** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2021	24,00	*	157,04	153,66	3,38	86,83	53,63	33,20														5,41
24.01.2021	24,00	*	157,23	153,93	3,30	84,90	53,34	31,56														5,15
25.01.2021	24,00	*	156,73	153,63	3,10	82,37	52,46	29,91														4,86
26.01.2021	24,00	*	158,38	155,29	3,09	81,42	52,53	28,89														4,75
27.01.2021	24,00	*	158,81	155,86	2,95	81,47	52,84	28,63														4,71
28.01.2021	24,00	*	158,64	155,97	2,67	82,22	53,28	28,94														4,74
29.01.2021	24,00	*	157,25	154,58	2,67	82,06	52,95	29,11														4,73
30.01.2021	24,00	*	157,15	154,00	3,15	81,10	52,43	28,67														4,68
31.01.2021	24,00	*	151,71	148,54	3,17	82,18	52,36	29,82														4,70
01.02.2021	24,00	*	155,67	152,30	3,37	83,02	52,21	30,81														4,98
02.02.2021	24,00	*	155,52	152,29	3,23	85,03	53,04	31,99														5,16
03.02.2021	24,00	*	153,79	150,63	3,16	86,69	53,53	33,16														5,28
04.02.2021	24,00	*	149,34	145,55	3,79	88,68	52,84	35,84														5,56
05.02.2021	24,00	*	147,95	144,33	3,62	91,78	53,21	38,57														5,91
06.02.2021	24,00	*	150,77	146,14	4,63	93,53	54,03	39,50														6,22
07.02.2021	24,00	*	151,28	146,43	4,85	93,36	53,69	39,67														6,28
08.02.2021	24,00	*	151,38	146,76	4,62	93,59	53,96	39,63														6,26
09.02.2021	24,00	*	148,79	144,39	4,40	92,31	52,88	39,43														6,11
10.02.2021	24,00	*	146,85	142,68	4,17	92,43	52,19	40,24														6,14
11.02.2021	24,00	*	148,62	144,45	4,17	92,66	52,63	40,03														6,18
12.02.2021	24,00	*	147,89	144,10	3,79	92,69	52,50	40,19														6,16
13.02.2021	24,00	*	147,91	144,12	3,79	92,80	52,50	40,30														6,17
14.02.2021	24,00	*	150,47	146,99	3,48	93,22	53,51	39,71														6,18
15.02.2021	24,00	*	148,42	145,31	3,11	92,93	52,90	40,03														6,12
16.02.2021	24,00	*	151,87	148,61	3,26	93,30	53,88	39,42														6,18
17.02.2021	24,00	*	148,52	145,21	3,31	92,89	53,28	39,61														6,07
18.02.2021	24,00	*	146,36	143,14	3,22	93,01	52,30	40,71														6,14
19.02.2021	24,00	*	149,47	145,88	3,59	93,12	52,97	40,15														6,20
20.02.2021	24,00	*	150,97	147,32	3,65	93,06	53,53	39,53														6,18
21.02.2021	24,00	*	151,62	148,31	3,31	92,77	54,22	38,55														6,04
22.02.2021	24,00	*	148,40	145,05	3,35	93,25	53,68	39,57														6,07
Среднее	24,00		152,09	148,56	3,53	89,05	53,07	35,98														5,66
Итого	**744,00**		**4714,80**	**4605,45**	**109,35**																	**175,32**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб,ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **175,32** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/