

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой ул., д. 4, лит. А
 Обслуживающая организация: Эвокопская ул., 3

Договор: 8976.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТТЗ:

Отопление
 23776

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208410
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТТЗ поверены до: 05.10.2021
 Термомообр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 95/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t2-tвх) Qвс=M3*(t3-tвх)
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот = 0,245 Qотх = 0 Qвс = 0
 Договорные расходы (ср сут.): Гбугт: Qот = 235,2 Qвс = 0 Qвс ср = 0
 Сбегт = 0 Qвс ср = 0
 Сбегт = 0 Qвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)		Уплдпит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.01.2021	24.00		275,45	275,45	0,00	60,62	51,15	9,47															2,62
24.01.2021	24.00		279,10	279,10	0,00	59,01	50,20	8,81															2,47
25.01.2021	24.00		275,96	275,96	0,00	57,86	49,43	8,43															2,33
26.01.2021	24.00		266,84	266,84	0,00	56,67	48,32	8,35															2,24
27.01.2021	24.00		265,64	265,64	0,00	56,61	48,23	8,38															2,23
28.01.2021	24.00		265,65	265,65	0,00	56,62	48,24	8,38															2,24
29.01.2021	24.00		265,93	265,93	0,00	56,63	48,20	8,43															2,25
30.01.2021	24.00		266,70	266,70	0,00	56,61	48,22	8,39															2,25
31.01.2021	24.00		265,87	265,87	0,00	56,62	48,10	8,52															2,25
01.02.2021	24.00		266,17	266,17	0,00	57,08	48,28	8,80															2,27
02.02.2021	24.00		266,02	266,02	0,00	58,61	49,34	9,27															2,47
03.02.2021	24.00		265,82	265,82	0,00	60,56	50,76	9,80															2,35
04.02.2021	24.00		265,67	265,67	0,00	61,70	51,31	10,39															2,61
05.02.2021	24.00		265,99	265,99	0,00	63,40	52,31	11,09															2,77
06.02.2021	24.00		266,07	266,07	0,00	65,65	53,84	11,81															2,96
07.02.2021	24.00*		243,29	243,29	0,00	67,69	55,60	12,09															3,15
08.02.2021	24.00*		201,72	201,72	-5,46	68,06	55,56	12,50															2,95
09.02.2021	24.00		264,27	264,27	0,00	69,08	56,47	12,61															2,39
10.02.2021	24.00		264,16	264,16	0,00	69,59	56,38	13,21															3,34
11.02.2021	24.00		264,06	264,06	0,00	69,92	56,78	13,14															3,50
12.02.2021	24.00		262,27	262,27	0,00	70,01	56,77	13,24															3,48
13.02.2021	24.00		260,75	260,75	0,00	70,13	56,69	13,44															3,52
14.02.2021	24.00		263,06	263,06	0,00	69,97	56,90	13,07															3,45
15.02.2021	24.00		261,49	261,49	0,00	70,05	56,75	13,30															3,45
16.02.2021	24.00		265,34	265,34	0,00	70,00	57,02	12,98															3,45
17.02.2021	24.00		261,41	261,41	0,00	70,03	56,81	13,22															3,46
18.02.2021	24.00		261,31	261,31	0,00	70,25	56,77	13,48															3,46
19.02.2021	24.00		262,71	262,71	0,00	70,18	56,91	13,27															3,53
20.02.2021	24.00		264,76	264,76	0,00	70,09	57,08	13,01															3,49
21.02.2021	24.00		266,99	266,99	0,00	70,05	57,32	12,73															3,45
22.02.2021	24.00		261,57	261,57	0,00	70,00	56,93	13,07															3,41
Среднее	24,00		262,97	263,15	-0,18	64,50	53,31	11,18															3,42
Итого	744,00		8152,04	8157,50	-5,46																		2,94

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Qобщ, Гкал

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 °С
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 час
 91,02 Гкал
 м куб
 м куб

ФГУП «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

