

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул. д. 19, лит. А

Договор: 9907.038.1
 Стрит адрес: Телфонт адрес:

Телефон:

Узел учета: Общин
 Код УТЭ: 23581

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерного"

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

25.12.2021

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 1507/0

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204697

расходомер: ПРЭМ-32-В1

Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021

Термопреобр.: КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Общин

Вычислитель: ПРЭМ-32-В1

расходомер: ПРЭМ-32-В1

Гсмл= 0,067

КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Общин

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ-32-В1

Гсмл= 0,067

КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Общин

Подводящий ГВС (М3)

ПРЭМ-32-В1

Гсмл= 0,067

КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Общин

Циркуляционный ГВС (М4)

ПРЭМ-32-В1

Гсмл= 0,067

КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Общин

Подпиточный трубопровод (Лп)

ПРЭМ-32-В1

Гсмл= 0,067

КТСЛ-Н

Преобр. давления:

Общин

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qтеп.гвс= 0,0118

Qтеп.гвс ср= 0,0393

Qтеп.гвс ср= 15,72

Qтеп.гвс ср= 15,72

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:

Qот = 0,217

Qтеп.гвс ср= 0,0118

Qтеп.гвс ср= 0,0393

Qтеп.гвс ср= 15,72

Qтеп.гвс ср= 15,72

Договорные расходы (ср сут), Гкал/сут:

Qот = 65,1

Qтеп.гвс ср= 0,0118

Qтеп.гвс ср= 0,0393

Qтеп.гвс ср= 15,72

Qтеп.гвс ср= 15,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Qтеп.гвс ср= 0,0118

Qтеп.гвс ср= 0,0393

Qтеп.гвс ср= 15,72

Qтеп.гвс ср= 15,72

Qтеп.гвс ср= 15,72

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излия)		Уплотнит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ккал	
23.01.2021	24.00		149,44	143,57	5,87	87,88	63,28	24,60	23,81	0,79	154,53	146,29	8,24	10,58	10,58						4,06	
24.01.2021	24.00		150,44	142,23	8,21	85,88	62,07	23,81	22,56	1,25	155,34	144,76	10,58	10,58	10,58						4,10	
25.01.2021	24.00		149,67	142,64	7,03	83,19	60,63	22,56	22,35	0,21	154,33	145,10	9,23	9,23	9,23						3,81	
26.01.2021	24.00		150,13	143,26	6,87	82,70	60,35	22,35	22,35	0,00	154,70	145,72	8,98	8,98	8,98						3,78	
27.01.2021	24.00		149,98	142,31	7,67	82,94	60,39	22,55	22,55	0,00	154,54	144,76	9,78	9,78	9,78						3,85	
28.01.2021	24.00		149,97	141,77	8,20	83,48	60,49	22,99	22,99	0,00	154,64	144,17	10,47	10,47	10,47						3,95	
29.01.2021	24.00		148,04	141,06	6,98	83,45	60,19	23,26	23,26	0,00	152,65	143,43	9,22	9,22	9,22						3,87	
30.01.2021	24.00		148,17	140,21	7,96	82,34	59,54	22,80	22,80	0,00	152,70	142,54	10,16	10,16	10,16						3,86	
31.01.2021	24.00		146,43	138,61	7,82	83,65	59,86	23,79	23,79	0,00	151,01	140,93	10,08	10,08	10,08						3,96	
01.02.2021	24.00		146,98	138,99	7,99	84,75	60,43	24,32	24,32	0,00	151,66	141,39	10,27	10,27	10,27						4,07	
02.02.2021	24.00		147,53	140,19	7,34	86,69	61,71	24,98	24,98	0,00	152,43	142,67	9,76	9,76	9,76						4,15	
03.02.2021	24.00		145,98	138,85	7,13	88,55	62,54	26,01	26,01	0,00	151,00	141,39	9,61	9,61	9,61						4,26	
04.02.2021	24.00		140,71	133,22	7,49	90,58	62,57	28,01	28,01	0,00	145,77	135,63	10,14	10,14	10,14						4,42	
05.02.2021	24.00		138,96	131,21	7,75	93,92	63,56	30,36	30,36	0,00	144,29	133,65	10,64	10,64	10,64						4,72	
06.02.2021	24.00		138,26	131,30	6,96	95,27	64,30	30,97	30,97	0,00	143,72	133,80	9,92	9,92	9,92						4,74	
07.02.2021	24.00		139,05	130,57	8,48	95,14	64,24	30,90	30,90	0,00	144,53	132,09	11,44	11,44	11,44						4,86	
08.02.2021	24.00		136,53	130,34	6,19	95,00	64,27	30,73	30,73	0,00	141,88	132,85	9,04	9,04	9,04						4,73	
09.02.2021	24.00		140,61	132,70	7,91	94,03	64,08	29,95	29,95	0,00	146,02	135,24	10,78	10,78	10,78						4,61	
10.02.2021	24.00		137,88	131,02	6,86	94,20	63,67	30,53	30,53	0,00	143,18	133,51	9,67	9,67	9,67						4,66	
11.02.2021	24.00		139,30	132,67	6,63	94,34	63,98	30,36	30,36	0,00	144,56	134,83	9,73	9,73	9,73						4,69	
12.02.2021	24.00		139,19	132,31	6,88	94,48	64,03	30,45	30,45	0,00	144,56	134,83	9,73	9,73	9,73						4,69	
13.02.2021	24.00		138,61	131,00	7,61	94,62	63,67	30,75	30,75	0,00	144,56	134,83	9,73	9,73	9,73						4,71	
14.02.2021	24.00		140,02	132,68	7,34	94,79	64,54	30,15	30,15	0,00	144,27	134,28	9,99	9,99	9,99						4,71	
15.02.2021	24.00		138,84	131,74	7,10	94,73	64,20	30,53	30,53	0,00	144,27	134,28	9,99	9,99	9,99						4,71	
16.02.2021	24.00		140,98	134,69	6,29	94,82	65,02	29,80	29,80	0,00	146,49	137,30	9,19	9,19	9,19						4,62	
17.02.2021	24.00		138,24	131,17	7,07	94,69	64,02	30,67	30,67	0,00	143,66	133,67	9,99	9,99	9,99						4,71	
18.02.2021	24.00		136,42	129,71	6,71	94,72	63,52	31,20	31,20	0,00	141,75	132,12	9,63	9,63	9,63						4,69	
19.02.2021	24.00		138,38	131,81	6,57	94,70	64,10	30,60	30,60	0,00	143,78	134,34	9,44	9,44	9,44						4,64	
20.02.2021	24.00		140,65	134,32	6,33	94,69	64,76	29,93	29,93	0,00	146,13	136,96	9,17	9,17	9,17						4,64	
21.02.2021	24.00		142,47	135,61	6,86	94,48	65,09	29,39	29,39	0,00	148,02	138,27	9,75	9,75	9,75						4,65	
22.02.2021	24.00		136,59	130,39	6,20	95,00	64,08	30,92	30,92	0,00	141,96	132,87	9,09	9,09	9,09						4,64	
Среднее	24.00		142,72	135,55	7,17	90,64	62,89	27,75	27,75	0,00	147,86	138,05	9,82	9,82	9,82						4,41	
Итого	744,00		4424,45	4202,15	222,30						4583,78	4279,51	304,27									136,62

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уплотнит	T3, °С	T4, °С	P3, кг/см2	P4, кг/см2	Qобщ, Ккал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:

0 час

0,06 Гкал

Общин

Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:

0 час

0,06 Гкал

Общин

Период, расчет по договору:

0 час

0,06 Гкал

Общин

Период, превышения t2:

0 час

0,06 Гкал

Общин

Корректировка на температуру холодной воды

0,25 °С

0,06 Гкал

Общин

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

136,56 Гкал

Общин

Количество потребленной тепловой энергии Общ:

136,56 Гкал

Общин

Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл:

304,27 м.куб.

Общин

